



SUMÁRIO:

- 1. Indicadores de Qualidade do Gás Canalizado do Estado de Sergipe;**
- 2. Indicadores de Segurança do Gás Canalizado do Estado de Sergipe;**
- 3. Boletim Mensal de Desempenho dos Indicadores de qualidade e Segurança;**
- 4. Faturamento SERGAS;**

Período: 01/09/17 até 30/09/17

Vol. 9



INDICADORES **DE QUALIDADE** **DO GÁS** **CANALIZADO** **DO ESTADO DE** **SERGIPE**

PERÍODO: 01/09/17 até 30/09/17

Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Qualidade 001)

INDICADOR: Previsão VALOR DE REFERÊNCIA:	UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATUAL		Sistema:		APRESENTAÇÃO: Mensal (1º dia útil)	Nº RELATÓRIO: 000017	DATA DE EMISSÃO: 05/10/2017	CONCESSIONÁRIA: SERGAS																										
	MES	ano/17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	PRESSÃO CONTRATADA
ERPM																																		
ABREU	3,85	3,82	3,99	3,87	3,81	3,83	3,85	3,81	3,82	3,90	3,83	3,85	3,83	3,87	3,84	3,81	3,85	3,84	3,80	3,89	3,93	3,90	3,92	3,97	3,93	3,91	3,91	3,91	3,93	4,00	A pressão de fornecimento da Cersesa (Escunhal) foi reajustada em 27/04 para 2,0 kgf/cm² de acordo com a pressão contratada.			
CERSESA	2,05	2,05	2,05	2,04	2,03	2,03	2,03	2,01	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,95	1,95	1,95	1,94	1,94	1,94	1,94	1,93	1,93	1,94	1,98	2,00	1,99	1,97	1,95	1,94	2,00	A pressão de fornecimento da Cersesa (Escunhal) foi reajustada em 27/04 para 2,0 kgf/cm² de acordo com a pressão contratada.			
CROWN	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,60				
CTA	1,79	1,80	2,06	1,80	1,87	1,62	1,60	1,49	1,50	1,82	1,71	1,65	1,64	1,66	1,63	1,83	1,71	1,67	1,69	1,71	1,69	1,72	1,95	1,79	1,72	1,74	1,79	1,70	2,00					
IVN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 +/- 5%	No dia 06/05/17 foi realizada reabertura da válvula de admissão do gás à ERPM IVN.			
IBARÉ	2,46	2,50	2,60	2,45	2,48	2,31	2,53	2,51	2,45	2,79	2,50	2,51	2,52	2,50	2,51	2,50	2,51	2,52	2,54	2,50	2,50	2,57	2,57	2,55	2,55	2,55	2,54	2,54	2,54	2,54				
MARATA SEMENTOS	1,89	1,90	2,00	1,89	1,97	1,97	1,96	1,98	1,99	1,99	1,98	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	2,00				
MARATA SUCESSO	1,80	1,80	2,17	1,47	1,79	1,78	2,22	2,03	1,84	2,21	2,04	2,05	2,02	2,00	2,15	2,19	2,06	2,07	1,98	2,02	2,07	2,24	2,01	2,01	1,81	1,95	1,83	1,86	2,00					
MONTISTA	2,16	2,16	2,41	2,25	2,15	2,14	2,13	2,39	2,22	2,18	2,16	2,10	2,04	2,17	2,07	2,08	2,05	2,06	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,07	2,10	2,09						
SERRA ATALAIA	1,95	1,94	1,99	2,00	1,98	1,96	1,94	1,97	1,98	1,97	1,97	1,98	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,00				
TROFÉUS	1,52	1,72	2,02	2,06	2,06	2,05	2,04	2,05	2,04	2,05	2,05	2,04	2,05	2,04	2,03	2,03	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,05	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,00					
VALE	2,22	2,22	2,20	2,20	2,18	2,16	2,17	2,15	2,14	2,16	2,18	2,19	2,17	2,19	2,22	2,18	2,20	2,19	2,24	2,23	2,21	2,22	2,20	2,20	2,20	2,18	2,20	2,20	2,18	1,50	O contrato será suspenso de acordo com a pressão de fornecimento atual (2,0 kgf/cm²)			
ROCHA FORTE	1,87	1,87	1,87	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	2,00	Realizado média da Pressão para o período de 24 a 30, devido a ausência de consumo na ERPM.			
ORIENTAL	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	2,20	Realizado média da Pressão para o período de 01 a 30, devido a retirada do conversor de volume da ERPM (01 a 08/06/17 e 10 a 19/06/17).			
Posto																																		
POSTO 14 BIS	9,95	9,92	9,92	9,95	9,94	9,99	9,92	9,92	9,90	9,93	9,93	9,71	9,04	9,04	9,01	8,99	8,98	9,05	9,02	8,99	8,97	8,99	8,97	9,01	9,00	8,97	9,00	8,98	8,95	8,00 a 10,00	No ultimo aditamento foi omitida a faixa de 8,00 a 10,00.			
POSTO ALPHAVILLE	8,75	8,77	8,75	8,74	8,62	8,48	8,29	8,52	8,64	8,59	8,83	8,65	8,64	8,64	8,69	8,66	8,64	8,71	8,74	8,72	8,72	8,70	8,76	8,76	8,75	8,82	8,74	8,73	8,76	8,00 a 10,00				
POSTO ALPHAV	8,67	8,70	8,72	8,78	8,76	8,73	8,71	8,66	8,77	8,76	8,77	8,71	8,69	8,69	8,65	8,76	8,80	8,79	8,73	8,75	8,75	8,84	8,87	8,86	8,83	8,80	8,83	8,80 a 10,00						
POSTO APARECÉ	9,48	9,45	9,45	9,44	9,46	9,45	9,45	9,43	9,47	9,54	9,50	9,53	9,51	9,49	9,51	9,52	9,53	9,51	9,52	9,52	9,52	9,52	8,77	8,86	8,86	8,94	8,90	8,00 a 10,00						
POSTO MACAU	8,84	8,81	8,89	8,84	8,76	8,72	8,60	8,96	8,95	9,00	9,00	9,00	8,95	8,99	8,83	8,83	8,83	8,89	8,91	8,90	8,87	8,85	8,87	8,84	8,89	8,25	9,03	8,96	8,00 a 10,00					
POSTO SANTA RITA	4,63	4,65	4,65	4,61	4,62	4,60	4,63	4,57	4,59	4,58	4,58	4,54	4,54	4,56	4,58	4,58	4,60	4,60	4,77	4,79	5,02	4,77	4,78	4,78	4,77	4,77	4,77	4,77	5,00					
POSTO CENTRAL	8,99	8,93	9,00	9,02	8,98	8,91	8,88	8,87	8,97	8,94	9,14	9,45	9,30	9,30	9,17	8,87	9,03	8,95	8,94	8,95	8,97	9,06	9,12	9,25	9,10	9,12	9,17	9,12	8,00 a 10,00	No ultimo aditamento foi omitida a faixa de 8,00 a 10,00 constando apenas 8,00, porém a faixa será inserida no próximo aditamento.				
POSTO COSTA MOURA	8,07	8,15	8,26	8,18	8,17	8,07	8,16	8,06	8,20	8,23	8,16	8,08	8,15	8,19	8,06	8,16	8,28	8,05	7,81	6,94	6,30	6,90	6,92	6,97	6,33	6,95	6,89	6,92	6,93	5,00 a 9,00				
POSTO ESTANCIANO I	9,76	9,77	9,75	9,77	9,92	9,96	9,82	9,79	9,81	9,79	9,78	9,79	9,79	9,76	9,77	9,83	9,78	9,78	9,80	9,79	9,78	9,77	9,77	9,76	9,76	9,75	9,74	9,00 a 10,00						
POSTO ESTANCIANO II	9,20	9,18	9,35	9,19	9,26	9,18	9,41	9,33	9,22	9,19	9,22	9,37	9,18	9,18	9,16	9,18	9,19	9,19	9,34	9,22	9,27	9,27	9,26	9,29	9,30	9,27	9,26	9,28	9,28	8,00 a 10,00	No ultimo aditamento foi omitida a faixa de 8,00 a 10,00 constando apenas 8,00, porém a faixa será inserida no próximo aditamento.			
GAROL	9,17	9,23	9,21	9,37	9,18	9,19	9,22	9,18	9,22	9,20	9,14	9,28	9,23	9,12	9,27	9,22	9,20	9,11	9,36	9,19	9,16	9,25	9,15	9,23	9,52	11,12	11,22	11,25	11,20	11,16	8,00 a 10,00			
POSTO GAZELA II	10,22	10,25	10,21	10,31	10,32	10,25	10,29	10,22	10,26	10,28	10,40	10,29	10,27	10,25	10,23	10,24	10,26	10,24	10,25	10,22	10,27	10,19	10,25	10,27	10,18	10,19	10,23	10,26	10,17	8,00 a 10,00				
POSTO HEMERES FONTES	9,07	9,05	9,07	9,06	9,04	8,99	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,99	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,99	9,00	9,00	8,99	9,00	8,00 a 10,00	No ultimo aditamento foi omitida a faixa de 8,00 a 10,00 constando apenas 8,00, porém a faixa será inserida no próximo aditamento.					
POSTO IC (ANDRES)	8,84	8,83	8,67	8,60	8,60	8,60	8,65	8,68	8,67	8,67	8,60	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	7,00	No ultimo aditamento foi omitida a faixa de 8,00 a 10,00 constando apenas 8,00, porém a faixa será inserida no próximo aditamento.			
POSTO IES	10,04	10,02	10,08	10,13	10,08	10,04	10,02	10,05	10,10	10,04	10,06	10,05	10,06	10,05	10,04	10,06	10,05	10,04	10,04	10,04	10,01	10,02	10,04	10,01	9,99	10,02	10,03	10,00	8,00 a 10,00	No ultimo aditamento foi omitida a faixa de 8,00 a 10,00 constando apenas 8,00, porém a faixa será inserida no próximo aditamento.				
POSTO LARANJEIRAS	7,29	7,25	7,27	7,32	7,30	7,34	7,26	7,25	7,29	7,29	7,28	7,24	7,23	7,28	7,28	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	6,00 a 8,00					
POSTO PATY	3,98	3,97	4,01	3,98	3,96	3,96	3,93	3,97	3,95	3,97	3,94	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	4,00						
POSTO PETROS BR35</td																																		



Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Qualidade 001)

INDICADOR: PRESSÃO	UNIDADE DE MEDIDA: kgf/cm ²		Nº RELATÓRIO: 009/2017			CONCESSIONÁRIA: SERGAS	
MÊS: SETEMBRO/2017	DATA DE EMISSÃO: 05/10/2017		APRESENTAÇÃO: Mensal (10º dia útil)				
Pressão Contratada							
ETC	ETC ARACAJU	ETC ÁGUAS CLARAS	ETC CARMÓPOLIS	ETC ESTÂNCIA	ETC ITAPORANGA	ETC N. S. DO SOCORRO	
Pressão Mínima de Fornecimento (kgf/cm ² g)	13	20	6	20	20	23	
Pressão Máxima de Fornecimento (kgf/cm ² g)	17	49	9	49	49	35	
Pressão Limite de Fornecimento (kgf/cm ² g)	22	60	20	60	60	40	
	Pressão recebida	Pressão regulada	Pressão regulada	Pressão regulada	Pressão regulada	Pressão recebida	
DATA							
1	15,86	13,27	7,30	13,77	13,58	27,00	
2	15,99	13,26	7,30	13,76	13,57	27,00	
3	16,07	13,45	7,30	13,89	13,62	27,06	
4	15,95	13,28	7,30	13,85	13,55	27,02	
5	15,93	13,10	7,27	13,82	13,53	27,02	
6	16,15	12,97	7,27	13,78	13,53	27,00	
7	16,31	12,67	7,27	13,83	13,51	27,00	
8	16,19	12,60	7,27	13,80	13,53	27,01	
9	16,26	12,69	7,27	13,77	13,51	27,00	
10	16,31	12,82	7,28	13,84	13,58	27,00	
11	16,13	12,84	7,27	13,81	13,51	26,98	
12	16,15	12,95	7,28	13,77	13,51	26,98	
13	16,18	12,97	7,31	13,71	13,51	26,95	
14	16,17	12,99	7,32	13,73	13,50	26,96	
15	16,15	13,06	7,28	13,74	13,50	26,95	
16	16,54	12,97	7,26	13,75	13,47	26,95	
17	16,30	12,99	7,27	13,80	13,60	26,97	
18	16,22	12,88	7,27	13,74	13,46	26,99	
19	16,40	12,81	7,29	13,66	13,45	26,98	
20	16,48	13,08	7,29	13,64	13,45	26,97	
21	16,46	13,11	7,27	13,68	13,46	26,99	
22	16,39	13,08	7,29	13,65	13,45	26,95	
23	16,39	13,11	7,29	13,68	13,47	26,98	
24	16,39	13,19	7,29	13,80	13,49	27,03	
25	16,39	13,10	7,27	13,71	13,47	26,97	
26	16,39	13,09	7,27	13,72	13,46	26,92	
27	16,39	13,10	7,26	13,66	13,43	25,64	
28	16,39	13,12	7,59	13,68	13,43	28,08	
29	16,39	13,13	7,39	13,68	13,43	27,59	
30	16,39	13,24	7,39	13,69	13,42	27,59	
31							

OBSERVAÇÕES

RESPOSÁVEL:

Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Qualidade 002)

INDICADOR: Poder Calorífico Superior - PCS				UNIDADE DE MEDIDA:			kcal/m3 sendo a 20° Celsius e pressão de 1 atm			APRESENTAÇÃO:			Mensal (até o 10º dia útil)		Nº RELATÓRIO:		009/2017	
VALOR DE REFERÊNCIA:	9.400	100%	MÊS				setembro-17			DATA DE EMISSÃO:			05/10/2017		CONCESSIONÁRIA:		SERGAS	
DATA:	ETC ARACAJU			ETC N. S. DO SOCORRO			ETC CARMÓPOLIS			ETC ITAPORANGA			ETC ÁGUAS CLARAS			ETC ESTÂNCIA		
	Poder Calorífico Superior - PCS (Supridora)	Poder Calorífico Superior - PCS (SERGAS)	Índice de Qualidade (SERGAS)	Poder Calorífico Superior - PCS (Supridora)	Poder Calorífico Superior - PCS (SERGAS)	Índice de Qualidade (SERGAS)	Poder Calorífico Superior - PCS (Supridora)	Poder Calorífico Superior - PCS (SERGAS)	Índice de Qualidade (SERGAS)	Poder Calorífico Superior - PCS (Supridora)	Poder Calorífico Superior - PCS (SERGAS)	Índice de Qualidade (SERGAS)	Poder Calorífico Superior - PCS (Supridora)	Poder Calorífico Superior - PCS (SERGAS)	Índice de Qualidade (SERGAS)	Poder Calorífico Superior - PCS (Supridora)	Poder Calorífico Superior - PCS (SERGAS)	Índice de Qualidade (SERGAS)
1	9045	9067	96,22%	9169	9109	97,54%	9169	9109	97,54%	9097	9097	96,78%	9097	9097	96,78%	9097	9097	96,78%
2	9071	9061	96,51%	9100	9087	96,81%	9100	9087	96,81%	9105	-	96,86%	9105	-	96,86%	9105	-	96,86%
3	9064	9056	96,43%	9099	9086	96,80%	9099	9086	96,80%	9373	-	99,72%	9373	-	99,72%	9373	-	99,72%
4	9058	9051	96,36%	9115	9222	96,97%	9115	9222	96,97%	9381	-	99,79%	9381	-	99,79%	9381	-	99,79%
5	9044	9047	96,22%	9354	9343	99,52%	9354	9343	99,52%	9380	-	99,79%	9380	-	99,79%	9380	-	99,79%
6	9037	9049	96,14%	9358	9344	99,55%	9358	9344	99,55%	9383	9393	99,82%	9383	9393	99,82%	9383	9393	99,82%
7	9069	9060	96,47%	9355	9344	99,52%	9355	9344	99,52%	9382	-	99,81%	9382	-	99,81%	9382	-	99,81%
8	9063	9061	96,41%	9353	9342	99,50%	9353	9342	99,50%	9379	-	99,78%	9379	-	99,78%	9379	-	99,78%
9	9050	9062	96,28%	9353	9344	99,49%	9353	9344	99,49%	9385	-	99,85%	9385	-	99,85%	9385	-	99,85%
10	9039	9060	96,16%	9347	9344	99,44%	9347	9344	99,44%	9385	-	99,84%	9385	-	99,84%	9385	-	99,84%
11	9040	9058	96,17%	9347	9344	99,44%	9347	9344	99,44%	9392	-	99,92%	9392	-	99,92%	9392	-	99,92%
12	9054	9057	96,32%	9350	9344	99,47%	9350	9344	99,47%	9397	-	99,97%	9397	-	99,97%	9397	-	99,97%
13	9044	9058	96,21%	9394	9344	99,93%	9394	9344	99,93%	9394	-	99,93%	9394	-	99,93%	9394	-	99,93%
14	9052	9056	96,29%	9489	9345	100,95%	9489	9345	100,95%	9489	-	100,95%	9489	-	100,95%	9489	-	100,95%
15	9048	9055	96,25%	9441	9431	100,44%	9441	9431	100,44%	9494	9399	101,00%	9494	9399	101,00%	9494	9399	101,00%
16	9044	9057	96,21%	9505	9471	101,12%	9505	9471	101,12%	9497	-	101,04%	9497	-	101,04%	9497	-	101,04%
17	9042	9053	96,19%	9507	9472	101,14%	9507	9472	101,14%	9494	-	101,00%	9494	-	101,00%	9494	-	101,00%
18	9041	9058	96,18%	9509	9485	101,16%	9509	9485	101,16%	9496	-	101,02%	9496	-	101,02%	9496	-	101,02%
19	9062	9063	96,41%	9504	9506	101,10%	9504	9506	101,10%	9495	-	101,01%	9495	-	101,01%	9495	-	101,01%
20	9051	9058	96,28%	9508	9508	101,15%	9508	9508	101,15%	9482	-	100,87%	9482	-	100,87%	9482	-	100,87%
21	9039	9057	96,16%	9503	9512	101,09%	9503	9512	101,09%	9477	-	100,82%	9477	-	100,82%	9477	-	100,82%
22	9042	9058	96,19%	9498	9501	101,05%	9498	9501	101,05%	9391	9494	99,90%	9391	9494	99,90%	9391	9494	99,90%
23	9036	9059	96,12%	9456	9405	100,59%	9456	9405	100,59%	9274	-	98,66%	9274	-	98,66%	9274	-	98,66%
24	9025	9056	96,02%	9395	9296	99,94%	9395	9296	99,94%	9207	-	97,94%	9207	-	97,94%	9207	-	97,94%
25	9035	9061	96,12%	9213	9190	98,01%	9213	9190	98,01%	9295	-	98,89%	9295	-	98,89%	9295	-	98,89%
26	9032	9061	96,08%	9211	9243	97,99%	9211	9243	97,99%	9507	-	101,14%	9507	-	101,14%	9507	-	101,14%
27	9067	9059	96,45%	9442	9532	100,44%	9442	9532	100,44%	9518	-	#DIV/0!	9518	-	101,25%	9518	-	101,25%
28	9056	9051	96,34%	9493	9543	100,99%	9493	9543	100,99%	9548	-	101,58%	9548	-	101,58%	9548	-	101,58%
29	9062	9062	96,41%	9592	9579	102,05%	9592	9579	102,05%	9548	9556	101,57%	9548	9556	101,57%	9548	9556	101,57%
30	9070	9058	96,49%	9590	9570	102,02%	9590	9570	102,02%	9545	-	101,55%	9545	-	101,55%	9545	-	101,55%
31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	101,55%
ØES	A cromatografia do gás natural distribuído em Carmópolis/Rosário e N. S. do Socorro é a mesma e esta é acompanhada através do cromatógrafo instalado na ETC de N. S. do Socorro.																	

OBSERVAÇ

A cromatografia do gás natural distribuído em Aracaju é acompanhada através do cromatógrafo instalado na ETC de Atalaia.

A cromatografia do gás natural distribuído em Itaporanga, Águas Claras e Estância é a mesma.

ANEXOS: (ENVIAR LAUDOS DAS ANÁLISES)

Assinatura do Responsável:

06/09/2017 11:28:22

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	715008 1 stream 3 on 01/09/2017 17:10:09											
2												
3		MolPct	WgtPct	LiqVol	Gal/1000	BTUGross	BTUNet	RelDens	SCVDryPri	ICVDryPri	SCVDrySec	ICVDrySec
4	C6+ 47/35/17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PROPANE	0.2829	0.7542	0.4514	0.0793	7.13	6.56	0.0043	62.36	57.39	62.36	57.39
6	i-BUTANE	0.0249	0.0875	0.0472	0.0083	0.81	0.75	0.0005	7.09	6.55	7.09	6.55
7	n-BUTANE	87.6 PPM	0.0308	0.0160	0.0028	0.29	0.26	0.0002	2.50	2.31	2.50	2.31
8	i-PENTANE	23.2 PPM	0.0101	49.1 PPM	0.0009	0.09	0.09	0.0001	0.81	0.75	0.81	0.75
9	n-PENTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	NITROGEN	0.0283	0.0479	0.0180	0.0000	0.00	0.00	0.0003	0.00	0.00	0.00	0.00
11	METHANE	96.8196	93.9181	95.0735	0.0000	980.14	882.51	0.5363	8566.29	7716.09	8566.29	7716.09
12	CARBON DIOXIDE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ETHANE	2.8333	5.1514	4.3889	0.7707	50.26	45.98	0.0294	439.25	401.93	439.25	401.93
14	TOTAL	100.0000	100.0000	100.0000	0.8619	1038.72	936.15	0.5710	9078.31	8185.02	9078.31	8185.02
15												
16		Primary	Secondary									
17	Ref. Temp. - Metering DEGC	5365.56	5365.56									
18	Ref. Temp. - Combustion DEGC	0.00	0.00									
19	Calorific Value - UNITS	kCal/m3	kCal/m3									
20	Compressibility Factor - Pri	1.0020										
21	Compressibility Factor - Sec	1.0020										
22	Heating Value Gross BTU Dry	1038.54										
23	Heating Value Gross BTU Sat.	1020.47										
24	Heating Value Net BTU Dry	935.98										
25	Heating Value Net BTU Sat.	919.70										
26	Real Rel. Density Gas - Pri	0.5720										
27	Gallons/1000 SCF C2+	0.8619										
28	Gallons/1000 SCF C3+	0.0912										
29	Gallons/1000 SCF C4+	0.0120										
30	Gallons/1000 SCF C5+	0.0009										
31	Gallons/1000 SCF C6+	0.0000										
32	Total Unnormalized Conc.	99.330										
33	Avg. Molecular Weight	16.54										
34	Wobbe Index - Superior - Pri	12028.13										
35	Wobbe Index - Inferior - Pri	10844.58										
36	Gas Density lbm/1000 ft3	43.756										
37	Superior CV Dry - Pri Units	9096.88	kCal/m3									
38	Superior CV Sat - Pri Units	8887.01	kCal/m3									
39	Inferior CV Dry - Pri Units	8201.76	kCal/m3									

06/09/2017 11:28:22

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40	Inferior CV Sat - Pri Units	8012.55	kCal/m3									
41	Superior CV Dry - Sec Units	9096.88	kCal/m3									
42	Superior CV Sat - Sec Units	8887.01	kCal/m3									
43	Inferior CV Dry - Sec Units	8201.76	kCal/m3									
44	Inferior CV Sat - Sec Units	8012.55	kCal/m3									
45	Gas Density kg/m3 - Pri	0.6889										
46	Real Rel. Density Gas - Sec	0.5720										
47	Gas Density kg/m3 - Sec	0.6889										
48	Wobbe Index - Superior - Sec	12028.13										
49	Wobbe Index - Inferior - Sec	10844.58										

02/10/2017 16:31:37

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	715008 1 stream 3 on 06/09/2017 14:31:45											
2												
3		MolPct	WgtPct	LiqVol	Gal/1000	BTUGross	BTUNet	RelDens	SCVDryPri	ICVDryPri	SCVDrySec	ICVDrySec
4	C6+ 47/35/17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PROPANE	0.1248	0.3207	0.1940	0.0350	3.15	2.89	0.0019	27.50	25.31	27.50	25.31
6	i-BUTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	n-BUTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	i-PENTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	n-PENTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	NITROGEN	0.0210	0.0343	0.0131	0.0000	0.00	0.00	0.0002	0.00	0.00	0.00	0.00
11	METHANE	92.1894	86.2092	88.2228	0.0000	933.27	840.31	0.5107	8156.63	7347.09	8156.63	7347.09
12	CARBON DIOXIDE	16.0 PPM	41.1 PPM	15.4 PPM	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ETHANE	7.6632	13.4317	11.5686	2.0844	135.93	124.35	0.0796	1188.05	1087.10	1188.05	1087.10
14	TOTAL	100.0000	100.0000	100.0000	2.1194	1072.35	967.56	0.5923	9372.18	8459.50	9372.18	8459.50
15												
16		Primary	Secondary									
17	Ref. Temp. - Metering DEGC	5365.56	5365.56									
18	Ref. Temp. - Combustion DEGC	0.00	0.00									
19	Calorific Value - UNITS	kCal/m3	kCal/m3									
20	Compressibility Factor - Pri	1.0022										
21	Compressibility Factor - Sec	1.0022										
22	Heating Value Gross BTU Dry	1072.38										
23	Heating Value Gross BTU Sat.	1053.72										
24	Heating Value Net BTU Dry	967.58										
25	Heating Value Net BTU Sat.	950.75										
26	Real Rel. Density Gas - Pri	0.5934										
27	Gallons/1000 SCF C2+	2.1194										
28	Gallons/1000 SCF C3+	0.0350										
29	Gallons/1000 SCF C4+	0.0000										
30	Gallons/1000 SCF C5+	0.0000										
31	Gallons/1000 SCF C6+	0.0000										
32	Total Unnormalized Conc.	99.706										
33	Avg. Molecular Weight	17.16										
34	Wobbe Index - Superior - Pri	12193.20										
35	Wobbe Index - Inferior - Pri	11005.81										
36	Gas Density lbm/1000 ft3	45.397										
37	Superior CV Dry - Pri Units	9393.11	kCal/m3									
38	Superior CV Sat - Pri Units	9176.41	kCal/m3									
39	Inferior CV Dry - Pri Units	8478.40	kCal/m3									

02/10/2017 16:31:37

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40	Inferior CV Sat - Pri Units	8282.80	kCal/m3									
41	Superior CV Dry - Sec Units	9393.11	kCal/m3									
42	Superior CV Sat - Sec Units	9176.41	kCal/m3									
43	Inferior CV Dry - Sec Units	8478.40	kCal/m3									
44	Inferior CV Sat - Sec Units	8282.80	kCal/m3									
45	Gas Density kg/m3 - Pri	0.7148										
46	Real Rel. Density Gas - Sec	0.5934										
47	Gas Density kg/m3 - Sec	0.7148										
48	Wobbe Index - Superior - Sec	12193.20										
49	Wobbe Index - Inferior - Sec	11005.81										

02/10/2017 16:34:00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	715008 1 stream 3 on 15/09/2017 11:17:07											
2												
3		MolPct	WgtPct	LiqVol	Gal/1000	BTUGross	BTUNet	RelDens	SCVDryPri	ICVDryPri	SCVDrySec	ICVDrySec
4	C6+ 47/35/17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PROPANE	0.1253	0.3219	0.1948	0.0351	3.16	2.91	0.0019	27.63	25.42	27.63	25.42
6	i-BUTANE	11.4 PPM	38.6 PPM	21.0 PPM	0.0004	0.04	0.03	0.0000	0.32	0.30	0.32	0.30
7	n-BUTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	i-PENTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	n-PENTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	NITROGEN	0.0260	0.0425	0.0162	0.0000	0.00	0.00	0.0003	0.00	0.00	0.00	0.00
11	METHANE	92.1028	86.0669	88.1004	0.0000	932.39	839.52	0.5102	8148.96	7340.18	8148.96	7340.18
12	CARBON DIOXIDE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ETHANE	7.7447	13.5649	11.6865	2.1066	137.38	125.68	0.0804	1200.69	1098.67	1200.69	1098.67
14	TOTAL	100.0000	100.0000	100.0000	2.1421	1072.97	968.14	0.5928	9377.60	8464.58	9377.60	8464.58
15												
16		Primary	Secondary									
17	Ref. Temp. - Metering DEGC	5365.56	5365.56									
18	Ref. Temp. - Combustion DEGC	0.00	0.00									
19	Calorific Value - UNITS	kCal/m3	kCal/m3									
20	Compressibility Factor - Pri	1.0022										
21	Compressibility Factor - Sec	1.0022										
22	Heating Value Gross BTU Dry	1073.00										
23	Heating Value Gross BTU Sat.	1054.33										
24	Heating Value Net BTU Dry	968.17										
25	Heating Value Net BTU Sat.	951.32										
26	Real Rel. Density Gas - Pri	0.5939										
27	Gallons/1000 SCF C2+	2.1421										
28	Gallons/1000 SCF C3+	0.0355										
29	Gallons/1000 SCF C4+	0.0004										
30	Gallons/1000 SCF C5+	0.0000										
31	Gallons/1000 SCF C6+	0.0000										
32	Total Unnormalized Conc.	99.743										
33	Avg. Molecular Weight	17.17										
34	Wobbe Index - Superior - Pri	12195.93										
35	Wobbe Index - Inferior - Pri	11008.51										
36	Gas Density lbm/1000 ft3	45.430										
37	Superior CV Dry - Pri Units	9398.58	kCal/m3									
38	Superior CV Sat - Pri Units	9181.76	kCal/m3									
39	Inferior CV Dry - Pri Units	8483.52	kCal/m3									

02/10/2017 16:34:00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40	Inferior CV Sat - Pri Units	8287.80	kCal/m3									
41	Superior CV Dry - Sec Units	9398.58	kCal/m3									
42	Superior CV Sat - Sec Units	9181.76	kCal/m3									
43	Inferior CV Dry - Sec Units	8483.52	kCal/m3									
44	Inferior CV Sat - Sec Units	8287.80	kCal/m3									
45	Gas Density kg/m3 - Pri	0.7153										
46	Real Rel. Density Gas - Sec	0.5939										
47	Gas Density kg/m3 - Sec	0.7153										
48	Wobbe Index - Superior - Sec	12195.93										
49	Wobbe Index - Inferior - Sec	11008.51										

02/10/2017 16:34:32

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	715008 1 stream 3 on 22/09/2017 14:15:48											
2												
3		MolPct	WgtPct	LiqVol	Gal/1000	BTUGross	BTUNet	RelDens	SCVDryPri	ICVDryPri	SCVDrySec	ICVDrySec
4	C6+ 47/35/17	21.4 PPM	0.0118	54.2 PPM	0.0010	0.11	0.10	0.0001	0.99	0.92	0.99	0.92
5	PROPANE	1.4706	3.7178	2.2912	0.4121	37.09	34.12	0.0224	324.18	298.35	324.18	298.35
6	i-BUTANE	0.2796	0.9318	0.5175	0.0931	9.11	8.41	0.0056	79.67	73.53	79.67	73.53
7	n-BUTANE	0.2682	0.8938	0.4782	0.0860	8.77	8.10	0.0054	76.67	70.78	76.67	70.78
8	i-PENTANE	0.0137	0.0565	0.0282	0.0051	0.55	0.51	0.0003	4.79	4.43	4.79	4.43
9	n-PENTANE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	NITROGEN	0.1345	0.2159	0.0836	0.0000	0.00	0.00	0.0013	0.00	0.00	0.00	0.00
11	METHANE	92.6910	85.2508	88.8631	0.0000	938.35	844.88	0.5134	8201.00	7387.06	8201.00	7387.06
12	CARBON DIOXIDE	0.0754	0.1903	0.0728	0.0000	0.00	0.00	0.0011	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ETHANE	5.0649	8.7312	7.6599	1.3777	89.84	82.19	0.0526	785.22	718.50	785.22	718.50
14	TOTAL	100.0000	100.0000	100.0000	1.9749	1083.82	978.31	0.6023	9472.51	8553.56	9472.51	8553.56
15												
16		Primary	Secondary									
17	Ref. Temp. - Metering DEGC	5365.56	5365.56									
18	Ref. Temp. - Combustion DEGC	0.00	0.00									
19	Calorific Value - UNITS	kCal/m3	kCal/m3									
20	Compressibility Factor - Pri	1.0023										
21	Compressibility Factor - Sec	1.0023										
22	Heating Value Gross BTU Dry	1083.92										
23	Heating Value Gross BTU Sat.	1065.06										
24	Heating Value Net BTU Dry	978.40										
25	Heating Value Net BTU Sat.	961.37										
26	Real Rel. Density Gas - Pri	0.6034										
27	Gallons/1000 SCF C2+	1.9749										
28	Gallons/1000 SCF C3+	0.5972										
29	Gallons/1000 SCF C4+	0.1851										
30	Gallons/1000 SCF C5+	0.0061										
31	Gallons/1000 SCF C6+	0.0010										
32	Total Unnormalized Conc.	99.347										
33	Avg. Molecular Weight	17.44										
34	Wobbe Index - Superior - Pri	12222.25										
35	Wobbe Index - Inferior - Pri	11036.54										
36	Gas Density lbm/1000 ft3	46.161										
37	Superior CV Dry - Pri Units	9494.30	kCal/m3									
38	Superior CV Sat - Pri Units	9275.27	kCal/m3									
39	Inferior CV Dry - Pri Units	8573.23	kCal/m3									

02/10/2017 16:34:32

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40	Inferior CV Sat - Pri Units	8375.45	kCal/m3									
41	Superior CV Dry - Sec Units	9494.30	kCal/m3									
42	Superior CV Sat - Sec Units	9275.27	kCal/m3									
43	Inferior CV Dry - Sec Units	8573.23	kCal/m3									
44	Inferior CV Sat - Sec Units	8375.45	kCal/m3									
45	Gas Density kg/m3 - Pri	0.7268										
46	Real Rel. Density Gas - Sec	0.6034										
47	Gas Density kg/m3 - Sec	0.7268										
48	Wobbe Index - Superior - Sec	12222.25										
49	Wobbe Index - Inferior - Sec	11036.54										

02/10/2017 16:34:55

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	715008 1 stream 3 on 29/09/2017 16:45:10											
2												
3		MolPct	WgtPct	LiqVol	Gal/1000	BTUGross	BTUNet	RelDens	SCVDryPri	ICVDryPri	SCVDrySec	ICVDrySec
4	C6+ 47/35/17	14.6 PPM	79.8 PPM	36.8 PPM	0.0007	0.08	0.07	0.0000	0.67	0.63	0.67	0.63
5	PROPANE	1.7092	4.2979	2.6559	0.4789	43.10	39.66	0.0260	376.76	346.74	376.76	346.74
6	i-BUTANE	0.3074	1.0187	0.5673	0.1023	10.02	9.24	0.0062	87.57	80.82	87.57	80.82
7	n-BUTANE	0.3135	1.0392	0.5575	0.1005	10.25	9.46	0.0063	89.61	82.73	89.61	82.73
8	i-PENTANE	0.0182	0.0749	0.0375	0.0068	0.73	0.67	0.0005	6.38	5.90	6.38	5.90
9	n-PENTANE	0.0150	0.0616	0.0306	0.0055	0.60	0.56	0.0004	5.26	4.86	5.26	4.86
10	NITROGEN	0.0713	0.1139	0.0442	0.0000	0.00	0.00	0.0007	0.00	0.00	0.00	0.00
11	METHANE	92.4368	84.5658	88.3886	0.0000	935.77	842.56	0.5120	8178.51	7366.80	8178.51	7366.80
12	CARBON DIOXIDE	0.0355	0.0891	0.0342	0.0000	0.00	0.00	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ETHANE	5.0918	8.7310	7.6806	1.3850	90.32	82.63	0.0529	789.39	722.32	789.39	722.32
14	TOTAL	100.0000	100.0000	100.0000	2.0797	1090.87	984.85	0.6055	9534.15	8610.79	9534.15	8610.79
15												
16		Primary	Secondary									
17	Ref. Temp. - Metering DEGC	5365.56	5365.56									
18	Ref. Temp. - Combustion DEGC	0.00	0.00									
19	Calorific Value - UNITS	kCal/m3	kCal/m3									
20	Compressibility Factor - Pri	1.0023										
21	Compressibility Factor - Sec	1.0023										
22	Heating Value Gross BTU Dry	1091.01										
23	Heating Value Gross BTU Sat.	1072.03										
24	Heating Value Net BTU Dry	984.98										
25	Heating Value Net BTU Sat.	967.84										
26	Real Rel. Density Gas - Pri	0.6067										
27	Gallons/1000 SCF C2+	2.0797										
28	Gallons/1000 SCF C3+	0.6947										
29	Gallons/1000 SCF C4+	0.2158										
30	Gallons/1000 SCF C5+	0.0129										
31	Gallons/1000 SCF C6+	0.0007										
32	Total Unnormalized Conc.	99.687										
33	Avg. Molecular Weight	17.54										
34	Wobbe Index - Superior - Pri	12269.30										
35	Wobbe Index - Inferior - Pri	11081.05										
36	Gas Density lbm/1000 ft3	46.409										
37	Superior CV Dry - Pri Units	9556.41	kCal/m3									
38	Superior CV Sat - Pri Units	9335.94	kCal/m3									
39	Inferior CV Dry - Pri Units	8630.89	kCal/m3									

02/10/2017 16:34:55

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40	Inferior CV Sat - Pri Units	8431.78	kCal/m3									
41	Superior CV Dry - Sec Units	9556.41	kCal/m3									
42	Superior CV Sat - Sec Units	9335.94	kCal/m3									
43	Inferior CV Dry - Sec Units	8630.89	kCal/m3									
44	Inferior CV Sat - Sec Units	8431.78	kCal/m3									
45	Gas Density kg/m3 - Pri	0.7307										
46	Real Rel. Density Gas - Sec	0.6067										
47	Gas Density kg/m3 - Sec	0.7307										
48	Wobbe Index - Superior - Sec	12269.30										
49	Wobbe Index - Inferior - Sec	11081.05										

Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Qualidade 003)

INDICADOR: PPTG - Porcentagem de Perdas Totais de Gás					UNIDADE DE MEDIDA:	%	Valor de Referencia (mensal):	Valor de Referencia (4 meses):	Valor de Referencia (anual):	
ANO: 2016	VOLUME DE GÁS em 1000 m3/mês				Nº DO RELATÓRIO:	set/17	2,00%	2,00%	2,00%	
APRESENTAÇÃO:	Frequência de apresentação: Mensal (até o 10º dia útil)				PPTG em % (Se (+) PERDA, se (-) GANHO)					
MÊS	ADQUIRIDO (QR)	VENDIDO (QR)	CONSUMIDO	(+) PERDA / (-) GANHO	MENSAL	MÉDIA MÓVEL		Índice de qualidade	Índice de qualidade	
					MENSAL	(4 MESES)	(ANUAL)			
Janeiro	8.515.059	8.545.462		-30.403	-0,36%			VERDADEIRO		
Fevereiro	7.654.978	7.668.064		-13.086	-0,17%			VERDADEIRO		
Março	7.649.545	7.717.473		-67.928	-0,89%			VERDADEIRO		
AbriL	7.845.937	7.900.606		-54.669	-0,70%	-0,53%		VERDADEIRO	VERDADEIRO	
Maio	8.428.734	8.504.304		-75.570	-0,90%	-0,66%		VERDADEIRO	VERDADEIRO	
Junho	8.434.097	8.478.155		-44.058	-0,52%	-0,75%		VERDADEIRO	VERDADEIRO	
Julho	8.696.798	8.760.867		-64.069	-0,74%	-0,71%		VERDADEIRO	VERDADEIRO	
Agosto	8.826.458	8.966.554		-140.096	-1,59%	-0,94%		VERDADEIRO	VERDADEIRO	
Setembro	8.574.969	8.726.545		-151.576	-1,77%	-1,15%		VERDADEIRO	VERDADEIRO	
Outubro	8.665.038	8.819.617		-154.579	-1,78%	-1,47%		VERDADEIRO	VERDADEIRO	
Novembro	8.432.025	8.654.203		-222.178	-2,63%	-1,94%		FALSO	VERDADEIRO	
Dezembro	8.654.029	8.842.076		-188.047	-2,17%	-2,09%	-1,18%	FALSO	FALSO	
								FALSO	VERDADEIRO	

INDICADOR: PPTG - Porcentagem de Perdas Totais de Gás					UNIDADE DE MEDIDA:	%	Valor de Referencia (4 meses):	Valor de Referencia (4 meses):	Valor de Referencia (anual):
ANO: 2017	VOLUME DE GÁS em 1000 m3/mês				PPTG em % (Se (+) PERDA, se (-) GANHO)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
APRESENTAÇÃO:	Frequência de apresentação: Mensal (até o 10º dia útil)								
DATA DE EMISSÃO	00/00/00	VENDIDO (QR)	CONSUMIDO	(+) PERDA / (-) GANHO	MENSAL	MÉDIA MÓVEL		Índice de qualidade	Índice de qualidade
MÊS	ADQURIDO (QR)				MENSAL	(4 MESES)	(ANUAL)		
Janeiro	8.569.207	8.762.267		-193.060	-2,25%	-2,21%	-1,34%	FALSO	FALSO
Fevereiro	7.956.232	8.112.996		-156.764	-1,97%	-2,26%	-1,49%	VERDADEIRO	FALSO
Março	7.703.359	7.949.037		-245.678	-3,19%	-2,40%	-1,68%	FALSO	FALSO
AbriL	6.917.700	7.067.700		-150.000	-2,17%	-2,40%	-1,81%	FALSO	VERDADEIRO
Maio	7.647.098	7.823.202		-176.104	-2,30%	-2,41%	-1,92%	FALSO	VERDADEIRO
Junho	7.296.502	7.432.989		-136.487	-1,87%	-2,38%	-2,04%	VERDADEIRO	FALSO
Julho	7.766.415	7.928.169		-161.754	-2,08%	-2,11%	-2,15%	FALSO	FALSO
Agosto	7.847.141	7.989.239		-142.098	-1,81%	-2,02%	-2,17%	VERDADEIRO	FALSO
Setembro	7.184.426	7.354.310		-169.884	-2,36%	-2,03%	-2,22%	FALSO	FALSO
Outubro				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Novembro				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dezembro				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OBSERVAÇÕES									

Assinatura do Responsável:



INDICADORES **DE SEGURANÇA** **DO GÁS** **CANALIZADO** **DO ESTADO DE** **SERGIPE**

PERÍODO: 01/09/17 até 30/09/17



Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Segurança 001)

INDICADOR: COG-Concentração de Odorante no Gás | MÊS: SETEMBRO/2017 | N° RELATÓRIO: 009/2017

LIMITES DA COG NA REDE DE DISTRUIÇÃO: 10 a 20 mg/m³ | APRESENTAÇÃO: Mensal (até o dia 10º dia útil) | CONCESSIONÁRIA: Sergas

ODORANTE: THT (70%) / TBM (30%) | DATA DE EMISSÃO: 06/10/17

ANÁLISES POR ODORÍMETRO

ANÁLISE			LOCAL DA COLETA	MUNICÍPIO	COG	ÍNDICE DE QUALIDADE	COG CONTRAPROVA	COG REAMOSTRAGEM	
QT	DIA	HORA							
1	18/9/17	15:27	PROMETAL	SOCORRO	18,50	Dentro da Faixa			ok
2	18/9/17	16:40	POSTO PRESIDENTE XI	SOCORRO	15,93	Dentro da Faixa			ok
3	12/9/17	11:30	2H	ESTÂNCIA	13,29	Dentro da Faixa			ok
4	12/9/17	15:20	POSTO PIONEIRO	ESTÂNCIA	17,71	Dentro da Faixa			ok
5	20/9/17	16:35	AMBEV	ÁGUAS CLARAS	17,29	Dentro da Faixa			ok
6	14/9/17	15:40	CROWN	ÁGUAS CLARAS	14,14	Dentro da Faixa			ok
7	14/9/17	11:45	POSTO CENTRAL	ITAPORANGA	18,57	Dentro da Faixa			ok
8	18/9/17	12:07	POSTO VB	CARMÓPOLIS	17,00	Dentro da Faixa			ok
9	4/9/17	11:45	VALE	CARMÓPOLIS	12,71	Dentro da Faixa			ok
10	1/9/17	16:20	PARADINHA VB	ARACAJU	10,43	Dentro da Faixa			ok
11	15/9/17	15:00	COND. JARDIM DE VIENA	ARACAJU	17,43	Dentro da Faixa			ok
12	15/9/17	16:45	COND. JARDINS TROPICAL	ARACAJU	14,36	Dentro da Faixa			ok
13	15/9/17	14:35	COND. RIVERSIDE RESIDENCE	ARACAJU	18,43	Dentro da Faixa			ok
14	15/9/17	16:10	COND. VAN GOGH	ARACAJU	15,79	Dentro da Faixa			ok
15	1/9/17	11:10	FABISE	ARACAJU	11,64	Dentro da Faixa			ok
16	22/9/17	15:26	HOTEL DA COSTA	ARACAJU	13,07	Dentro da Faixa			ok
17	22/9/17	15:50	HOTEL QUALITY	ARACAJU	11,71	Dentro da Faixa			ok
18	22/9/17	17:10	ITA BOLOS	ARACAJU	12,36	Dentro da Faixa			ok
19	22/9/17	16:45	PANIFICADORA SÃO PEDRO III	ARACAJU	12,50	Dentro da Faixa			ok
20	15/9/17	11:20	COND. MANSÃO DO PARQUE	ARACAJU	19,43	Dentro da Faixa			ok
21	6/9/17	16:40	POSTO 14 BIS	ARACAJU	15,93	Dentro da Faixa			ok
22	25/9/17	10:54	POSTO ARACAJU	ARACAJU	13,14	Dentro da Faixa			ok
23	25/9/17	17:03	POSTO BEL SANTA RITA	ARACAJU	11,00	Dentro da Faixa			ok
24	6/9/17	15:30	POSTO H. FONTES	ARACAJU	15,71	Dentro da Faixa			ok
25	1/9/17	10:35	POSTO PETROX BR-235	ARACAJU	11,93	Dentro da Faixa			ok
26	25/9/17	10:20	POSTO PIRANEMA I	ARACAJU	18,36	Dentro da Faixa			ok
27	1/9/17	14:50	POSTO PRESIDENTE X (SC)	ARACAJU	11,43	Dentro da Faixa			ok
28	25/9/17	11:22	POSTO TRAMANDAI	ARACAJU	13,57	Dentro da Faixa			ok
29	1/9/17	10:00	POSTO VENEZA	ARACAJU	11,07	Dentro da Faixa			ok
30	25/9/17	16:37	SAMCHOPANÇA	ARACAJU	11,57	Dentro da Faixa			ok

ANÁLISES POR CROMATOGRAFIA

1	26/9/17	17:00	INDÚSTRIAL ORIENTAL	ARACAJU	17,20	Dentro da Faixa			
2	26/9/17	14:00	CERSESA (ESCRITAL)	SOCORRO	13,41	Dentro da Faixa			
3	26/9/17	12:20	VALE	CARMÓPOLIS	28,33	Fora da Faixa			
4	27/9/17	10:45	POSTO CENTRAL	ITAPORANGA	11,55	Dentro da Faixa			
5	27/9/17	11:45	CROWN	ÁGUAS CLARAS	18,54	Dentro da Faixa			
6	27/9/17	14:36	TROPFUIT	ESTÂNCIA	16,83	Dentro da Faixa			

OBSERVAÇÕES	O monitoramento do COG por meio do odorímetro é feito com a análise do teor de THT que constitui 70% do odorante.
	Os resultados do COG de Aracaju estiveram dentro da faixa desejada.
	Os resultados do COG de N. S. do Socorro estiveram dentro da faixa desejada.
	Os resultados do COG de Carmópolis estiveram dentro da faixa desejada nas análises com analisador portátil.
	Os resultados do COG de Itaporanga estiveram dentro da faixa.
	Os resultados do COG de Águas Claras estiveram dentro da faixa desejada.
	Os resultados do COG de Estância estiveram dentro da faixa desejada.

ANEXOS: (ENVIAR LAUDOS DAS ANÁLISES)

Assinatura do Responsável:

BOLETIM ANALÍTICO (BA)
DISTRIBUIDORA: SERGIPE GAS S/A - SERGAS

CONTRATANTE: SERGIPE GAS S/A - SERGAS

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-RN / CTGAS-ER

PRAZO CONTRATUAL: 17/06/2015 até 17/06/2018

PERÍODO DE MEDAÇÃO: 26 a 30/09/2017

Nº do BA: 009/2017 - SERGAS

REFERÊNCIA: Contrato nº 021.2015_PE_11.2015

RESUMO DOS ENSAIOS

	OS nº: 1862/17	OS nº: 1863/17	OS nº: 1864/17	OS nº: 1865/17	OS nº: 1866/17
Ponto de amostragem:	Vale	Cersesa	Indústria Oriental	Posto Central	ERPM Crown
Local de amostragem:	-	-	-	-	-
Data da amostragem:	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	27/09/2017
Hora da amostragem:	12 h 20 min	14 h 00 min	17 h 00 min	10 h 45 min	11 h 45 min
Resultados analíticos	Sulfeto de hidrogênio (H2S)	< LQ	< LQ	2,36 mg/m ³	< LQ
	Isopropil mercaptana (IPM)	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ
	Normal propil mercaptana (NPM)	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ
	Sulfeto de carbonila (COS)	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ
	Etil mercaptana (EtSH)	< LQ	< LQ	< LQ	< LQ
	Terc-butil mercaptana (TBM)	8,12 mg/m ³	4,33 mg/m ³	4,83 mg/m ³	3,28 mg/m ³
	Tetrahidro tifeno (THT)	20,21 mg/m ³	9,08 mg/m ³	12,37 mg/m ³	8,27 mg/m ³
Concentração de odorante do gás (COG)					
	28,33 mg/m ³	13,41 mg/m ³	17,20 mg/m ³	11,55 mg/m ³	18,54 mg/m ³
Data do ensaio:	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017
Método:	ISO 19739	ISO 19739	ISO 19739	ISO 19739	ISO 19739
Observações:	Os limites de quantificação (LQ) do equipamento para os compostos analisados são: H2S (< 1 mg/m ³); IPM (< 3 mg/m ³); NPM (< 3 mg/m ³); EtSH (< 2 mg/m ³); TBM (< 1,5 mg/m ³); COS (< 2 mg/m ³); THT (< 1 mg/m ³). LQ é a menor concentração que o equipamento consegue medir com confiabilidade. O COG é o somatório das concentrações dos compostos EtSH, TBM e THT, comumente utilizados como odorantes do gás natural.				

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2017

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

MARCÍLIO DE MELO BAYER
CRQ nº 15300136

BOLETIM ANALÍTICO (BA)
DISTRIBUIDORA: SERGIPE GAS S/A - SERGAS

CONTRATANTE: SERGIPE GAS S/A - SERGAS

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-RN / CTGAS-ER

PRAZO CONTRATUAL: 17/06/2015 até 17/06/2018

PERÍODO DE MEDAÇÃO: 26 a 30/09/2017

Nº do BA: 009/2017 - SERGAS

REFERÊNCIA: Contrato nº 021.2015_PE_11.2015

RESUMO DOS ENSAIOS

OS nº:	1867/17				
Ponto de amostragem:	Tropfruit				
Local de amostragem:	-				
Data da amostragem:	27/09/2017				
Hora da amostragem:	14 h 36 min				

Resultados analíticos	Sulfeto de hidrogênio (H2S)	< LQ			
	Isopropil mercaptana (IPM)	< LQ			
	Normal propil mercaptana (NPM)	< LQ			
	Sulfeto de carbonila (COS)	< LQ			
	Etil mercaptana (EtSH)	< LQ			
	Terc-butil mercaptana (TBM)	3,81 mg/m ³			
	Tetrahidro tifeno (THT)	13,02 mg/m ³			

Concentração de odorante do gás (COG)	16,83 mg/m ³				
---------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--

Data do ensaio:	04/10/2017				
Método:	ISO 19739				

Observações: Os limites de quantificação (LQ) do equipamento para os compostos analisados são: H2S (< 1 mg/m³); IPM (< 3 mg/m³); NPM (< 3 mg/m³); EtSH (< 2 mg/m³); TBM (< 1,5 mg/m³); COS (< 2 mg/m³); THT (< 1 mg/m³). LQ é a menor concentração que o equipamento consegue medir com confiabilidade. O COG é o somatório das concentrações dos compostos EtSH, TBM e THT, comumente utilizados como odorantes do gás natural.

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2017

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

MARCÍLIO DE MELO BAYER

CRQ nº 15300136

Measurement odourising concentration

ODOR handy plus

Measuring point no.	Date / Time	Description	Result THT	RDL reached
0003	01/09/2017 09:56	201709 POSTO VENEZA	8,02 mg/m ³	Yes
0004	01/09/2017 10:05	201709 POSTO VENEZA	7,50 mg/m ³	Yes
0005	01/09/2017 10:24	201709 POSTO PETROX BR-235	8,18 mg/m ³	Yes
0006	01/09/2017 10:32	201709 POSTO PETROX BR-235	8,53 mg/m ³	Yes
0009	01/09/2017 11:09	201709 FABISE	8,35 mg/m ³	Yes
0010	01/09/2017 11:15	201709 FABISE	8,04 mg/m ³	Yes
0011	01/09/2017 14:46	201709 POSTO PRESIDENTE X (SC)	7,88 mg/m ³	Yes
0012	01/09/2017 14:53	201709 POSTO PRESIDENTE X (SC)	8,14 mg/m ³	Yes
0013	01/09/2017 16:04	201709 PARADINHA VB	7,43 mg/m ³	Yes
0015	01/09/2017 16:18	201709 PARADINHA VB	7,15 mg/m ³	Yes
0018	04/09/2017 11:39	201709 VALE	8,57 mg/m ³	Yes
0019	04/09/2017 11:47	201709 VALE	9,16 mg/m ³	Yes
0020	06/09/2017 15:29	201709 POSTO H. FONTES	10,99 mg/m ³	Yes
0021	06/09/2017 15:40	201709 POSTO H. FONTES	11,01 mg/m ³	Yes
0022	06/09/2017 16:37	201709 POSTO 14 BIS	11,39 mg/m ³	Yes
0023	06/09/2017 16:45	201709 POSTO 14 BIS	10,95 mg/m ³	Yes
0024	12/09/2017 11:22	201709 2H	8,70 mg/m ³	Yes
0025	12/09/2017 11:31	201709 2H	9,92 mg/m ³	Yes
0026	12/09/2017 15:16	201709 POSTO PIONEIRO	12,19 mg/m ³	Yes
0027	12/09/2017 15:23	201709 POSTO PIONEIRO	12,62 mg/m ³	Yes
0028	14/09/2017 11:37	201709 POSTO CENTRAL	12,76 mg/m ³	Yes
0029	14/09/2017 11:44	201709 POSTO CENTRAL	13,25 mg/m ³	Yes
0030	14/09/2017 15:50	201709 CROWN	9,87 mg/m ³	Yes
0031	14/09/2017 15:56	201709 CROWN	9,87 mg/m ³	Yes
0032	15/09/2017 11:19	201709 COND. MANSÃO DO PARQUE	13,21 mg/m ³	Yes
0033	15/09/2017 11:25	201709 COND. MANSÃO DO PARQUE	14,05 mg/m ³	Yes
0034	15/09/2017 14:41	201709 COND. RIVERSIDE RESIDENCE	12,97 mg/m ³	Yes
0035	15/09/2017 14:48	201709 COND. RIVERSIDE RESIDENCE	12,78 mg/m ³	Yes
0036	15/09/2017 15:05	201709 COND. JARDIM DE VIENA	12,47 mg/m ³	Yes
0037	15/09/2017 15:13	201709 COND. JARDIM DE VIENA	11,86 mg/m ³	Yes
0038	15/09/2017 15:49	201709 COND. VAN GOGH	11,06 mg/m ³	Yes
0039	15/09/2017 16:08	201709 COND. VAN GOGH	11,03 mg/m ³	Yes
0040	15/09/2017 16:26	201709 COND. JARDIM TROPICAL	9,99 mg/m ³	Yes
0041	15/09/2017 16:47	201709 COND. JARDIM TROPICAL	10,09 mg/m ³	Yes
0042	18/09/2017 12:01	201709 POSTO VB	12,30 mg/m ³	Yes
0043	18/09/2017 12:10	201709 POSTO VB	11,49 mg/m ³	Yes

Measuring point no.	Date / Time	Description	Result THT	RDL reached
0046	18/09/2017 15:22	201709 PROMETAL	13,09 mg/m ³	Yes
0047	18/09/2017 15:28	201709 PROMETAL	12,78 mg/m ³	Yes
0048	18/09/2017 16:27	201709 POSTO PRESIDENTE XI	11,43 mg/m ³	Yes
0049	18/09/2017 16:34	201709 POSTO PRESIDENTE XI	10,88 mg/m ³	Yes
0054	20/09/2017 16:37	201709 AMBEV	11,68 mg/m ³	Yes
0055	20/09/2017 16:45	201709 AMBEV	12,50 mg/m ³	Yes
0060	22/09/2017 15:20	201709 HOTEL DA COSTA	9,35 mg/m ³	Yes
0061	22/09/2017 15:28	201709 HOTEL DA COSTA	8,94 mg/m ³	Yes
0062	22/09/2017 15:44	201709 HOTEL QUALITY	8,39 mg/m ³	Yes
0063	22/09/2017 15:52	201709 HOTEL QUALITY	8,01 mg/m ³	Yes
0064	22/09/2017 16:42	201709 PANIFICADORA SÃO PEDRO III	9,10 mg/m ³	Yes
0065	22/09/2017 16:48	201709 PANIFICADORA SÃO PEDRO III	8,43 mg/m ³	Yes
0066	22/09/2017 16:58	201709 ITA BOLOS	8,39 mg/m ³	Yes
0067	22/09/2017 17:05	201709 ITA BOLOS	8,90 mg/m ³	Yes
0068	25/09/2017 09:51	201709 POSTO PIRANEMA	13,76 mg/m ³	Yes
0069	25/09/2017 10:01	201709 POSTO PIRANEMA	11,94 mg/m ³	Yes
0070	25/09/2017 10:44	201709 POSTO ARACAJU	8,78 mg/m ³	Yes
0071	25/09/2017 10:54	201709 POSTO ARACAJU	9,58 mg/m ³	Yes
0072	25/09/2017 11:10	201709 POSTO TRAMANDAÍ	9,54 mg/m ³	Yes
0073	25/09/2017 11:18	201709 POSTO TRAMANDAÍ	9,49 mg/m ³	Yes
0074	25/09/2017 16:30	201709 SAMCHOPANÇA	9,18 mg/m ³	Yes
0076	25/09/2017 16:44	201709 SAMCHOPANÇA	6,98 mg/m ³	Yes
0077	25/09/2017 16:58	201709 POSTO BEL SANTA RITA	7,67 mg/m ³	Yes
0078	25/09/2017 17:06	201709 POSTO BEL SANTA RITA	7,70 mg/m ³	Yes



Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Segurança 002)

INDICADOR: IVAZ – Índice de Vazamentos no Sistema de Distribuição de Gás	MÊS: SETEMBRO/2017	Nº RELATÓRIO: 009/2017
UNIDADE DE MEDIDA: Quantitativo por km de rede	APRESENTAÇÃO: Mensal (até o 10º dia útil)	CONCESSIONÁRIA: Sergas
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO: 0,15	DATA DE EMISSÃO: 06/10/2017	

MÊS:	Número de vazamentos no mês por local								ÍNDICE DE QUALIDADE
	Comprimento da rede (km) (considerar a rede de polietileno e de aço carbono)	CRM	ERPM	ERP	ETC	REDE DE PEAD	REDE DE AÇO	IVAZ	
JANEIRO	225,10	1	0	0	0	1	0	0,00889	Satisfaz
FEVEREIRO	226,11	6	0	0	0	0	0	0,02654	Satisfaz
MARÇO	226,17	4	0	1	0	0	0	0,02211	Satisfaz
ABRIL	226,89	1	0	0	0	3	1	0,02204	Satisfaz
MAIO	226,89	3	0	0	0	2	0	0,02204	Satisfaz
JUNHO	226,89	3	0	0	0	0	0	0,01322	Satisfaz
JULHO	227,48	2	0	0	0	1	0	0,01319	Satisfaz
AGOSTO	228,72	1	0	0	0	0	0	0,00437	Satisfaz
SETEMBRO	230,44	2	0	0	0	0	0	0,00868	Satisfaz
OUTUBRO									
NOVEMBRO									
DEZEMBRO									

MÊS:	Número de vazamentos acumulado até o mês por local								ÍNDICE DE QUALIDADE
	Comprimento da rede (km) (considerar a rede de polietileno e de aço carbono)	CRM	ERPM	ERP	ETC	REDE DE PEAD	REDE DE AÇO	IVAZ acumulado	
JANEIRO	225,10	1	0	0	0	1	0	0,00889	Satisfaz
FEVEREIRO	226,11	7	0	0	0	1	0	0,03538	Satisfaz
MARÇO	226,17	11	0	1	0	1	0	0,05748	Satisfaz
ABRIL	226,89	12	0	1	0	4	1	0,07933	Satisfaz
MAIO	226,89	15	0	1	0	6	1	0,10137	Satisfaz
JUNHO	226,89	18	0	1	0	6	1	0,11459	Satisfaz
JULHO	227,48	20	0	1	0	7	1	0,12748	Satisfaz
AGOSTO	228,72	21	0	1	0	7	1	0,13117	Satisfaz
SETEMBRO	230,44	23	0	1	0	7	1	0,13886	Satisfaz
OUTUBRO									
NOVEMBRO									
DEZEMBRO									

usuários ou local/causa básica	
1. CRM BURGHER KING	
2. CRM HIPER BOMPREÇO JARDINS	

OBSERVAÇÕES	Os dados de vazamento são obtidos através do sistema REGAT (Registro de Atendimento) da SERGAS.
	Deve-se ressaltar que a interferência de terceiros tem impactado no indicador de vazamentos (80% dos chamados no mês de abril), representando 27% do total de chamados até o mês de julho.

ANEXOS: (ENVIAR REGISTROS DE ATENDIMENTOS)

Assinatura do Responsável:



Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Segurança 003)

INDICADOR: TAE –Tempo de Atendimento de Emergência por Vazamento

Nº RELATÓRIO: 009/2017

UNIDADE DE MEDIDA: Horas

APRESENTAÇÃO: Mensal (até o 10º dia útil)

CONCESSIONÁRIA: Sergas

LIMITE MÁXIMO PERMITIDO: 1

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2017

MÊS: SETEMBRO/2017

NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

MÊS:	Até 0,5 hora	Até 01 hora	> 01 hora	TAE	PADRÃO
JANEIRO	2	0	0	0,450	1
FEVEREIRO	3	3	0	0,422	1
MARÇO	5	0	0	0,333	1
ABRIL	4	0	1	0,567	1
MAIO	4	1	0	0,510	1
JUNHO	3	0	0	0,278	1
JULHO	2	1	0	0,544	1
AGOSTO	1	0	0	0,483	1
SETEMBRO	2	0	0	0,184	1
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					

USUÁRIO OU LOCAL/CAUSA BÁSICA

DATA

TEMPO DE ATENDIMENTO

1. CRM BURGUER KING	11/09/2017	00:12
2. CRM HIPER BOMPREÇO JARDINS	12/09/2017	00:10

Os dados de tempo de atendimento são geridos através do sistema REGAT (Registro de Atendimento) da SERGAS.

OBSERVAÇÕES:

ANEXOS: (ENVIAR REGISTRO DE ATENDIMENTO)

Assinatura do Responsável:

Visualizar registro #710

Status:	Fechado
Criado:	2017-09-11 11:05:17
Criador:	Alane Driele Santos de Mesquita
Fechado:	2017-09-21 16:09:48
Nome:	rodrigo
E-mail:	
Telefone:	99690-8776
CEP:	49025-100
Endereço:	AVENIDA DEPUTADO SÍLVIO TEIXEIRA
Assunto:	EMERGENCIA
Responsável:	João Luiz Cavalcanti de Farias
Cliente:	BURGER KING
Função:	
Detalhes:	Foi informado cheiro de gás.
Resolvido:	Sim
Descrição:	Às 11:17 durante inspeção foi identificado escapamento pelo eixo da válvula esfera de entrada do CRM. Foi agendada e realizada intervenção para sanar escapamento.

Visualizar registro #712

Status:	Fechado
Criado:	2017-09-12 09:00:09
Criador:	Viviane Leite A. Barros
Fechado:	2017-09-21 16:17:43
Nome:	Gonzaga
E-mail:	
Telefone:	98848-4492
CEP:	49025-100
Endereço:	AVENIDA DEPUTADO SÍLVIO TEIXEIRA
Assunto:	EMERGÊNCIA
Responsável:	João Luiz Cavalcanti de Farias
Cliente:	BOMPREÇO JARDINS 510
Função:	
Detalhes:	Foi informado cheiro de gás.
Resolvido:	Sim
Descrição:	Às 09:10 durante inspeção foi identificado pequeno escapamento de gás pelo conexão "piscano" do medidor. Escapamento sanado com reaperto.



Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Segurança 003)

INDICADOR: TAE –Tempo de Atendimento de Emergência por Falta de Gás		Nº RELATÓRIO: 009/2017
UNIDADE DE MEDIDA: Horas	APRESENTAÇÃO: Mensal (até o 10º dia útil)	CONCESSIONÁRIA: Sergas
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO: 4	DATA DE EMISSÃO: 06/10/2017	MÊS: SETEMBRO/2017

MÊS:	NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA						
	1 HORA	2 HORAS	3 HORAS	4 HORAS	> 4 HORAS	TAE	PADRÃO
JANEIRO	0	0	0	0	0	0,000	4
FEVEREIRO	4	0	0	0	0	0,421	4
MARÇO	3	0	0	0	0	0,272	4
ABRIL	3	1	0	0	0	0,508	4
MAIO	0	1	0	0	0	1,117	4
JUNHO	2	0	0	0	0	0,475	4
JULHO	4	0	0	0	0	0,442	4
AGOSTO	3	0	0	0	0	0,300	4
SETEMBRO	5	0	0	0	0	0,280	4
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							

USUÁRIO OU LOCAL/CAUSA BÁSICA	DATA	TEMPO DE ATENDIMENTO
1. CRM RESTAURANTE TREVO	01/09/2017	00:11
2. ERPM POSTO 14 BIS	12/09/2017	00:08
3. CRM DELICATESSEN ADONAI	25/09/2017	00:32
4. CRM RESTAURANTE COCO SERGIPE (CANTINA D'ITÁLIA)	26/09/2017	00:09
5. CRM BOMPREÇO JARDINS	26/09/2017	00:24

OBSERVAÇÕES:	Os dados de tempo de atendimento são geridos através do sistema REGAT (Registro de Atendimento) da SERGAS.

ANEXOS: (Enviar Registro de Atendimento)

Assinatura do Responsável:

Visualizar registro #707

Status:	Fechado
Criado:	2017-09-01 08:52:13
Criador:	Viviane Leite A. Barros
Fechado:	2017-09-21 15:50:47
Nome:	Jailton Batista
E-mail:	
Telefone:	3249-2050
CEP:	49095-000
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Assunto:	FALHA OPERACIONAL
Responsável:	João Luiz Cavalcanti de Farias
Cliente:	TREVO
Função:	Encarregado
Detalhes:	Às 07:09 foi informada falta de gás.
Resolvido:	Sim
Descrição:	Às 07:20 durante inspeção foi identificado medidor travado, obstruindo o fluxo. Foi realizada remoção do medidor, instalação de by-pass e liberado o fornecimento. Agendada e realizada substituição do medidor.

Visualizar registro #713

Status:	Fechado
Criado:	2017-09-12 11:54:14
Criador:	Viviane Leite A. Barros
Fechado:	2017-09-21 16:41:40
Nome:	Gilsa
E-mail:	
Telefone:	3248-6558
CEP:	49.030-64
Endereço:	AV. HERÁCLITO ROLLEMBERG, 2003
Assunto:	FALHA OPERACIONAL
Responsável:	João Luiz Cavalcanti de Farias
Cliente:	POSTO 14 BIS
Função:	
Detalhes:	Foi informada falta de gás.
Resolvido:	Sim
Descrição:	Às 12:02 durante inspeção foi identificado bloqueio automático acionado, realizados testes operacionais e de estanquidade, onde não constatou-se anormalidades. Foi liberado e acompanhado o reinício de fornecimento. Suspeita de parada brusca do compressor.

Visualizar registro #728

Status:	Fechado
Criado:	2017-09-25 13:52:10
Criador:	João Luiz Cavalcanti de Farias
Fechado:	2017-10-05 15:58:15
Nome:	Ariosvaldo
E-mail:	
Telefone:	3022-5559
CEP:	49032-150
Endereço:	RUA ROSALINA
Assunto:	FALHA OPERACIONAL
Responsável:	João Luiz Cavalcanti de Farias
Cliente:	DELICATESSE ADONAI
Função:	
Detalhes:	Às 06:48 foi informada falta de gás.
Resolvido:	Sim
Descrição:	Às 07:20 durante inspeção foi identificado CRM operando. Sr. Ariosvaldo informou que havia realizado o rearme do bloqueio automático. Foi agendada inspeção para testes do CRM e informado ao Sr. Ariosvaldo os riscos de intervenções não autorizadas no CRM

Visualizar registro #730

Status:	Fechado
Criado:	2017-09-26 12:41:44
Criador:	Alane Driele Santos de Mesquita
Fechado:	2017-10-04 14:10:59
Name:	denise
E-mail:	
Telefone:	98859-6864
CEP:	49025-090
Endereço:	AVENIDA DEPUTADO PEDRO VALADARES
Assunto:	FALHA OPERACIONAL
Responsável:	Afonso José de Barros Agra
Cliente:	BOMPREÇO LOJA 504
Função:	
Detalhes:	Foi informada falta de gás.
Resolvido:	Sim
Descrição:	Às 13:05 durante inspeção foi identificada válvula esfera manual de entrada fechada e CRM sem cadeado e sem sinais de arrombamento. Realizada a abertura da válvula esfera manual de entrada e a instalação de cadeado no CRM.

Visualizar registro #728

Status:	Fechado
Criado:	2017-09-26 09:38:46
Criador:	Viviane Leite A. Barros
Fechado:	2017-10-04 10:25:34
Nome:	Josefa
E-mail:	99838-4860
Telefone:	3243-3184
CEP:	49037-475
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT
Assunto:	FALHA OPERACIONAL
Responsável:	Afonso José de Barros Agra
Cliente:	CANTINA D'ITALIA
Função:	
Detalhes:	Foi informada falta de gás.
Resolvido:	Sim
Descrição:	Às 09:45 durante inspeção foi identificado bloqueio automático acionado devido a falha de estanqueidade da reguladora. Agendado e realizada substituição da reguladora.

Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Segurança 004)

INDICADOR: FMPP – Freqüência de Manutenção Preditiva

Nº RELATÓRIO: 009/2017

APRESENTAÇÃO: Mensal (até o 10º dia útil)

CONCESSIONÁRIA: Sergas

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2017

MÊS: SETEMBRO/2017

Trimestre	Freqüência de Manutenção Preditiva – CATEGORIA A	
	Prevista	Realizada
Primeiro	12	Não Aplicável
Segundo	12	Não Aplicável
Terceiro	6	Não Aplicável
Quarto	6	Não Aplicável

Trimestre	Freqüência de Manutenção Preditiva – CATEGORIA B	
	Prevista	Realizada
Primeiro	6	1
Segundo	6	6
Terceiro	3	3
Quarto	3	

Trimestre	Freqüência de Manutenção Preditiva – CATEGORIA C	
	Prevista	Realizada
Primeiro	6	1
Segundo	6	6
Terceiro	1	1
Quarto	1	

Trimestre	Freqüência de Manutenção Preditiva – CATEGORIA D	
	Prevista	Realizada
Primeiro	1	0,4
Segundo	1	1
Terceiro	0,5	0,5
Quarto	0,5	

OBSERVAÇÕES:	Foi revisada em julho/17 a periodicidade da Manutenção Preditiva. Foi estabelecida frequência mensal para as estações da categoria B, frequência trimestral para as estações da categoria C e frequência semestral para todas as estações da categoria D.
	Os dados apresentados em setembro são referentes ao 3º trimestre (julho/ago/set) de 2017. Foram realizados 3/3 das inspeções do referido trimestre até o mês de setembro.
	O Relatório de Inspeção está contido no Relatório de Serviços Realizados no mês de setembro de 2017.

Responsável:

Controle de Qualidade dos Serviços de Distribuição do Gás Canalizado (Segurança 004)

INDICADOR: FMPP –Freqüência de Manutenção Preventiva	Nº RELATÓRIO: 009/2017
APRESENTAÇÃO: Mensal (até o 10º dia útil)	CONCESSIONÁRIA: Sergas
DATA DE EMISSÃO: 06/10/2017	MÊS: SETEMBRO/2017

CATEGORIAS: A, B, C e D

Categoria	Frequência de Manutenção Preventiva			
	Quantidade	Usuários	Data	Duração
A- Vazões > 100.000m³/dia	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável

OBSERVAÇÕES: A SERGAS não possui atualmente nenhuma estação operando com esta faixa de vazão.

Categoria	Frequência de Manutenção Preventiva			
	Quantidade	Usuários	Data	Duração
B- Vazões entre 25.000 e 100.000m³/dia	1	ERP DIS I	22/09/2017	00:27
	1	ERPM ESCURIAL (CERSESA)	14/09/2017	00:15
	2	ERPM SERRA AZUL	26/09/2017	00:25

OBSERVAÇÕES: Os dados apresentados são referentes ao mês de setembro de 2017.

Categoria	Frequência de Manutenção Preventiva			
	Quantidade	Usuários	Data	Duração
C- Vazões até 25.000m³/dia	2	ERPM SISA (NORTISTA)	14/09/2017	00:24
	2	ERPM HOSPITAL PRIMAVERA	18/09/2017	00:20
	2	ERPM POSTO APERIPÊ I	25/09/2017	00:58
	3	ERPM POSTO VENEZA	20/09/2017	00:25
	8	ERPM AMBEV (BRAHMA)	20/09/2017	02:43
	2	ERPM POSTO PRESIDENTE X	21/09/2017	00:40
	1	ERPM POSTO PIRANEMA	27/09/2017	00:26
	2	ERPM INDÚSTRIA ORIENTAL	21/09/2017	00:20

OBSERVAÇÕES: Os dados apresentados são referentes ao mês de setembro de 2017.

Categoria	Frequência de Manutenção Preventiva			
	Quantidade	Usuários	Data	Duração
D- Conjunto de regulagem e medição (residencial e comercial)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável
OBSERVAÇÕES:	As estações do segmento comercial, residencial e pequenas industrias tem o conjunto de regulagem substituído a cada cinco anos e o medidor substituído a cada dez anos de acordo com a Portaria 114 do INMETRO.			
	Os dados apresentados são referentes ao mês de setembro de 2017.			

Responsável:

1221 - RELATÓRIO SERVIÇOS REALIZADOS

Período: 01/09/2017 00:00:00 até 30/09/2017 00:00:00

Status da O.S.: f
Setor Executante: '001'
CODEMP: '1'

Ordem de Serviço

O.S: 00048213	Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS		Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 7.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE X (ANTIGO CHEFIA E FILHOS II - SC)		Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -		Cliente: 0628 - GRUPO CHEFIA E FILHOS COMBUSTÍV	Interf. (HS): 0
Responsável: 7.9.0001 - MYCHELL LIMA		Localização: 7.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE X (AN	Interf. Real%: 0
Setor Exec. :001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA		Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MAN.RETENC - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO EM VALVULA DE RETENC	Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.RETENC - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO EM VALVULA DE RETENCAO			Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	21/09/2017 10:10:00	21/09/2017 10:30:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	21/09/2017 10:10:00	21/09/2017 10:30:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 145951	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_100_Manutenção_manutenção em válvula de retenção		Executado: SIM
Aplicação:		Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050645	Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS		Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RF-1.8.0002 - RETIFICADOR DE ARACAJU		Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -		Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: RF-1.8.0002 - MYCHELL LIMA		Localização: 1.8.0002 - RETIFICADOR DE ARACAJU	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA		Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA			Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	22/09/2017 16:35:00	22/09/2017 16:40:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149317	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050652 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.1.0006 - ERP ATALAIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.1.0006 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.1.0006 - ERP ATALAIA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	12/09/2017 15:01:00	12/09/2017 15:06:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149083	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050653 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.1.0008 - ERP AEROPORTO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.1.0008 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.1.0008 - ERP AEROPORTO	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	12/09/2017 14:50:00	12/09/2017 14:55:00	0 1	0,083333333430346 61	0,08333333343034 61	0	0
------------------------------	---------------------	---------------------	--------	-------------------------	------------------------	---	---

Registro de Serviço

R.S.: 149080	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050654 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.1.0011 - ERP PICUI	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.1.0011 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.1.0011 - ERP PICUI	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	26/09/2017 15:45:00	26/09/2017 15:55:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	26/09/2017 15:45:00	26/09/2017 15:55:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149336	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050655 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.1.0012 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD II (REAL ALIMENTOS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.1.0012 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.1.0012 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
-------------	------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	26/09/2017 09:40:00	26/09/2017 09:50:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	26/09/2017 09:40:00	26/09/2017 09:50:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149335 Causa: Tempo: 0
Descrição: Serviço: Executado: SIM
Aplicação: Defeito: Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050656	Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 1.1.0013 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD I (G. BARBOSA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G·S S. A.	Interf. (HS): 0	
Responsável: 1.1.0013 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.1.0013 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA	
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	26/09/2017 09:28:00	26/09/2017 09:38:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	26/09/2017 09:28:00	26/09/2017 09:38:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Servicio

R.S.: 149337 Causa: Tempo: 0
Descrição: Serviço: Executado: SIM
Aplicação: Defeito: Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050657 **Status:** FECHADA **Data Programada:** 19/09/2017 08:00:00 **Data Geração:** 19/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS **Conta Contábil:** - **Parada:**
Aplicação: 1.3.0003 - ERPM SISA (NORTISTA) **Centro Custo:** 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA **Funcionamento:**
Solicitante: - **Cliente:** 0228 - FIAÇÃO E TECELAGEM NORTISTA S.A. **Interf. (HS):** 0
Responsável: 1.3.0003 - ALEXANDRE AMADO FRANCA **Localização:** 1.3.0003 - ERPM SISA (NORTISTA) **Interf. Real%:** 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS **Dias Prev.:** 0 **Data Recebido:** 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA **Horas Prev.:** 1 **Recebido por:** 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES **Inter. Prev.:** 0 **Produto:** -
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES **Motivo Atraso:** -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 15:00:00	14/09/2017 15:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149116	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050658 Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 08:00:00				Data Geração:	19/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: 1.3.0003 - ERPM SISA (NORTISTA)	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	0228 - FIAÇÃO E TECELAGEM NORTISTA S.A.				Interf. (HS): 0	
Responsável: 1.3.0003 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	1.3.0003 - ERPM SISA (NORTISTA)				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.:	1				Recebido por:	03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPEF	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Executar Plano: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPERACAO DE ESTACOES CATEGORIAS B E C	Motivo Atraso:	-					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 15:10:00	14/09/2017 16:00:00	0	0,83333333255723	0,83333333255723	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149117	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050659 Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 00:00:00				Data Geração:	19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: 310215000035 - Filtro 2" x 150#	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	0228 - FIAÇÃO E TECELAGEM NORTISTA S.A.				Interf. (HS): 0	
Responsável: 310215000035 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	FT-1.3.0003-A - Filtro 2" x 150#				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.:	0				Recebido por:	03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Motivo Atraso:	-					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 16:00:00	14/09/2017 16:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148604 Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050660 Status: FECHADA Filial: 1 - SERGAS Aplicação: 310215000036 - Filtro 2" x 150# Solicitante: - Responsável: 310215000036 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT) Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0228 - FIAÇÃO E TECELAGEM NORTISTA S.A. Localização: FT-1.3.0003-B - Filtro 2" x 150# Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 16:10:00	14/09/2017 16:24:00	0	0,233333333395422	0,233333333395422 2	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148605 Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050661 Status: FECHADA Filial: 1 - SERGAS Aplicação: 1.3.0009 - ERPM FABISE Solicitante: - Responsável: 1.3.0009 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 1077 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA L Localização: 1.3.0009 - ERPM FABISE Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	01/09/2017 11:20:00	01/09/2017 11:40:00	0	0,33333333372138	0,33333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148606	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 42000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050662 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.3.0017 - ERPM ARGAFORT	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0221 - ABREU E SANTOS COMERCIO DE ARCO	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.3.0017 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.3.0017 - ERPM ARGAFORT	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	06/09/2017 15:05:00	06/09/2017 15:10:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346 1 61	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	06/09/2017 15:05:00	06/09/2017 15:10:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346 1 61	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149021	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050663 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.3.0022 - ERPM HOSPITAL E MATERNIDADE PRIMAVERA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1019 - DIAGNOSE MEDICO HOSPITALAR S/	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.3.0022 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 1.3.0022 - ERPM HOSPITAL E MATERNIDADE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	06/09/2017 09:50:00	06/09/2017 10:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	06/09/2017 09:50:00	06/09/2017 10:00:00	0	0,166666666668609	0,166666666668606 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149031	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050664 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 08:00:00	Data Geração: 19/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.3.0022 - ERPM HOSPITAL E MATERNIDADE PRIMAVERA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1019 - DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR S/	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.3.0022 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.3.0022 - ERPM HOSPITAL E MATERNIDADE	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	18/09/2017 11:10:00	18/09/2017 11:20:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446 6	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	18/09/2017 11:10:00	18/09/2017 11:20:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446 6	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149254	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050665 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 08:00:00	Data Geração: 19/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.3.0022 - ERPM HOSPITAL E MATERNIDADE PRIMAVERA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1019 - DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR S/	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.3.0022 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.3.0022 - ERPM HOSPITAL E MATERNIDADE	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPEF	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPERACAO DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

03150-MYCHELL LIMA	18/09/2017 10:40:00	18/09/2017 11:10:00	0	0,500000000058208	0,500000000058208 8	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	18/09/2017 10:40:00	18/09/2017 11:10:00	0	0,500000000058208	0,500000000058208 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149255	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050666 Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 00:00:00				Data Geração:	19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: 1.3.0022 - ERPM HOSPITAL E MATERNIDADE PRIMAVERA	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	1019 - DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR S/A				Interf. (HS):	0
Responsável: 1.3.0022 - MYCHELL LIMA	Localização:	1.3.0022 - ERPM HOSPITAL E MATERNIDADE				Interf. Real%:	0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.:	0				Recebido por:	03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MAN.RETENC - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO EM VALVULA DE RETENC	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.RETENC - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO EM VALVULA DE RETENCAO						Motivo Atraso:	009 - FALTA DE EQUIPAMENTO / INSTRU
Registro de Serviço							
Ordem de Serviço							
O.S: 00050667 Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 00:00:00				Data Geração:	19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: 310215001011 - Filtro 2" x 150#	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	1019 - DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR S/A				Interf. (HS):	0
Responsável: 310215001011 - MYCHELL LIMA	Localização:	FT-1.3.0022-A - Filtro 2" x 150#				Interf. Real%:	0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.:	0				Recebido por:	03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)						Motivo Atraso:	-
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	18/09/2017 10:30:00	18/09/2017 10:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	18/09/2017 10:30:00	18/09/2017 10:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148608	Causa:					Tempo: 0	
Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	

Ordem de Serviço							
O.S: 00050668	Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 00:00:00	Parada:	Data Geração:	19/09/2017 00:00:00	
Filial:1 - SERGAS		Conta Contábil:	-		Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Aplicação: 310215001012 - Filtro 2" x 150#		Cliente:	1019 - DIAGNOSE MEDICO HOSPITALAR S/	Interf. (HS): 0	Localização:	FT-1.3.0022-B - Filtro 2" x 150#	Interf. Real%: 0
Solicitante: -		Dias Prev.:	0	Data Recebido:	18/09/2017 00:00:00	Ihoras Prev.:	0
Responsável: 310215001012 - MYCHELL LIMA		Inter. Prev.:	0	Recebido por:	03150 - MYCHELL LIMA	Produto:	-
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Motivo Atraso:	-				
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA							
Plano Manut.:P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)							
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	18/09/2017 10:20:00	18/09/2017 10:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	18/09/2017 10:20:00	18/09/2017 10:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148609		Causa:			Tempo: 0		
Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros		Serviço:			Executado: SIM		
Aplicação:		Defeito:			Planejado:		
Ordem de Serviço							
O.S: 00050669	Status: FECHADA	Data Programada:	24/09/2017 00:00:00	Parada:	Data Geração:	24/09/2017 00:00:00	
Filial:1 - SERGAS		Conta Contábil:	-		Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Aplicação: 1.3.0023 - ERPM SERGAS		Cliente:	0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0	Localização:	1.3.0023 - ERPM SERGAS	Interf. Real%: 0
Solicitante: -		Dias Prev.:	0	Data Recebido:	25/09/2017 00:00:00	Ihoras Prev.:	0
Responsável: 1.3.0023 - ALEXANDRE AMADO FRANCA		Inter. Prev.:	0	Recebido por:	03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Produto:	-
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Motivo Atraso:	-				
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO							
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES							
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	25/09/2017 14:10:00	25/09/2017 14:20:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149323		Causa:			Tempo: 0		
Descrição:		Serviço:			Executado: SIM		
Aplicação:		Defeito:			Planejado:		

Ordem de Serviço

O.S: 00050670 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0014 - CRM COND. PARK LANE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0425 - CONDOMÖNIO DO EDIFÓCIO PARK LA	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0014 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0014 - CRM COND. PARK LANE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 11:40:00	20/09/2017 11:50:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149283	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050671 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0015 - CRM COND. JARDIM DI NAPOLI	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0427 - EDIFÍCIO JARDIM DI NÁPOLI	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0015 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0015 - CRM COND. JARDIM DI NAPOLI	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	19/09/2017 15:22:00	19/09/2017 15:32:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	19/09/2017 15:22:00	19/09/2017 15:32:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149267	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050672 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0016 - CRM COND. RECANTO DOS PASSAROS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0589 - CONDOMÖNIO RESIDENCIAL RECANTI	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0016 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0016 - CRM COND. RECANTO DOS PASSA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	22/09/2017 15:00:00	22/09/2017 15:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149312	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050673 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0019 - CRM COND. BEAU RIVAGE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0777 - CONDOMÖNIO BEAU RIVAGE PLAZA	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0019 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0019 - CRM COND. BEAU RIVAGE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	18/09/2017 14:25:00	18/09/2017 14:30:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	18/09/2017 14:25:00	18/09/2017 14:30:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149258	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050674 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0020 - CRM COND. MANSÃO GENTIL BARBOSA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0778 - CONDOMÍNIO MANSÃO GENTIL BARBC	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0020 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0020 - CRM COND. MANCAO GENTIL BAR	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 15:50:00	20/09/2017 16:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149284	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050675 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0022 - CRM COND. PIAZZA SAN MARCO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0775 - CONDOMINIO PIAZZA SAN MARCO	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0022 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0022 - CRM COND. PIAZZA SAN MARCO	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 11:20:00	20/09/2017 11:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149282	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050676 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0030 - CRM COND. ANTÔNIO GOES	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1443 - CONDOMÖNIO RESIDENCIAL DESEMB	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0030 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0030 - CRM COND. ANTONIO GOES	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 11:20:00	04/09/2017 11:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 11:20:00	04/09/2017 11:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148801	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S.: 00050677 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0031 - CRM COND. BIARRITZ PLAZA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1093 - CONDOMINIO DO EDIFICO BIARRITZ F	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0031 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0031 - CRM COND. BIARRITZ PLAZA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 10:20:00	20/09/2017 10:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149279	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S.: 00050678 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
--	---	--

Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0033 - CRM COND. CLASSIQUE JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1275 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIQL	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0033 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 1.4.0033 - CRM COND. CLASSIQUE JARDINS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	15/09/2017 14:45:00	15/09/2017 14:55:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149251	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050679 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0037 - CRM COND. ENCANTOS MINEIROS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1250 - CONDOMÖNIO RESIDENCIAL ENCANT	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0037 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0037 - CRM COND. ENCANTOS MINEIROS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	22/09/2017 16:10:00	22/09/2017 16:20:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149315	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050680 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0040 - CRM COND. JARDIM DE VIENA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 1437 - CONDOMÖNIO PARQUE JARDIM DE VI	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0040 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0040 - CRM COND. JARDIM DE VIENA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	15/09/2017 14:40:00	15/09/2017 15:00:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	15/09/2017 14:40:00	15/09/2017 15:00:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148610	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDIÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050681 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0041 - CRM COND. JOSE ANDRADE NETO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1421 - CONDOMINÖ RESIDENCIAL JOSÉ ANDRADE NETO	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0041 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0041 - CRM COND. JOSÉ ANDRADE NET	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÇÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÇÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 10:10:00	04/09/2017 10:20:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 10:10:00	04/09/2017 10:20:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148799	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050682 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: RES-1.4.0044 - CRM COND. MANSÃO TRAMANDAI

Solicitante: -

Responsável: RES-1.4.0044 - JAILSON XAVIER DA SILVA

Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS

Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO

Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA

Funcionamento:

Cliente: 1462 - MANSÃO TRAMANDÁI

Interf. (HS): 0

Localização: 1.4.0044 - CRM COND. MANSAO TARSILA DO

Interf. Real%: 0

Dias Prev.: 0

Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00

Horas Prev.: 0

Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA

Produto: -

Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D

Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	15/09/2017 16:00:00	15/09/2017 16:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149250	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050683	Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: RES-1.4.0046 - CRM COND. NILTON FONTES	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 1274 - CONDOMÖNIO RESIDENCIAL NILTON F	Interf. (HS): 0	
Responsável: RES-1.4.0046 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0046 - CRM COND. NILTON FONTES	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA	
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 10:00:00	20/09/2017 10:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149285	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050684	Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: RES-1.4.0050 - CRM COND. PARQUE MARINE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 1446 - CONDOMÖNIO RESIDENCIAL PARQUE	Interf. (HS): 0	

Responsável: RES-1.4.0050 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0050 - CRM COND. PARQUE MARINE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 03/10/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	03/10/2017 09:30:00	03/10/2017 09:50:00	0	0,33333333197515	0,33333333197515	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148611	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDIÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 42000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050685 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0050 - CRM COND. PARQUE MARINE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1446 - CONDOMÖNIO RESIDENCIAL PARQUE	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0050 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0050 - CRM COND. PARQUE MARINE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 10:24:00	14/09/2017 10:29:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149131	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050686 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0056 - CRM COND. RECANTO DOS GUARÁS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1395 - CONDOMÖNIO RECANTO DOS GUARÁ	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0056 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0056 - CRM COND. RECANTO DOS GUARÁ	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00

Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	25/09/2017 16:12:00	25/09/2017 16:26:00	0	0,233333333220799	0,233333333220799	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149324	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050687 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0063 - CRM COND. UNIQUE JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1417 - CONDOMINIO UNIQUE JARDINS	Interf. (HS): 0					
Responsável:RES-1.4.0063 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 1.4.0063 - CRM COND. UNIQUE JARDINS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	15/09/2017 14:30:00	15/09/2017 14:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149252	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050688 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.9.0005 - ERPM POSTO SIQUEIRA CAMPOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0442 - VALDEMAR SILVA PORTO	Interf. (HS): 0					
Responsável:1.9.0005 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0005 - ERPM POSTO SIQUEIRA CAMPOS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					

Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	13/09/2017 14:55:00	13/09/2017 15:00:00	0	0,08333333255723 1	0,08333333255723 31	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	13/09/2017 14:55:00	13/09/2017 15:00:00	0	0,08333333255723 1	0,08333333255723 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149096	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050689 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.9.0006 - ERPM POSTO 14 BIS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0436 - B & P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.9.0006 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 1.9.0006 - ERPM POSTO 14 BIS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA					
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	06/09/2017 16:20:00	06/09/2017 16:40:00	0	0,33333333372138 8	0,33333333372138 8	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	06/09/2017 16:20:00	06/09/2017 16:40:00	0	0,33333333372138 8	0,33333333372138 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148612	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050690 Status: FECHADA	Data Programada: 17/09/2017 08:00:00	Data Geração: 17/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.9.0006 - ERPM POSTO 14 BIS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0436 - B & P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.9.0006 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 1.9.0006 - ERPM POSTO 14 BIS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA					

Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0							Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON							Motivo Atraso: -
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 09:40:00	01/09/2017 09:50:00	0	0,1666666666511446	0,1666666666511446	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 09:40:00	01/09/2017 09:50:00	0	0,1666666666511446	0,1666666666511446	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148786	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050691 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.9.0010 - ERPM POSTO APERIPÊ I	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0244 - JOÃO BATISTA NETO E CIA LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.9.0010 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0010 - ERPM POSTO APERIPE I	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	13/09/2017 10:45:00	13/09/2017 10:50:00	0	0,0833333334303461	0,0833333334303461	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	13/09/2017 10:45:00	13/09/2017 10:50:00	0	0,0833333334303461	0,0833333334303461	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149093	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050692 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00	Data Geração: 08/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.9.0010 - ERPM POSTO APERIPÊ I	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0244 - JOÃO BATISTA NETO E CIA LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.9.0010 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0010 - ERPM POSTO APERIPE I	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00					

Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	25/09/2017 15:25:00	25/09/2017 15:35:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	25/09/2017 15:25:00	25/09/2017 15:35:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149321	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050693 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.9.0010 - ERPM POSTO APERIPÊ I	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0244 - JOÃO BATISTA NETO E CIA LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.9.0010 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0010 - ERPM POSTO APERIPE I	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.MAN.RETENC - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO EM VALVULA DE RETENC	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.RETENC - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO EM VALVULA DE RETENCAO		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	25/09/2017 15:00:00	25/09/2017 15:15:00	0	0,249999999941792	0,249999999941792	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	25/09/2017 15:00:00	25/09/2017 15:15:00	0	0,249999999941792	0,249999999941792	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148613	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_100_Manutenção_manutenção em válvula de retenção	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050694 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 310215000156 - Filtro 2" x 150#	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0244 - JOÃO BATISTA NETO E CIA LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 310215000156 - MYCHELL LIMA	Localização: FT-1.9.0010 - Filtro 2" x 150#	Interf. Real%: 0					

Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	25/09/2017 15:15:00	25/09/2017 15:25:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	25/09/2017 15:15:00	25/09/2017 15:25:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148614	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050695 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00	Data Geração: 08/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 132215000157 - VALVULA DE CONTROLE AUTOMATICA COM BLOQUEIO INTEGRA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0244 - JOÃO BATISTA NETO E CIA LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável:132215000157 - MYCHELL LIMA	Localização: (PCV+XV) -1.9.0010 - Valvula de Controle Autor	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 2	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORAS E BLOQUEIO (PCV E XV)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	25/09/2017 15:35:00	25/09/2017 16:23:00	0	0,79999999998358	0,79999999998358	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	25/09/2017 15:35:00	25/09/2017 16:23:00	0	0,79999999998358	0,79999999998358	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148615	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_029_Manutenção_manutenção_valvulas_reguladoras.campo	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
R.S.: 148616	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 002-PS_052_Manutenção_manutenção_Valvula_bloquio	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050697 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.9.0015 - ERPM POSTO HERMES FONTES	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0920 - POSTO HERMES FONTES LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.9.0015 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 1.9.0015 - ERPM POSTO HERMES FONTES	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	06/09/2017 15:30:00	06/09/2017 15:50:00	0	0,333333333197515	0,333333333197515	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	06/09/2017 15:30:00	06/09/2017 15:50:00	0	0,333333333197515	0,333333333197515	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148618	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDIÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S.: 00050698 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.9.0015 - ERPM POSTO HERMES FONTES	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0920 - POSTO HERMES FONTES LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.9.0015 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 1.9.0015 - ERPM POSTO HERMES FONTES	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 11:05:00	01/09/2017 11:15:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 11:05:00	01/09/2017 11:15:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148787	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050699	Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 1.9.0017 - ERPM POSTO TRAMANDÁI	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0823 - JARDINS DELICATESSEN LTDA	Interf. (HS): 0	
Responsável: 1.9.0017 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.9.0017 - ERPM POSTO TRAMANDAI	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA	
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	25/09/2017 11:02:00	25/09/2017 11:22:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	25/09/2017 11:02:00	25/09/2017 11:22:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148619	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050700	Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 1.9.0017 - ERPM POSTO TRAMANDÁI	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0823 - JARDINS DELICATESSEN LTDA	Interf. (HS): 0	
Responsável: 1.9.0017 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0017 - ERPM POSTO TRAMANDAI	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA	
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	13/09/2017 14:15:00	13/09/2017 14:20:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723 1 31	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	13/09/2017 14:15:00	13/09/2017 14:20:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723 1 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149095	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço							
O.S: 00050701	Status: FECHADA	Data Programada:	13/09/2017 00:00:00	Contá Contábil:	-	Data Geração:	13/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS		Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	Parada:		
Aplicação: 1.9.0019 - ERPM POSTO BEL SANTA RITA (ANTIGO SARAMUNETE/WALMIR ROD		Cliente:	2072 - POSTO BEL SANTA RITA LTDA.	Interf. (HS):	0		
Solicitante: -		Localização:	1.9.0019 - ERPM POSTO BEL SANTA RITA	Interf. Real%:	0		
Responsável: 1.9.0019 - MAGNO SANTOS DA SILVA		Dias Prev.:	0	Data Recebido:	25/09/2017 00:00:00		
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Horas Prev.:	0	Recebido por:	03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA		
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA		Produto:	-	Motivo Atraso:	-		
Plano Manut.:P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0						
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	25/09/2017 16:43:00	25/09/2017 17:03:00	0	0,333333333372138 8	0,333333333372138 8	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	25/09/2017 16:43:00	25/09/2017 17:03:00	0	0,333333333372138 8	0,333333333372138 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148620		Causa:		Tempo:	0		
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN		Serviço:		Executado:	SIM		
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME		Defeito:		Planejado:			
Ordem de Serviço							
O.S: 00050702	Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 00:00:00	Contá Contábil:	-	Data Geração:	19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS		Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	Parada:		
Aplicação: 1.9.0020 - ERPM POSTO PETROX URQUIZA		Cliente:	0971 - PETROX COMERCIAL LTDA	Interf. (HS):	0		
Solicitante: -		Localização:	1.9.0020 - ERPM POSTO PETROX URQUIZA	Interf. Real%:	0		
Responsável: 1.9.0020 - MYCHELL LIMA		Dias Prev.:	0	Data Recebido:	13/09/2017 00:00:00		
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Horas Prev.:	0	Recebido por:	03150 - MYCHELL LIMA		
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA		Produto:	-	Motivo Atraso:	-		
Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0						
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	13/09/2017 11:15:00	13/09/2017 11:20:00	0	0,08333333255723 1 31	0,08333333255723 1 31	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	13/09/2017 11:15:00	13/09/2017 11:20:00	0	0,08333333255723 1 31	0,08333333255723 1 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149094		Causa:		Tempo:	0		
Descrição:		Serviço:		Executado:	SIM		

Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050703 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 1.9.0022 - ERPM POSTO VENEZA Solicitante: - Responsável: 1.9.0022 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0803 - AUTO POSTO VENEZA LTDA Localização: 1.9.0022 - ERPM POSTO VENEZA Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	01/09/2017 09:50:00	01/09/2017 10:10:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148621 Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN Aplicação: 42000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050704 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 1.9.0022 - ERPM POSTO VENEZA Solicitante: - Responsável: 1.9.0022 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIODORES Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIODORES	Data Programada: 05/09/2017 08:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0803 - AUTO POSTO VENEZA LTDA Localização: 1.9.0022 - ERPM POSTO VENEZA Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 1 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 05/09/2017 08:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	20/09/2017 09:15:00	20/09/2017 09:25:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	20/09/2017 09:15:00	20/09/2017 09:25:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149292 Descrição:	Causa: Serviço:	Tempo: 0 Executado: SIM					

Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050705 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 1.9.0022 - ERPM POSTO VENEZA Solicitante: - Responsável: 1.9.0022 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.MAN.RETENC - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO EM VALVULA DE RETENC Solicitação: Executar Plano: P.MAN.RETENC - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO EM VALVULA DE RETENCAO	Data Programada: 05/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0803 - AUTO POSTO VENEZA LTDA Localização: 1.9.0022 - ERPM POSTO VENEZA Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 05/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	20/09/2017 09:25:00	20/09/2017 09:35:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	20/09/2017 09:25:00	20/09/2017 09:35:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148622 Descrição: 001-PS_100_Manutenção_manutenção em válvula de retenção Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050706 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 310215000102 - Filtro 2" x 150# Solicitante: - Responsável: 310215000102 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT) Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Data Programada: 05/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0803 - AUTO POSTO VENEZA LTDA Localização: FT-1.9.0022 - Filtro 2" x 150# Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 05/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	20/09/2017 09:35:00	20/09/2017 09:45:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	20/09/2017 09:35:00	20/09/2017 09:45:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 148623	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050707 Status: FECHADA	Data Programada: 05/09/2017 08:00:00	Data Geração: 05/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 132215000103 - VALVULA DE CONTROLE AUTOMATICA COM BLOQUEIO INTEG	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0803 - AUTO POSTO VENEZA LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável:132215000103 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: (PCV+XV) -1.9.0022 - Valvula de Controle Autom	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 2	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULAD	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORAS E BLOQUEIO (PCV E XV)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	20/09/2017 09:45:00	20/09/2017 10:50:00	0	1,08333333337214	1,08333333337214	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	20/09/2017 09:45:00	20/09/2017 10:50:00	0	1,08333333337214	1,08333333337214	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148624	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:001-PS_029_Manutenção_manutenção_valvulas_reguladoras.campo	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
R.S.: 148625	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:002-PS_052_Manutenção_manutenção_Valvula_bloquio	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050708 Status: FECHADA	Data Programada: 05/09/2017 08:00:00	Data Geração: 05/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 150100000104 - VALVULA DE ALÍVIO 1" NPT	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0803 - AUTO POSTO VENEZA LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável:150100000104 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: PRV-1.9.0022 - Válvula de Alívio 1" NPT	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 2	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.MAN.ALIVIO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS DE ALIVIO (P	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.ALIVIO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS DE ALIVIO (PRV)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	25/09/2017 15:00:00	25/09/2017 15:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149322	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050713 Status: FECHADA	Data Programada:	03/09/2017 08:00:00				Data Geração:	03/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: COM-1.10.0001 - CRM RESTAURANTE TREVO	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	0246 - FELIZOLA SOARES LTDA.				Interf. (HS):	0
Responsável:COM-1.10.0001 - JOSE□ DOS SANTOS FILHO	Localização:	1.10.0001 - CRM RESTAURANTE TREVO				Interf. Real%:	0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	01/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.:	2				Recebido por:	03113 - JOSE□ DOS SANTOS FILHO
Plano Manut.:P.SUB.VALV.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE VALVULAS EM ESTACOES CATEGORIA D	Produto:					Motivo Atraso:	-
Solicitação: Executar Plano: P.SUB.VALV.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE VALVULAS EM ESTACOES CATEGORIA D							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03113-JOSE□ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017 14:00:00	01/09/2017 15:00:00	0	0,999999999941792	0,999999999941792	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149101	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050714 Status: FECHADA	Data Programada:	24/09/2017 00:00:00				Data Geração:	24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: COM-1.10.0002 - CRM SEVERINA XIQUE-XIQUE (ANTIGO CASA DO CUSCUZ)	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	0347 - SEVERINA XIQUE-XIQUE LTDA				Interf. (HS):	0
Responsável:COM-1.10.0002 - MYCHELL LIMA	Localização:	1.10.0002 - CRM CASA DO CUSCUZ				Interf. Real%:	0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.:	0				Recebido por:	03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Produto:					Motivo Atraso:	-
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 09:25:00	05/09/2017 09:30:00	0	0,083333333430346	0,08333333343034	0	0
			1		61		

Registro de Serviço

R.S.: 148927	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050715 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0003 - CRM FESTA FACIL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0348 - FESTA FÁCIL INDÚSTRIA COMÉRCIO	Interf. (HS): 0
Responsável: COM-1.10.0003 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0003 - CRM FESTA FÁCIL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 14:18:00	05/09/2017 14:23:00	0	0,08333333430346	0,0833333343034	0	0
			1		61		

Registro de Serviço

R.S.: 148923	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050716 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0014 - CRM G BARBOSA SUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1465 - G. BARBOSA COMERCIAL LTDA - SUL	Interf. (HS): 0
Responsável: COM-1.10.0014 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.10.0014 - CRM G BARBOSA SUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 10:18:00	14/09/2017 10:22:00	0	0,066666666534729	0,06666666653472	0	0
			3		93		

Registro de Serviço

R.S.: 149123	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050717 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0021 - CRM BOMPRECO JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1179 - BOPRECO BAHIA SUPERMERCADOS	Interf. (HS): 0					
Responsável:COM-1.10.0021 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0021 - CRM BOMPRECO JARDINS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 15:13:00	05/09/2017 15:18:00	0	0,08333333255723 1	0,08333333255723 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148917	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050718 Status: FECHADA	Data Programada: 12/09/2017 08:00:00	Data Geração: 12/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0036 - CRM HOTEL AQUARIOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0276 - CONDOMÖNIO RESIDENCIAL AQUARIL	Interf. (HS): 0					
Responsável:COM-1.10.0036 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.10.0036 - CRM HOTEL AQUARIOS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.:P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	26/09/2017 15:14:00	26/09/2017 15:24:00	0	0,166666666686069 9	0,166666666686066	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	26/09/2017 15:14:00	26/09/2017 15:24:00	0	0,166666666686069 9	0,166666666686066	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 149333	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050719 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0037 - CRM HOTEL DA COSTA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1340 - HOTEL DA COSTA LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável:COM-1.10.0037 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.10.0037 - CRM HOTEL DA COSTA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	22/09/2017 15:06:00	22/09/2017 15:26:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	22/09/2017 15:06:00	22/09/2017 15:26:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148629	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050720 Status: FECHADA	Data Programada: 04/09/2017 08:00:00	Data Geração: 04/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0041 - CRM FINO SABOR (KAROLMILA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1017 - CAMILA PANIFICACAO E DELICATESS	Interf. (HS): 0					
Responsável:COM-1.10.0041 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0041 - CRM KAROLMILA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 2	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.SUB.VALV.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE VALVULAS EM	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.SUB.VALV.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE VALVULAS EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	18/09/2017 16:00:00	18/09/2017 17:10:00	0	1,16666666680248	1,16666666680248	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	18/09/2017 16:00:00	18/09/2017 17:10:00	0	1,16666666680248	1,16666666680248	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149256	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050721 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0055 - CRM RADSON HOTEL (GEMAR)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1469 - GEMAR - EMPREENDIMENTOS S/A	Interf. (HS): 0
Responsável:COM-1.10.0055 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.10.0055 - CRM GEMAR HOTEL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 11:31:00	11/09/2017 11:41:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149054	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050722 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.11.0001 - ERPM SHOPPING JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0868 - CONDOMINIO SHOPPING CENTER JAR	Interf. (HS): 0
Responsável:1.11.0001 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 1.11.0001 - ERPM SHOPPING JARDINS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	13/09/2017 10:33:00	13/09/2017 10:38:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149099	Causa:	Tempo: 0
--------------	--------	----------

Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050723 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: RF-2.8.0002 - RETIFICADOR DE N. S. DO SOCORRO Solicitante: - Responsável: RF-2.8.0002 - MYCHELL LIMA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD Inter. Prev.: 0 Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 2.8.0002 - RETIFICADOR DE N. S. DO SOCOR Interf. (HS): 0 Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 1 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00 Parada: Interf. Real%: 0 Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	25/09/2017 14:18:00	25/09/2017 14:28:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	25/09/2017 14:18:00	25/09/2017 14:28:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149320 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050724 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: RF-2.8.0002 - RETIFICADOR DE N. S. DO SOCORRO Solicitante: - Responsável: RF-2.8.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD Inter. Prev.: 0 Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA	Data Programada: 28/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 2.8.0002 - RETIFICADOR DE N. S. DO SOCOR Interf. (HS): 0 Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 1 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 28/09/2017 00:00:00 Parada: Interf. Real%: 0 Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 14:35:00	26/09/2017 14:42:00	0	0,116666666697711	0,116666666697711	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149343	Causa:	Tempo: 0					

Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050725 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 2.1.0001 - ERP DIS I Solicitante: - Responsável: 2.1.0001 - MYCHELL LIMA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA) Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Data Programada: 07/09/2017 08:30:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 2.1.0001 - ERP DIS-1 Dias Prev.: 0,16 Ioras Prev.: 0,16 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 07/09/2017 08:30:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	06/09/2017 11:10:00	06/09/2017 11:20:00	0	0,166666666511446	0,1666666666511446 6	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	06/09/2017 11:10:00	06/09/2017 11:20:00	0	0,166666666511446	0,1666666666511446 6	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148630 Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050726 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 2.1.0001 - ERP DIS I Solicitante: - Responsável: 2.1.0001 - MYCHELL LIMA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA) Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Data Programada: 14/09/2017 08:30:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 2.1.0001 - ERP DIS-1 Dias Prev.: 0,16 Ioras Prev.: 0,16 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 14/09/2017 08:30:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 15:30:00	11/09/2017 15:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 15:30:00	11/09/2017 15:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 148631 Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050727 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 2.1.0001 - ERP DIS I Solicitante: - Responsável:2.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA) Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Data Programada: 21/09/2017 08:30:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 2.1.0001 - ERP DIS-1 Dias Prev.: 0,16 Ioras Prev.: 0,16 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 21/09/2017 08:30:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 16:00:00	18/09/2017 16:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148632 Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050728 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 2.1.0001 - ERP DIS I Solicitante: - Responsável:2.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA) Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Data Programada: 28/09/2017 08:30:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 2.1.0001 - ERP DIS-1 Dias Prev.: 0,16 Ioras Prev.: 0,16 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 28/09/2017 08:30:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 14:50:00	26/09/2017 15:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148633 Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Causa: Serviço:	Tempo: 0 Executado: SIM					

Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050729 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 2.1.0001 - ERP DIS I Solicitante: - Responsável: 2.1.0001 - MYCHELL LIMA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT) Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 2.1.0001 - ERP DIS-1 Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00 Parada: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	22/09/2017 15:55:00	22/09/2017 16:22:00	0	0,449999999895226	0,449999999895226 6	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	22/09/2017 15:55:00	22/09/2017 16:22:00	0	0,449999999895226	0,449999999895226 6	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148634 Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050730 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 2.1.0001 - ERP DIS I Solicitante: - Responsável: 2.1.0001 - MYCHELL LIMA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES C Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 2.1.0001 - ERP DIS-1 Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00 Parada: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 15:25:00	11/09/2017 15:30:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346 1 61	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 15:25:00	11/09/2017 15:30:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346 1 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149059	Causa:	Tempo: 0					

Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050731 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 2.1.0002 - ERP DIS II	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 2.1.0002 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.1.0002 - ERP DIS-2	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 15:15:00	11/09/2017 15:20:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 15:15:00	11/09/2017 15:20:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149060	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050732 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 2.1.0003 - ETC DE MANGUINHOS (ERP MANGUINHOS / PR DE MANGUINHOS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 2.1.0003 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 2.1.0003 - ERP MANGUINHOS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA					
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 15:15:00	01/09/2017 15:25:00	0	0,166666666686069 9	0,16666666668606 9	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 15:15:00	01/09/2017 15:25:00	0	0,166666666686069 9	0,16666666668606 9	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 148788	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050733 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 2.1.0003 - ETC DE MANGUINHOS (ERP MANGUINHOS / PR DE MANGUINHOS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 2.1.0003 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.1.0003 - ERP MANGUINHOS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	22/09/2017 14:30:00	22/09/2017 14:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	22/09/2017 14:30:00	22/09/2017 14:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149318	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050734 Status: FECHADA	Data Programada: 04/09/2017 00:00:00	Data Geração: 04/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 2.3.0002 - ERPM ESCURIAL (CERSESA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0215 - CERÂMICA SERGIPE S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 2.3.0002 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.3.0002 - ERPM ESCURIAL (CERSESA)	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	06/09/2017 10:00:00	06/09/2017 10:05:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	06/09/2017 10:00:00	06/09/2017 10:05:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149023	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050735 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0002 - ERPM ESCURIAL (CERSESA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0215 - CERÂMICA SERGIPE S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 2.3.0002 - ERPM ESCURIAL (CERSESA)	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 14:40:00	18/09/2017 14:47:00	0	0,1166666666697711	0,1166666666697711 1	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149262	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050736 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 310215000643 - Filtro 2"x 150#	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0215 - CERÂMICA SERGIPE S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 310215000643 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: FT-2.3.0002-A - Filtro 2"x 150#	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.:P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	14/09/2017 11:00:00	14/09/2017 11:15:00	0	0,249999999941792	0,249999999941792 2	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148635	Causa:	Tempo: 0
--------------	--------	----------

Descrição:001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros

Aplicação:

Serviço:

Executado: SIM

Defeito:

Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050737 Status: FECHADA

Data Programada: 14/09/2017 00:00:00

Data Geração: 14/09/2017 00:00:00

Filial:1 - SERGAS

Conta Contábil: -

Parada:

Aplicação: 2.3.0003 - ERPM MASSA PRONTA

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento:

Solicitante: -

Cliente: 0230 - MASSA PRONTA ENGENHARIA INDÚST Interf. (HS): 0

Responsável: 2.3.0003 - MYCHELL LIMA

Localização: 2.3.0003 - ERPM MASSA PRONTA

Interf. Real%: 0

Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS

Dias Prev.: 0

Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00

Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA

Ioras Prev.: 0

Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA

Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES C Inter. Prev.: 0

Produto: -

Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C

Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	26/09/2017 15:45:00	26/09/2017 15:55:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	26/09/2017 15:45:00	26/09/2017 15:55:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149330

Causa:

Tempo: 0

Descrição:

Executado: SIM

Aplicação:

Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050738 Status: FECHADA

Data Programada: 08/09/2017 00:00:00

Data Geração: 08/09/2017 00:00:00

Filial:1 - SERGAS

Conta Contábil: -

Parada:

Aplicação: 2.3.0011 - CRM MILA MOVEIS(ANTIGO PROMETAL)

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento:

Solicitante: -

Cliente: 0242 - MILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (F Interf. (HS): 0

Responsável: 2.3.0011 - ALEXANDRE AMADO FRANCA

Localização: 2.3.0011 - ERPM PROMETAL

Interf. Real%: 0

Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS

Dias Prev.: 0

Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00

Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA

Ioras Prev.: 0

Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA

Plano Manut.:P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA Inter. Prev.: 0

Produto: -

Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL

Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 15:07:00	18/09/2017 15:27:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148636

Causa:

Tempo: 0

Descrição:001-PO.DIOPREM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN
Aplicação:420000002531-CONVERSOR DE VOLUME

Serviço:
Defeito:

Executado: SIM
Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050739	Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 2.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE XI (ANTIGO CHEFIA E FILHOS I - NSS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0443 - POSTO PRESIDENTE LTDA	Interf. (HS): 0	
Responsável: 2.9.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 2.9.0001 - ERPM PRESIDENTE XI (ANTIGO CH	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	
Plano Manut.:P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 16:20:00	18/09/2017 16:40:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148637	Causa:	Tempo: 0
Descrição:001-PO.DIOPREM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050740	Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 2.9.0002 - ERPM POSTO SKINA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0444 - POSTO SKINA LTDA	Interf. (HS): 0	
Responsável: 2.9.0002 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.9.0002 - ERPM POSTO SKINA	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA	
Plano Manut.:P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 14:20:00	11/09/2017 14:25:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 14:20:00	11/09/2017 14:25:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149065	Causa:	Tempo: 0
--------------	--------	----------

Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050741 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 2.9.0002 - ERPM POSTO SKINA Solicitante: - Responsável: 2.9.0002 - MYCHELL LIMA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C Inter. Prev.: 0 Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0444 - POSTO SKINA LTDA Localização: 2.9.0002 - ERPM POSTO SKINA Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00 Parada: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	26/09/2017 14:37:00	26/09/2017 14:47:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	26/09/2017 14:37:00	26/09/2017 14:47:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149329 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050742 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 2.9.0004 - ERPM POSTO PETROX BR-235 Solicitante: - Responsável: 2.9.0004 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS Natural Inter. Prev.: 0 Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0440 - POSTO PETROX LTDA Localização: 2.9.0004 - ERPM POSTO PETROX BR-235 Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00 Parada: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	01/09/2017 10:15:00	01/09/2017 10:35:00	0	0,33333333197515	0,33333333197515	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148638	Causa:	Tempo: 0					

Descrição:001-PO.DIOPEM.18 - MEDICAO DO TEOR DE ODORANTE NO GN
Aplicação:420000002531-CONVERSOR DE VOLUME

Serviço:

Executado: SIM

Defeito:

Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050743 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-2.10.0002 - CRM MOTEL VILLAGE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0303 - VILLAGE MOTEIS LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável:COM-2.10.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 2.10.0002 - CRM MOTEL VILLAGE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	06/09/2017 09:56:00	06/09/2017 10:06:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149029	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050744 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-2.10.0003 - CRM DELIROX PETROX BR-235 (COMERCIAL)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0909 - PETROX COMERCIAL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável:COM-2.10.0003 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 2.10.0003 - CRM PETROX COMERCIAL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	06/09/2017 09:42:00	06/09/2017 09:52:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149028	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço							
O.S: 00050745 Status: FECHADA		Data Programada: 08/09/2017 00:00:00		Data Geração: 08/09/2017 00:00:00			
Filial: 1 - SERGAS		Conta Contábil: -		Parada:			
Aplicação: COM-2.10.0004 - CRM MOTEL EROS		Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA		Funcionamento:			
Solicitante: -		Cliente: 0838 - EROS MOTEL LTDA		Interf. (HS): 0			
Responsável: COM-2.10.0004 - ALEXANDRE AMADO FRANCA		Localização: 2.10.0004 - CRM MOTEL EROS		Interf. Real%: 0			
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Dias Prev.: 0		Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00			
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA		Horas Prev.: 0		Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA			
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0			Produto: -			
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL				Motivo Atraso: -			
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	01/09/2017 10:40:00	01/09/2017 11:00:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148639		Causa:		Tempo: 0			
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN		Serviço:		Executado: SIM			
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME		Defeito:		Planejado:			
Ordem de Serviço							
O.S: 00050746 Status: FECHADA		Data Programada: 15/09/2017 00:00:00		Data Geração: 15/09/2017 00:00:00			
Filial: 1 - SERGAS		Conta Contábil: -		Parada:			
Aplicação: COM-2.10.0006 - CRM ESENCIAL		Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA		Funcionamento:			
Solicitante: -		Cliente: 1398 - ESENCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO		Interf. (HS): 0			
Responsável: COM-2.10.0006 - ALEXANDRE AMADO FRANCA		Localização: 2.10.0006 - CRM ESSENCIAL		Interf. Real%: 0			
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Dias Prev.: 0		Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00			
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO		Horas Prev.: 0,5		Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA			
Plano Manut.: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0			Produto: -			
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D				Motivo Atraso: -			
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	06/09/2017 10:20:00	06/09/2017 10:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149027		Causa:		Tempo: 0			
Descrição:		Serviço:		Executado: SIM			
Aplicação:		Defeito:		Planejado:			
Ordem de Serviço							
O.S: 00050747 Status: FECHADA		Data Programada: 07/09/2017 08:30:00		Data Geração: 07/09/2017 08:30:00			

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.1.0001 - ETC DE ESTÂNCIA (ERP DIE-1 / PR DE ESTÂNCIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.1.0001 - ERP DIE-1	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 14:05:00	05/09/2017 14:10:00	0	0,08333333430346	0,0833333343034	0	0
				1	61		
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 14:05:00	05/09/2017 14:10:00	0	0,08333333430346	0,0833333343034	0	0
				1	61		

Registro de Serviço

R.S.: 148640	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050748 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:30:00	Data Geração: 14/09/2017 08:30:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.1.0001 - ETC DE ESTÂNCIA (ERP DIE-1 / PR DE ESTÂNCIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.1.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.1.0001 - ERP DIE-1	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	12/09/2017 10:40:00	12/09/2017 10:50:00	0	0,166666666686069	0,16666666668606	0	0
				9			
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	12/09/2017 10:40:00	12/09/2017 10:50:00	0	0,166666666686069	0,16666666668606	0	0
				9			

Registro de Serviço

R.S.: 148641	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050749	Status: FECHADA	Data Programada: 21/09/2017 08:30:00	Data Geração: 21/09/2017 08:30:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 3.1.0001 - ETC DE ESTÂNCIA (ERP DIE-1 / PR DE ESTÂNCIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0	
Responsável: 3.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.1.0001 - ERP DIE-1	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	19/09/2017 16:50:00	19/09/2017 17:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	19/09/2017 16:50:00	19/09/2017 17:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148642	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050750	Status: FECHADA	Data Programada: 28/09/2017 08:30:00	Data Geração: 28/09/2017 08:30:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 3.1.0001 - ETC DE ESTÂNCIA (ERP DIE-1 / PR DE ESTÂNCIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0	
Responsável: 3.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.1.0001 - ERP DIE-1	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 12:15:00	27/09/2017 12:25:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148643	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050751 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.1.0001 - ETC DE ESTÂNCIA (ERP DIE-1 / PR DE ESTÂNCIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.1.0001 - ERP DIE-1	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 14:25:00	05/09/2017 14:30:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 14:25:00	05/09/2017 14:30:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148911	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050752 Status: FECHADA	Data Programada: 02/09/2017 08:00:00	Data Geração: 02/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.1.0001 - ETC DE ESTÂNCIA (ERP DIE-1 / PR DE ESTÂNCIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.1.0001 - ERP DIE-1	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 14:10:00	05/09/2017 14:15:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 14:10:00	05/09/2017 14:15:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148907	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço							
O.S: 00050753	Status: FECHADA	Data Programada:	04/09/2017 00:00:00	Data Geração:	04/09/2017 00:00:00		
Filial:1 - SERGAS		Conta Contábil:	-	Parada:			
Aplicação: RF-3.8.0002 - RETIFICADOR DE ESTANCIA		Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:			
Solicitante: -		Cliente:	0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS):	0		
Responsável:RF-3.8.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA		Localização:	3.8.0002 - RETIFICADOR DE ESTANCIA	Interf. Real%:	0		
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Dias Prev.:	0	Data Recebido:	05/09/2017 00:00:00		
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA		Ioras Prev.:	1	Recebido por:	03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA		
Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Inter. Prev.: 0			Produto:	-		
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA				Motivo Atraso:	-		
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 11:20:00	05/09/2017 11:25:00	0	0,08333333430346	0,0833333343034 1 61	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 11:20:00	05/09/2017 11:25:00	0	0,08333333430346	0,0833333343034 1 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148906		Causa:		Tempo:	0		
Descrição:		Serviço:		Executado:	SIM		
Aplicação:		Defeito:		Planejado:			
Ordem de Serviço							
O.S: 00050754	Status: FECHADA	Data Programada:	18/09/2017 00:00:00	Data Geração:	18/09/2017 00:00:00		
Filial:1 - SERGAS		Conta Contábil:	-	Parada:			
Aplicação: RF-3.8.0002 - RETIFICADOR DE ESTANCIA		Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:			
Solicitante: -		Cliente:	0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS):	0		
Responsável:RF-3.8.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA		Localização:	3.8.0002 - RETIFICADOR DE ESTANCIA	Interf. Real%:	0		
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Dias Prev.:	0	Data Recebido:	19/09/2017 00:00:00		
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA		Ioras Prev.:	1	Recebido por:	03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA		
Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Inter. Prev.: 0			Produto:	-		
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA				Motivo Atraso:	-		
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	19/09/2017 11:20:00	19/09/2017 11:30:00	0	0,166666666686069	0,16666666668606 9	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	19/09/2017 11:20:00	19/09/2017 11:30:00	0	0,166666666686069	0,16666666668606 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149269		Causa:		Tempo:	0		
Descrição:		Serviço:		Executado:	SIM		

Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050755 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 3.1.0002 - ERP DIE-2 Solicitante: - Responsável: 3.1.0002 - MYCHELL LIMA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 3.1.0002 - ERP DIE-2 Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	12/09/2017 11:05:00	12/09/2017 11:15:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	12/09/2017 11:05:00	12/09/2017 11:15:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149078 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050756 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 3.1.0003 - ETC DE ÁGUAS CLARAS (ERP AGUAS CLARAS /PR DE AGUAS CLARA Solicitante: - Responsável: 3.1.0003 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA) Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Data Programada: 07/09/2017 08:30:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 3.1.0003 - ETC DE ÁGUAS CLARAS Dias Prev.: 0,16 Ioras Prev.: 0,16 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 07/09/2017 08:30:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 15:20:00	05/09/2017 15:25:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 15:20:00	05/09/2017 15:25:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148644	Causa:	Tempo: 0					

Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050757 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:30:00	Data Geração: 14/09/2017 08:30:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.1.0003 - ETC DE ÁGUAS CLARAS (ERP AGUAS CLARAS /PR DE AGUAS CLARA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:3.1.0003 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.1.0003 - ETC DE AGUAS CLARAS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 14:00:00	14/09/2017 14:07:00	0	0,116666666523088	0,116666666523088	0	0
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 14:00:00	14/09/2017 14:07:00	0	0,116666666523088	0,116666666523088	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148645	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050758 Status: FECHADA	Data Programada: 21/09/2017 08:30:00	Data Geração: 21/09/2017 08:30:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.1.0003 - ETC DE ÁGUAS CLARAS (ERP AGUAS CLARAS /PR DE AGUAS CLARA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:3.1.0003 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.1.0003 - ETC DE AGUAS CLARAS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 14:10:00	20/09/2017 14:20:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 14:10:00	20/09/2017 14:20:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 148646 Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050759 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 3.1.0003 - ETC DE ÁGUAS CLARAS (ERP AGUAS CLARAS /PR DE AGUAS CLARA Solicitante: - Responsável:3.1.0003 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA) Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Data Programada: 28/09/2017 08:30:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 3.1.0003 - ETC DE AGUAS CLARAS Dias Prev.: 0,16 Ioras Prev.: 0,16 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 28/09/2017 08:30:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 16:34:00	27/09/2017 16:44:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148647 Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050760 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 3.1.0003 - ETC DE ÁGUAS CLARAS (ERP AGUAS CLARAS /PR DE AGUAS CLARA Solicitante: - Responsável:3.1.0003 - MYCHELL LIMA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 3.1.0003 - ETC DE AGUAS CLARAS Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 14:07:00	14/09/2017 14:15:00	0	0,13333333418705	0,13333333418705	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 14:07:00	14/09/2017 14:15:00	0	0,13333333418705	0,13333333418705	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 149114	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050761 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.1.0003 - ETC DE ÁGUAS CLARAS (ERP AGUAS CLARAS /PR DE AGUAS CLARA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.1.0003 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.1.0003 - ETC DE ÁGUAS CLARAS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 15:15:00	05/09/2017 15:20:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 15:15:00	05/09/2017 15:20:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148902	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050762 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA Inter. Prev.: 0		Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 14:50:00	20/09/2017 15:10:00	0	0,33333333372138 8	0,33333333372138 8	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 14:50:00	20/09/2017 15:10:00	0	0,33333333372138 8	0,33333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148648 Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050763 Status: FECHADA Filial: 1 - SERGAS Aplicação: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA Solicitante: - Responsável: 3.3.0001 - MYCHELL LIMA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS Localização: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0 Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 15:10:00	20/09/2017 15:20:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 15:10:00	20/09/2017 15:20:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149289 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050764 Status: FECHADA Filial: 1 - SERGAS Aplicação: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA Solicitante: - Responsável: 3.3.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS Localização: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA Dias Prev.: 1 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0 Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 15:45:00	05/09/2017 15:50:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0

03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 15:45:00	05/09/2017 15:50:00	0 1	0,083333333255723 0,08333333325572 31	0,08333333325572 0,08333333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148903	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050765 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00	Data Geração: 08/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 09:40:00	20/09/2017 09:50:00	0	0,1666666666511446	0,1666666666511446 6	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 09:40:00	20/09/2017 09:50:00	0	0,1666666666511446	0,1666666666511446 6	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149287	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050766 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00	Data Geração: 08/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.3.0001 - ERPM BRAHMA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPEF	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPERACAO DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 10:30:00	20/09/2017 10:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 10:30:00	20/09/2017 10:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148650 Descrição:001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:					Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050769 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 131260000727 - VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO AUTO OPERADA 2" X 600 Solicitante: - Responsável:131260000727 - MYCHELL LIMA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORES Solicitação: Executar Plano: P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORAS E BLOQUEIO (PCV E XV)	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS Localização: XV-3.3.0001-A - Válvula de Bloqueio Automático Dias Prev.: 0 Horas Prev.: 2 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00 Motivo Atraso: -					Data Geração: 08/09/2017 08:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00	
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 10:40:00	20/09/2017 11:00:00	0	0,33333333372138	0,33333333372138	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 10:40:00	20/09/2017 11:00:00	0	0,33333333372138	0,33333333372138	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148651 Descrição:001-PS_029_Manutenção_manutenção_valvulas_reguladoras.campo Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:					Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:	
R.S.: 148652 Descrição:002-PS_052_Manutenção_manutenção_Valvula_bloquio Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:					Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050770 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 131260000728 - VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO AUTO OPERADA 2" X 600 Solicitante: - Responsável:131260000728 - MYCHELL LIMA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS Localização: XV-3.3.0001-B - Válvula de Bloqueio Automático Dias Prev.: 0 Horas Prev.: 2 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					Data Geração: 08/09/2017 08:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00	

O.S: 00050772	Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00	Data Geração: 08/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 120260000730 - VALVULA DE CONTROLE AUTOMATICO 2" X 600#	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	Interf. (HS): 0	
Responsável: 120260000730 - MYCHELL LIMA	Localização: PCV-3.3.0001-B - Valvula de Controle automático	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 2	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA	
Plano Manut.: P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORES	Produto: -		
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORAS E BLOQUEIO (PCV E XV)	Motivo Atraso: -		

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 15:35:00	20/09/2017 16:00:00	0	0,416666666627862	0,416666666627862	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 15:35:00	20/09/2017 16:00:00	0	0,416666666627862	0,416666666627862	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148657	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_029_Manutenção_manutenção_valvulas_reguladoras.campo	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
R.S.: 148658	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 002-PS_052_Manutenção_manutenção_Valvula_bloquio	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050773	Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 3.3.0003 - ERPM CIT (ANTIGA CTA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 0212 - CIT - COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	Interf. (HS): 0	
Responsável: 3.3.0003 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.3.0003 - ERPM CTA	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL	Produto: -		
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL	Motivo Atraso: -		

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	19/09/2017 14:04:00	19/09/2017 14:24:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	19/09/2017 14:04:00	19/09/2017 14:24:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148659	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação: 42000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050774 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0005 - ERPM MARATÁ SUCOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0548 - MARATÁ SUCOS DO NORDESTE LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0005 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.3.0005 - ERPM MARATÁ SUCOS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	19/09/2017 11:40:00	19/09/2017 11:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	19/09/2017 11:40:00	19/09/2017 11:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149271	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050775 Status: FECHADA	Data Programada: 04/09/2017 08:00:00	Data Geração: 04/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0005 - ERPM MARATÁ SUCOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0548 - MARATÁ SUCOS DO NORDESTE LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0005 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 3.3.0005 - ERPM MARATÁ SUCOS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIODORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIODORES		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	21/09/2017 10:20:00	21/09/2017 10:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 149301	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050776 Status: FECHADA	Data Programada: 04/09/2017 08:00:00	Data Geração: 04/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0005 - ERPM MARATÁ SUCOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0548 - MARATÁ SUCOS DO NORDESTE LTDA.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0005 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.3.0005 - ERPM MARATÁ SUCOS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPEF	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPERACAO DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 15:10:00	27/09/2017 16:00:00	0	0,833333333255723	0,833333333255723 3	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149356	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050777 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0007 - ERPM TROPFUIT	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0238 - TROPFUIT NORDESTE S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0007 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.3.0007 - ERPM TROPFUIT	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	19/09/2017 10:48:00	19/09/2017 10:58:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	19/09/2017 10:48:00	19/09/2017 10:58:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 149270	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050778 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0009 - ERPM 2H	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0222 - DUAS RODAS NORDESTE INDÚSTRIA I	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0009 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.3.0009 - ERPM 2H	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	12/09/2017 11:20:00	12/09/2017 11:40:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	12/09/2017 11:20:00	12/09/2017 11:40:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148660	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDIDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050779 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.3.0009 - ERPM 2H	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0222 - DUAS RODAS NORDESTE INDÚSTRIA I	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.3.0009 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 3.3.0009 - ERPM 2H	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÇÃO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÇÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	12/09/2017 11:15:00	12/09/2017 11:20:00	0	0,08333333255723	0,0833333325572 1 31	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	12/09/2017 11:15:00	12/09/2017 11:20:00	0	0,08333333255723	0,0833333325572 1 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149077	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050780 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.3.0010 - ERPM CROWN	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1444 - CROWN EMBALAGENS MATALICAS DA	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.3.0010 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.3.0010 - ERPM CROWN	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 15:20:00	14/09/2017 15:40:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 15:20:00	14/09/2017 15:40:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148661	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050781 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.3.0010 - ERPM CROWN	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1444 - CROWN EMBALAGENS MATALICAS DA	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.3.0010 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.3.0010 - ERPM CROWN	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 15:15:00	14/09/2017 15:20:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0

03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 15:15:00	14/09/2017 15:20:00	0 1	0,083333333430346 61	0,08333333343034 61	0	0
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------	-------------------------	------------------------	---	---

Registro de Serviço

R.S.: 149115	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050782 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.9.0001 - ERPM POSTO ESTANCIANO I	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0445 - POSTO ESTANCIANO LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.9.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.9.0001 - ERPM POSTO ESTANCIANO I	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	19/09/2017 14:40:00	19/09/2017 15:00:00	0	0,33333333372138 8	0,33333333372138 8	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	19/09/2017 14:40:00	19/09/2017 15:00:00	0	0,33333333372138 8	0,33333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148662	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050783 Status: FECHADA	Data Programada: 02/09/2017 08:00:00	Data Geração: 02/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.9.0001 - ERPM POSTO ESTANCIANO I	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0445 - POSTO ESTANCIANO LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.9.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.9.0001 - ERPM POSTO ESTANCIANO I	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
-------------	------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	19/09/2017 16:07:00	19/09/2017 16:17:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	19/09/2017 16:07:00	19/09/2017 16:17:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149272	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050786 Status: FECHADA	Data Programada:	08/09/2017 08:00:00				Data Geração:	08/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: 3.9.0002 - ERPM POSTO COSTA MOLINA	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	0800 - COSTA MOLINA COMÉRCIO DE COM				Interf. (HS): 0	
Responsável: 3.9.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	3.9.0002 - ERPM POSTO COSTA MOLINA				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	19/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.:	1				Recebido por:	03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPEF	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Executar Plano: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPERACAO DE ESTACOES CATEGORIAS B E C						Motivo Atraso:	-
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	19/09/2017 15:30:00	19/09/2017 16:07:00	0	0,616666666581295	0,616666666581295	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	19/09/2017 15:30:00	19/09/2017 16:07:00	0	0,616666666581295	0,616666666581295	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149273	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050787 Status: FECHADA	Data Programada:	07/09/2017 08:00:00				Data Geração:	07/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	1400 - POSTO PIONEIRO LTDA				Interf. (HS): 0	
Responsável: 3.9.0004 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	1				Data Recebido:	05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.:	0				Recebido por:	03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON						Motivo Atraso:	-

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 13:55:00	05/09/2017 14:00:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 13:55:00	05/09/2017 14:00:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148910 **Causa:** **Tempo:** 0
Descrição: **Serviço:** **Executado:** SIM
Aplicação: **Defeito:** **Planejado:**

Ordem de Serviço

O.S: 00050788 **Status:** FECHADA **Data Programada:** 17/09/2017 08:00:00 **Data Geração:** 17/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS **Conta Contábil:** - **Parada:**
Aplicação: 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO **Centro Custo:** 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA **Funcionamento:**
Solicitante: - **Cliente:** 1400 - POSTO PIONEIRO LTDA **Interf. (HS):** 0
Responsável: 3.9.0004 - MYCHELL LIMA **Localização:** 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO **Interf. Real%:** 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS **Dias Prev.:** 1 **Data Recebido:** 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA **Horas Prev.:** 0 **Recebido por:** 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- **Inter. Prev.:** 0 **Produto:** -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON **Motivo Atraso:** -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	12/09/2017 14:50:00	12/09/2017 15:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	12/09/2017 14:50:00	12/09/2017 15:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149075 **Causa:** **Tempo: 0**
Descrição: **Serviço:** **Executado: SIM**
Aplicação: **Defeito:** **Planejado:**

Ordem de Serviço

O.S: 00050789 **Status:** FECHADA **Data Programada:** 27/09/2017 08:00:00 **Data Geração:** 27/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS **Conta Contábil:** - **Parada:**
Aplicação: 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO **Centro Custo:** 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA **Funcionamento:**
Solicitante: - **Cliente:** 1400 - POSTO PIONEIRO LTDA **Interf. (HS):** 0
Responsável: 3.9.0004 - ALEXANDRE AMADO FRANCA **Localização:** 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO **Interf. Real%:** 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS **Dias Prev.:** 1 **Data Recebido:** 27/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA **Horas Prev.:** 0 **Recebido por:** 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- **Inter. Prev.:** 0 **Produto:** -

Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 13:40:00	27/09/2017 13:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149355	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050790 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1400 - POSTO PIONEIRO LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.9.0004 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	12/09/2017 15:10:00	12/09/2017 15:30:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	12/09/2017 15:10:00	12/09/2017 15:30:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148663	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050791 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1400 - POSTO PIONEIRO LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.9.0004 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.9.0004 - ERPM POSTO PIONEIRO	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					

Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	12/09/2017 15:00:00	12/09/2017 15:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	12/09/2017 15:00:00	12/09/2017 15:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149076	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050792 Status: FECHADA	Data Programada: 07/09/2017 00:00:00	Data Geração: 07/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RF-4.8.0002 - RETIFICADOR DE ITAPORANGA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: RF-4.8.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.8.0002 - RETIFICADOR DE ITAPORANGA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Produto: -						
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 10:00:00	05/09/2017 10:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 10:00:00	05/09/2017 10:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148904	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050793 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RF-4.8.0002 - RETIFICADOR DE ITAPORANGA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: RF-4.8.0002 - MYCHELL LIMA	Localização: 4.8.0002 - RETIFICADOR DE ITAPORANGA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					

Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD Inter. Prev.: 0								Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA								Motivo Atraso: -
Registro de Funcionário								
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total	
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 11:15:00	14/09/2017 11:20:00	0	0,083333333255723 1	0,083333333255723 31	0	0	
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 11:15:00	14/09/2017 11:20:00	0	0,083333333255723 1	0,083333333255723 31	0	0	
Registro de Serviço								
R.S.: 149109	Causa:							Tempo: 0
Descrição:	Serviço:							Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:							Planejado:
Ordem de Serviço								
O.S: 00050794 Status: FECHADA	Data Programada:	21/09/2017 00:00:00						Data Geração: 21/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-						Parada:
Aplicação: RF-4.8.0002 - RETIFICADOR DE ITAPORANGA	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA						Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente:	0000 - SERGIPE G-S S. A.						Interf. (HS): 0
Responsável:RF-4.8.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	4.8.0002 - RETIFICADOR DE ITAPORANGA						Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0						Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Horas Prev.:	1						Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD Inter. Prev.: 0								Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA								Motivo Atraso: -
Registro de Funcionário								
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total	
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	21/09/2017 11:41:00	21/09/2017 11:51:00	0	0,1666666666686069 9	0,1666666666686066 9	0	0	
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	21/09/2017 11:41:00	21/09/2017 11:51:00	0	0,1666666666686069 9	0,1666666666686066 9	0	0	
Registro de Serviço								
R.S.: 149298	Causa:							Tempo: 0
Descrição:	Serviço:							Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:							Planejado:
Ordem de Serviço								
O.S: 00050795 Status: FECHADA	Data Programada:	28/09/2017 00:00:00						Data Geração: 28/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-						Parada:
Aplicação: RF-4.8.0002 - RETIFICADOR DE ITAPORANGA	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA						Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente:	0000 - SERGIPE G-S S. A.						Interf. (HS): 0
Responsável:RF-4.8.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	4.8.0002 - RETIFICADOR DE ITAPORANGA						Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0						Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00

Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 09:30:00	27/09/2017 09:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149358	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050796 Status: FECHADA	Data Programada: 07/09/2017 08:30:00	Data Geração: 07/09/2017 08:30:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA (ERP ITAPORANGA / (PR DE ITAPORANGA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 4.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0,16	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 10:30:00	05/09/2017 10:35:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 10:30:00	05/09/2017 10:35:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0
1	31	1	31				
Registro de Serviço							
R.S.: 148664	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050797 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:30:00	Data Geração: 14/09/2017 08:30:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA (ERP ITAPORANGA / (PR DE ITAPORANGA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 4.1.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					

Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 16:20:00	14/09/2017 16:25:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 16:20:00	14/09/2017 16:25:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148665	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento		Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050798 Status: FECHADA	Data Programada: 21/09/2017 08:30:00	Data Geração: 21/09/2017 08:30:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA (ERP ITAPORANGA / (PR DE ITAPORANGA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 4.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	21/09/2017 13:45:00	21/09/2017 14:00:00	0	0,250000000116415 5	0,25000000011641 5	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	21/09/2017 13:45:00	21/09/2017 14:00:00	0	0,250000000116415 5	0,25000000011641 5	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148666	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento		Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050799 Status: FECHADA	Data Programada: 28/09/2017 08:30:00	Data Geração: 28/09/2017 08:30:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA (ERP ITAPORANGA / (PR DE ITAPORANGA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 4.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA	Interf. Real%: 0					

Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 10:20:00	27/09/2017 10:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148667	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050800 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA (ERP ITAPORANGA / (PR DE ITAPORANGA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 4.1.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 16:15:00	14/09/2017 16:20:00	0	0,08333333255723	0,0833333325572	0	0
1				1	31		
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 16:15:00	14/09/2017 16:20:00	0	0,08333333255723	0,0833333325572	0	0
1				1	31		
Registro de Serviço							
R.S.: 149111	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050801 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA (ERP ITAPORANGA / (PR DE ITAPORANGA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 4.1.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.1.0001 - ETC DE ITAPORANGA	Interf. Real%: 0					

Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 10:35:00	05/09/2017 10:40:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0
				1	61		
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 10:35:00	05/09/2017 10:40:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0
				1	61		
Registro de Serviço							
R.S.: 148899	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050802 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 4.3.0001 - ERPM MABEL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0233 - CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRO	Interf. (HS): 0					
Responsável: 4.3.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.3.0001 - ERPM MABEL	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	21/09/2017 11:23:00	21/09/2017 11:33:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0
				6			
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	21/09/2017 11:23:00	21/09/2017 11:33:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0
				6			
Registro de Serviço							
R.S.: 149296	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050803 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 4.3.0002 - ERPM MARATÁ ALIMENTOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0231 - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ L	Interf. (HS): 0					

Responsável: 4.3.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.3.0002 - ERPM MARATÁ ALIMENTOS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 09:45:00	27/09/2017 10:09:00	0	0,400000000081491	0,400000000081491 1	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148668	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDIÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 42000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050804 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 4.3.0002 - ERPM MARATÁ ALIMENTOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0231 - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ L	Interf. (HS): 0
Responsável: 4.3.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.3.0002 - ERPM MARATÁ ALIMENTOS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	21/09/2017 11:55:00	21/09/2017 12:00:00	0	0,08333333255723	0,0833333325572 1 31	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	21/09/2017 11:55:00	21/09/2017 12:00:00	0	0,08333333255723	0,0833333325572 1 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149299	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050805 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 4.3.0002 - ERPM MARATÁ ALIMENTOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0231 - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ L	Interf. (HS): 0

Responsável: 4.3.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.3.0002 - ERPM MARATÁ ALIMENTOS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 10:10:00	05/09/2017 10:20:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 10:10:00	05/09/2017 10:20:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148900	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050806 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 4.9.0001 - ERPM POSTO CENTRAL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1182 - POSTO CENTRAL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 4.9.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 4.9.0001 - ERPM POSTO CENTRAL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 11:25:00	14/09/2017 11:45:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 11:25:00	14/09/2017 11:45:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148669	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050807 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 4.9.0001 - ERPM POSTO CENTRAL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 1182 - POSTO CENTRAL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 4.9.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 4.9.0001 - ERPM POSTO CENTRAL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 10:40:00	05/09/2017 10:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 10:40:00	05/09/2017 10:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148901	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050808 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RF-5.8.0002 - RETIFICADOR DE CARMOPOLIS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: RF-5.8.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 5.8.0002 - RETIFICADOR DE CARMOPOLIS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 10:05:00	26/09/2017 10:15:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149338	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050809 Status: FECHADA	Data Programada: 28/09/2017 00:00:00	Data Geração: 28/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RF-5.8.0002 - RETIFICADOR DE CARMOPOLIS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: RF-5.8.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 5.8.0002 - RETIFICADOR DE CARMOPOLIS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 11:10:00	18/09/2017 11:20:00	0	0,1666666666511446	0,1666666666511446	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149259	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050810 Status: FECHADA	Data Programada: 01/09/2017 08:00:00	Data Geração: 01/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 5.3.0001 - ERPM VALE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0544 - VALE FERTILIZANTES S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 5.3.0001 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 5.3.0001 - ERPM VALE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	04/09/2017 11:35:00	04/09/2017 11:45:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	04/09/2017 11:35:00	04/09/2017 11:45:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148792	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050811 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 5.3.0001 - ERPM VALE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0544 - VALE FERTILIZANTES S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 5.3.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 5.3.0001 - ERPM VALE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 11:04:00	11/09/2017 11:14:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 11:04:00	11/09/2017 11:14:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149058	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050812 Status: FECHADA	Data Programada: 21/09/2017 08:00:00	Data Geração: 21/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 5.3.0001 - ERPM VALE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0544 - VALE FERTILIZANTES S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 5.3.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 5.3.0001 - ERPM VALE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 12:00:00	26/09/2017 12:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149340	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050813 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 5.3.0001 - ERPM VALE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0544 - VALE FERTILIZANTES S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 5.3.0001 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 5.3.0001 - ERPM VALE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	04/09/2017 11:15:00	04/09/2017 11:35:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	04/09/2017 11:15:00	04/09/2017 11:35:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148670	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050814 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 5.3.0001 - ERPM VALE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0544 - VALE FERTILIZANTES S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 5.3.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 5.3.0001 - ERPM VALE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 12:10:00	26/09/2017 12:20:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149339	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050815 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 6.5.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO - CP-52	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 6.5.0001 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 6.5.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE CAR	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	04/09/2017 13:50:00	04/09/2017 14:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	04/09/2017 13:50:00	04/09/2017 14:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148793	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050816 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 6.9.0001 - ERPM POSTO VB	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1200 - LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 6.9.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 6.9.0001 - ERPM POSTO VB	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 11:47:00	18/09/2017 12:07:00	0	0,33333333372138	0,33333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148671	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050817 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 7.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE X (ANTIGO CHEFIA E FILHOS II - SC)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0628 - GRUPO CHEFIA E FILHOS COMBUSTÍV	Interf. (HS): 0
Responsável: 7.9.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 7.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE X (AN	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	01/09/2017 14:30:00	01/09/2017 14:50:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148672	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 42000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050818 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 7.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE X (ANTIGO CHEFIA E FILHOS II - SC)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0628 - GRUPO CHEFIA E FILHOS COMBUSTÍV	Interf. (HS): 0
Responsável: 7.9.0001 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 7.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE X (AN	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 15:40:00	01/09/2017 15:50:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446 6	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 15:40:00	01/09/2017 15:50:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446 6	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148789	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050819 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 08:00:00	Data Geração: 20/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 7.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE X (ANTIGO CHEFIA E FILHOS II - SC)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0628 - GRUPO CHEFIA E FILHOS COMBUSTÍV	Interf. (HS): 0
Responsável: 7.9.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 7.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE X (AN	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	21/09/2017 10:30:00	21/09/2017 10:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	21/09/2017 10:30:00	21/09/2017 10:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149305	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050820 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 310215000179 - Filtro 2" x 150#	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0628 - GRUPO CHEFIA E FILHOS COMBUSTÍV	Interf. (HS): 0
Responsável: 310215000179 - MYCHELL LIMA	Localização: FT-7.9.0001 - Filtro 2" x 150#	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	21/09/2017 10:00:00	21/09/2017 10:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	21/09/2017 10:00:00	21/09/2017 10:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148673	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050821 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 08:00:00	Data Geração: 20/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: 132215000180 - VALVULA DE CONTROLE AUTOMATICA COM BLOQUEIO INTEGF	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0628 - GRUPO CHEFIA E FILHOS COMBUSTÍV	Interf. (HS): 0					
Responsável: 132215000180 - MYCHELL LIMA	Localização: (PCV+XV) -7.9.0001 - Valvula de Controle Autor	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 2	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.XV-PCV - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS REGULADORAS E BLOQUEIO (PCV E XV)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	21/09/2017 09:30:00	21/09/2017 10:00:00	0	0,49999999983585	0,49999999983585 5	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	21/09/2017 09:30:00	21/09/2017 10:00:00	0	0,49999999983585	0,49999999983585 5	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148674	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_029_Manutenção_manutenção_valvulas_reguladoras.campo		Executado: SIM					
Aplicação:	Serviço:	Planejado:					
R.S.: 148675	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 002-PS_052_Manutenção_manutenção_Valvula_bloquio		Executado: SIM					
Aplicação:	Serviço:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050823 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0089 - CRM COND. MANSAO DO PARQUE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1484 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCI	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0089 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0089 - CRM COND. MANSAO DO PARQUE	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	15/09/2017 11:00:00	15/09/2017 11:20:00	0	0,33333333197515	0,3333333319751 5	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	15/09/2017 11:00:00	15/09/2017 11:20:00	0	0,33333333197515	0,3333333319751 5	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148677	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PO.DIOPREM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					

Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME

Defeito:

Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050824 Status: FECHADA

Filial: 1 - SERGAS

Aplicação: RES-1.4.0089 - CRM COND. MANSAO DO PARQUE

Solicitante: -

Responsável: RES-1.4.0089 - MAGNO SANTOS DA SILVA

Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS

Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO

Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES

Data Programada: 24/09/2017 00:00:00

Conta Contábil: -

Data Geração: 24/09/2017 00:00:00

Parada:

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA

Funcionamento:

Cliente: 1484 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCI

Interf. (HS): 0

Localização: 1.4.0089 - CRM COND. MANSAO DO PARQUE

Interf. Real%: 0

Dias Prev.: 0

Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00

Horas Prev.: 0

Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA

Produto: -

Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D

Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário

Data\Hora Início

Data\Hora Término

% Hora Extra

Horas(HH:MM)

Horas (Num)

Valor Hora

Valor Total

03147-MAGNO SANTOS DA SILVA

20/09/2017 09:40:00

20/09/2017 09:50:00

0

0,1666666666511446

6

0

0

Registro de Serviço

R.S.: 149278

Causa:

Tempo: 0

Descrição:

Executado: SIM

Aplicação:

Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050825 Status: FECHADA

Data Programada: 15/09/2017 00:00:00

Data Geração: 15/09/2017 00:00:00

Filial: 1 - SERGAS

Parada:

Aplicação: COM-2.10.0007 - CRM TRUSTNORTH

Conta Contábil: -

Funcionamento:

Solicitante: -

Cliente: 0914 - TRUSTNORTH IMPORTAÇÃO / EXPORT

Interf. (HS): 0

Responsável: COM-2.10.0007 - ALEXANDRE AMADO FRANCA

Localização: 2.10.0007 - CRM TURSTNORTH

Interf. Real%: 0

Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS

Dias Prev.: 0

Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00

Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO

Horas Prev.: 0,5

Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA

Plano Manut.: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E

Inter. Prev.: 0

Produto: -

Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D

Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário

Data\Hora Início

Data\Hora Término

% Hora Extra

Horas(HH:MM)

Horas (Num)

Valor Hora

Valor Total

03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA

06/09/2017 10:40:00

06/09/2017 10:50:00

0

0,16666666668606

9

0

0

Registro de Serviço

R.S.: 149026

Causa:

Tempo: 0

Descrição:

Executado: SIM

Aplicação:

Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050826 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE046 - VALVULA DA TANCREDO NEVES EM FRENTE A AV. JOÇO OURO (CON	Centro Custo: 003 - ENGENHARIA - GEREN	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE046 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 16:20:00	12/09/2017 16:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149263	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050827 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE047 - VALVULA NA TANCREDO - RAMAL DO CANTO BELO/RESERVA DAS FL	Centro Custo: 003 - ENGENHARIA - GEREN	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE047 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/08/2017 09:27:00	11/08/2017 09:32:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149044	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050828 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: VPE049 - VALVULA NA CAIXA DO MEDICI II	Centro Custo: 003 - ENGENHARIA - GEREN	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE049 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 10:40:00	12/09/2017 10:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149070	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050829 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE053 - VALVULA DA AV ADI LIA FRANCO EM FRENTE AO ADRIATICO - RAMA	Centro Custo: 003 - ENGENHARIA - GEREN	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE053 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 11:07:00	12/09/2017 11:15:00	0	0,13333333418705	0,13333333418705	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149072	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050830 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE001 - VALVULA GERAL DA REDE JARDINS E 13 DE JULHO	Centro Custo: 003 - ENGENHARIA - GEREN	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					

Responsável: VPE001 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 11:00:00	12/09/2017 11:07:00	0	0,1166666666523088	0,1166666666523088	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149071	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050831 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE038 - VALVULA DA TANCREDO NEVES EM FRENTE AO P. PRESIDENTE	Centro Custo: 003 - ENGENHARIA - GEREN	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE038 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	11/09/2017 10:45:00	11/09/2017 10:50:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149040	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050833 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE040 - VALVULA NA CAIXA DA PRACA AO LADO DO HOSPITAL JOAO ALVES	Centro Custo: 003 - ENGENHARIA - GEREN	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE040 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00

Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	13/09/2017 11:28:00	13/09/2017 11:33:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149100	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050834 Status: FECHADA	Data Programada: 15/09/2017 00:00:00	Data Geração: 15/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0096 - CRM COND. LASAR SEGALL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1485 - CONDOMÖNIO EDIFÖCIO MANSÇO LA	Interf. (HS): 0					
Responsável:RES-1.4.0096 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0096 - CRM COND. LASAR SEGAL	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	13/09/2017 11:00:00	13/09/2017 11:09:00	0	0,149999999965075	0,149999999965075	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149087	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050835 Status: FECHADA	Data Programada: 04/09/2017 00:00:00	Data Geração: 04/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RF-3.8.0002.1 - RETIFICADOR DE AGUAS CLARAS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:RF-3.8.0002.1 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.8.0002.1 - RETIFICADOR DE AGUAS CLARAS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Inter. Prev.: 0	Produto: -					

Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 15:50:00	05/09/2017 16:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 15:50:00	05/09/2017 16:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148898	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050836 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RF-3.8.0002.1 - RETIFICADOR DE AGUAS CLARAS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: RF-3.8.0002.1 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 3.8.0002.1 - RETIFICADOR DE AGUAS CLARA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 14:30:00	14/09/2017 14:35:00	0	0,083333333430346	0,083333333430346	0	0
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 14:30:00	14/09/2017 14:35:00	0	0,083333333430346	0,083333333430346	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149113	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050837 Status: FECHADA	Data Programada: 18/09/2017 00:00:00	Data Geração: 18/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RF-3.8.0002.1 - RETIFICADOR DE AGUAS CLARAS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: RF-3.8.0002.1 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.8.0002.1 - RETIFICADOR DE AGUAS CLARA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					

Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD Inter. Prev.: 0							Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA							Motivo Atraso: -
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 16:41:00	20/09/2017 16:45:00	0	0,0666666666534729 3	0,066666666653472 93	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 16:41:00	20/09/2017 16:45:00	0	0,0666666666534729 3	0,066666666653472 93	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149291	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050838 Status: FECHADA	Data Programada: 25/09/2017 00:00:00	Data Geração: 25/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RF-3.8.0002.1 - RETIFICADOR DE AGUAS CLARAS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:RF-3.8.0002.1 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.8.0002.1 - RETIFICADOR DE AGUAS CLARA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATOD Inter. Prev.: 0	Produto: -						
Solicitação: Executar Plano: P.LV.SPC - COPEM - PLANO DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CATODICA	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 16:56:00	27/09/2017 17:06:00	0	0,166666666686069 9	0,166666666686066 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149357	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050839 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0101 - CRM COND. GILENO LIMA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1488 - CONDOMÍNIO MANSÃO GILENO LIMA	Interf. (HS): 0					
Responsável:RES-1.4.0101 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0101 - CRM CONDOMINIO MANSAO GILEN	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					

Plano Manut.: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E					Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D					Motivo Atraso: -	
Registro de Funcionário						
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 11:02:00	11/09/2017 11:12:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0
Registro de Serviço						
R.S.: 149055	Causa:	Tempo: 0				
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM				
Aplicação:	Defeito:	Planejado:				
Ordem de Serviço						
O.S: 00050840 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00				
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:				
Aplicação: RES-1.4.00102 - CRM COND. EDIFÍCIO RESIDENCIAL CLUBE JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:				
Solicitante: -	Cliente: 1491 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL CLUBE JARDIN	Interf. (HS): 0				
Responsável: RES-1.4.00102 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0102 - CRM EDIFICIO RESIDENCIAL CLUBI	Interf. Real%: 0				
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00				
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA				
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -				
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -				
Registro de Funcionário						
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	13/09/2017 11:25:00	13/09/2017 11:29:00	0	0,066666666709352	0,066666666709352	0
Registro de Serviço						
R.S.: 149102	Causa:	Tempo: 0				
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM				
Aplicação:	Defeito:	Planejado:				
Ordem de Serviço						
O.S: 00050841 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00				
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:				
Aplicação: RES-1.4.00102 - CRM COND. EDIFÍCIO RESIDENCIAL CLUBE JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:				
Solicitante: -	Cliente: 1491 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL CLUBE JARDIN	Interf. (HS): 0				
Responsável: RES-1.4.00102 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0102 - CRM EDIFICIO RESIDENCIAL CLUBI	Interf. Real%: 0				
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00				
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA				
Plano Manut.: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0	Produto: -				
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -				

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	13/09/2017 11:29:00	13/09/2017 11:39:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149085	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050842 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.0.00001 - ETC DE N. S. DO SOCORRO (PONTO DE RECEBIMENTO DE N.S. DO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.0.00001 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE N. S.	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	22/09/2017 15:19:00	22/09/2017 15:29:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	22/09/2017 15:19:00	22/09/2017 15:29:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149319	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050843 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:00:00	Data Geração: 14/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.12.0004 - CXA0004 - VA40	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.12.0004 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INS.P.CAIXA - COPEM - PLANO DE INSPECACAO DE CAIXAS ENTERRADAS	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INS.P.CAIXA - COPEM - PLANO DE INSPECACAO DE CAIXAS ENTERRADAS		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	27/09/2017 15:20:00	27/09/2017 15:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	27/09/2017 15:20:00	27/09/2017 15:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148678 Descrição: 001-PS_095 inspecão de caixas de passagem e de lancadores.recebedores Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:
--	--------------------------------	--

Ordem de Serviço

O.S: 00050850 Status: FECHADA Filial: 1 - SERGAS Aplicação: 1.12.0045 - CXA0045 - VA02 Solicitante: - Responsável: 1.12.0045 - MARCIO MARTINS DA SILVA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0 Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: - Dias Prev.: 1 Ioras Prev.: 0 Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00 Parada: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00
--	--	---

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 09:50:00	01/09/2017 10:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 09:50:00	01/09/2017 10:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148790 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:
--	--------------------------------	--

Ordem de Serviço

O.S: 00050852 Status: FECHADA Filial: 1 - SERGAS Aplicação: RES-1.4.00103 - CRM COND. ALTA VISTA Solicitante: - Responsável: RES-1.4.00103 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO Plano Manut.: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Data Programada: 18/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Funcionamento: Cliente: 1493 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTA VISTA Localização: 1.4.0103 - CRM COND. ALTA VISTA Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0,5 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: -	Data Geração: 18/09/2017 00:00:00 Parada: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 03/10/2017 00:00:00
---	---	---

Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	03/10/2017 11:26:00	03/10/2017 11:36:00	0	0,1666666666511446	0,1666666666511446 6	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149422	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050853 Status: FECHADA	Data Programada: 29/09/2017 00:00:00	Data Geração: 29/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0104 - CRM CONDOMINIO SAINT JOHN	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1984 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT SAIN	Interf. (HS): 0					
Responsável:RES-1.4.0104 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0104 - CRM COND. SAINT JOHN	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	13/09/2017 10:50:00	13/09/2017 10:54:00	0	0,066666666709352	0,066666666709352 3	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149089	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050854 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0105 - CRM COND. RONALDO CALUMBY	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1490 - EDIFICIO RESIDENCIAL RONALDO CAI	Interf. (HS): 0					
Responsável:RES-1.4.0105 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0105 - CRM COND. RONALDO CALUMBY	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	12/09/2017 14:25:00	12/09/2017 14:40:00	0	0,249999999941792 2	0,249999999941792 2	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148687	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050857 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 08:30:00	Data Geração: 19/09/2017 08:30:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.0.0001 - ETC DE ATALAIA (PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:1.0.0001 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização: 1.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE ATAI	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA					
Plano Manut.:P.ODOR.TER - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (TERÇA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODOR.TER - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (TERÇA-FEIRA)	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	20/09/2017 17:20:00	20/09/2017 17:40:00	0	0,33333333372138 8	0,33333333372138 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148688	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050858 Status: FECHADA	Data Programada: 26/09/2017 08:30:00	Data Geração: 26/09/2017 08:30:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.0.0001 - ETC DE ATALAIA (PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:1.0.0001 - JOSE□ DOS SANTOS FILHO	Localização: 1.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE ATAI	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03113 - JOSE□ DOS SANTOS FILHO					
Plano Manut.:P.ODOR.TER - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (TERÇA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODOR.TER - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (TERÇA-FEIRA)	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

03113-JOSE□ DOS SANTOS FILHO	26/09/2017 10:50:00	26/09/2017 11:00:00	0	0,1666666666668609	0,1666666666668606 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148689	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050859 Status: FECHADA	Data Programada: 01/09/2017 08:30:00	Data Geração: 01/09/2017 08:30:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.0.0001 - ETC DE ATALAIA (PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:1.0.0001 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização: 1.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAI	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA					
Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	01/09/2017 17:00:00	01/09/2017 17:25:00	0	0,416666666627862	0,416666666627862 2	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148690	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050860 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 08:30:00	Data Geração: 08/09/2017 08:30:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.0.0001 - ETC DE ATALAIA (PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAIA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:1.0.0001 - JOSE□ DOS SANTOS FILHO	Localização: 1.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAI	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03113 - JOSE□ DOS SANTOS FILHO					
Plano Manut.:P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -					
Registro de Serviço							
Ordem de Serviço							
O.S: 00050861 Status: FECHADA	Data Programada: 15/09/2017 08:30:00	Data Geração: 15/09/2017 08:30:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					

Aplicação: 1.0.0001 - ETC DE ATALAIA (PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAIA)
Solicitante: -
Responsável: 1.0.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA **Funcionamento:**
Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. **Interf. (HS):** 0
Localização: 1.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAI **Interf. Real%:** 0
Dias Prev.: 0,16 **Data Recebido:** 15/09/2017 00:00:00
Ioras Prev.: 0,16 **Recebido por:** 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Inter. Prev.: 0 **Produto:** -
Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	15/09/2017 11:35:00	15/09/2017 11:45:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148692 **Causa:** **Tempo:** 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento **Serviço:** **Executado:** SIM
Aplicação: **Defeito:** **Planejado:**

Ordem de Serviço

O.S: 00050862 **Status:** FECHADA **Data Programada:** 22/09/2017 08:30:00 **Data Geração:** 22/09/2017 08:30:00
Filial: 1 - SERGAS **Conta Contábil:** - **Parada:**
Aplicação: 1.0.0001 - ETC DE ATALAIA (PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAIA) **Centro Custo:** 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA **Funcionamento:**
Solicitante: - **Cliente:** 0000 - SERGIPE G-S S. A. **Interf. (HS):** 0
Responsável: 1.0.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA **Localização:** 1.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAI **Interf. Real%:** 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS **Dias Prev.:** 0,16 **Data Recebido:** 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA **Ioras Prev.:** 0,16 **Recebido por:** 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA) **Inter. Prev.:** 0 **Produto:** -
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA) **Motivo Atraso:** -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	22/09/2017 14:20:00	22/09/2017 14:42:00	0	0,366666666814126	0,366666666814126	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	22/09/2017 14:20:00	22/09/2017 14:42:00	0	0,366666666814126	0,366666666814126	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148693 **Causa:** **Tempo:** 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento **Serviço:** **Executado:** SIM
Aplicação: **Defeito:** **Planejado:**

Ordem de Serviço

O.S: 00050863 **Status:** FECHADA **Data Programada:** 29/09/2017 08:30:00 **Data Geração:** 29/09/2017 08:30:00
Filial: 1 - SERGAS **Conta Contábil:** - **Parada:**

Aplicação: 1.0.0001 - ETC DE ATALAIA (PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAIA)
Solicitante: -
Responsável: 1.0.0001 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA **Funcionamento:**
Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. **Interf. (HS):** 0
Localização: 1.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE ATAI **Interf. Real%:** 0
Dias Prev.: 0,16 **Data Recebido:** 29/09/2017 00:00:00
Ioras Prev.: 0,16 **Recebido por:** 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
Inter. Prev.: 0 **Produto:** -
Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	29/09/2017 17:20:00	29/09/2017 17:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148694 **Causa:** **Tempo:** 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento **Serviço:** **Executado:** SIM
Aplicação: **Defeito:** **Planejado:**

Ordem de Serviço

O.S: 00050864 **Status:** FECHADA **Data Programada:** 19/09/2017 00:00:00 **Data Geração:** 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS **Conta Contábil:** - **Parada:**
Aplicação: 1.0.0001 - ETC DE ATALAIA (PONTO DE RECEBIMENTO DE ATALAIA) **Centro Custo:** 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA **Funcionamento:**
Solicitante: - **Cliente:** 0000 - SERGIPE G-S S. A. **Interf. (HS):** 0
Responsável: 1.0.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA **Localização:** 1.0.0001 - PONTO DE RECEBIMENTO DE ATAI **Interf. Real%:** 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS **Dias Prev.:** 0 **Data Recebido:** 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA **Ioras Prev.:** 0 **Recebido por:** 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C **Inter. Prev.:** 0 **Produto:** -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C **Motivo Atraso:** -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	06/09/2017 14:55:00	06/09/2017 15:00:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	06/09/2017 14:55:00	06/09/2017 15:00:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149030 **Causa:** **Tempo:** 0
Descrição: **Serviço:** **Executado:** SIM
Aplicação: **Defeito:** **Planejado:**

Ordem de Serviço

O.S: 00050865 **Status:** FECHADA **Data Programada:** 19/09/2017 00:00:00 **Data Geração:** 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS **Conta Contábil:** - **Parada:**

Aplicação: 3.1.0004 - ERP CROWN	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 3.1.0004 - MYCHELL LIMA	Localização: 3.1.0004 - ERP CROWN	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 16:35:00	20/09/2017 16:41:00	0	0,10000000015134	0,10000000015134	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 16:35:00	20/09/2017 16:41:00	0	0,10000000015134	0,10000000015134	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149290	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050866 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0065 - CRM HOTEL TROPICAL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1487 - TROPICAL PRAIA HOTEL LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável: COM-1.10.0065 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.10.0065 - CRM HOTEL TROPICAL	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 11:20:00	11/09/2017 11:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149056	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050867 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					

Aplicação: RES-1.4.0110 - CRM COND. LUCIANO BARRETO JUNIOR	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 1986 - MANSÃO LUCIANO BARRETO JUNIOR	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0110 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0110 - CRM COND. LUCIANO BARRETO JI	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 10:38:00	11/09/2017 10:48:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446 6	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149057	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050868 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:00:00	Data Geração: 14/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.12.0053 - CXA0053 - CLIENTE PAN. SANTA CECILIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.12.0053 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.INSP.CAIXA - COPEM - PLANO DE INSPECACAO DE CAIXAS ENTERRADAS	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.CAIXA - COPEM - PLANO DE INSPECACAO DE CAIXAS ENTERRADAS		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	12/09/2017 15:10:00	12/09/2017 15:16:00	0	0,099999999976716 9	0,099999999976716 69	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148695	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_095 inspecaco de caixas de passagem e de lancadores.recebedores	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050869 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00	Data Geração: 08/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 150400002407 - VALVULA DE ALIVIO 3/4" NPT	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	Interf. (HS): 0					

Responsável: 150400002407 - MYCHELL LIMA	Localização: PRV-3.3.0001-A - Válvula de Alívio 3/4" NPT	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 2	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MAN.ALIVIO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS DE ALIVIO (P)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.ALIVIO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS DE ALIVIO (PRV)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 11:30:00	20/09/2017 11:48:00	0	0,300000000104774	0,300000000104774	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 11:30:00	20/09/2017 11:48:00	0	0,300000000104774	0,300000000104774	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148696	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_092_Manutenção_ manutenção_Valvula_alívio	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050870 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 08:00:00	Data Geração: 08/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 150400002408 - VALVULA DE ALÍVIO 3/4" NPT	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0547 - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	Interf. (HS): 0
Responsável: 150400002408 - MYCHELL LIMA	Localização: PRV-3.3.0001-B - Válvula de Alívio 3/4" NPT	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 2	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MAN.ALIVIO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS DE ALIVIO (P)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.ALIVIO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE VALVULAS DE ALIVIO (PRV)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	20/09/2017 15:20:00	20/09/2017 15:35:00	0	0,249999999941792	0,249999999941792	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	20/09/2017 15:20:00	20/09/2017 15:35:00	0	0,249999999941792	0,249999999941792	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148697	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_092_Manutenção_ manutenção_Valvula_alívio	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050872 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0119 - CRM COND. LE BOULEVARD	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 1995 - EDIFÓCIO BOULEVARD RESIDENCIAL	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0119 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0119 - CRM COND. LE BOULEVARD	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	22/09/2017 14:40:00	22/09/2017 14:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149311	Causa:	Tempo: 0
Descrição:		Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050873 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.12.0062 - CXA0062 - CLIENTE POSTO ALPHA II	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.12.0062 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 10:05:00	01/09/2017 10:15:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 10:05:00	01/09/2017 10:15:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148785	Causa:	Tempo: 0
Descrição:		Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050874 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0122 - CRM COND. RESERVA GARCIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 1999 - CONDOMINIO RESERVA GARCIA	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0122 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0122 - CRM COND. RESERVA GARCIA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 15:20:00	04/09/2017 15:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 15:20:00	04/09/2017 15:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148807	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050875 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0125 - CRM COND. COPA D'OR	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 1998 - CONDOMÖNIO COPA D'OR	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0125 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0125 - CRM COND. COPA D'OR	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 03/10/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	03/10/2017 11:00:00	03/10/2017 11:20:00	0	0,333333333197515	0,333333333197515	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148699	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDICÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050876 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0127 - CRM COND. LE BRISTOL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 2003 - CONDOMINIO EDIFÖCIOLE BRISTOL	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0127 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0127 - CRM COND. LE BRISTOL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	18/09/2017 14:55:00	18/09/2017 15:00:00	0	0,083333333255723 1	0,083333333255723 31	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	18/09/2017 14:55:00	18/09/2017 15:00:00	0	0,083333333255723 1	0,083333333255723 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149257	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050877 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0074 - CRM RESTAURANTE SAN CHOPANCA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2006 - AG EMPREENDIMENTO LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: COM-1.10.0074 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.10.0074 - CRM RESTAURANTE SAM CHOPA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	25/09/2017 16:17:00	25/09/2017 16:37:00	0	0,333333333372138 8	0,333333333372138 8	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	25/09/2017 16:17:00	25/09/2017 16:37:00	0	0,333333333372138 8	0,333333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148700	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDICAO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050878 Status: FECHADA	Data Programada: 01/09/2017 08:00:00	Data Geração: 01/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0012 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	06/09/2017 10:33:00	06/09/2017 10:38:00	0	0,08333333430346 1	0,08333333430346 61	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	06/09/2017 10:33:00	06/09/2017 10:38:00	0	0,08333333430346 1	0,08333333430346 61	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149024	Causa:	Tempo: 0
Descrição:		Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050879 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0012 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 14:51:00	11/09/2017 14:56:00	0	0,08333333255723 1	0,08333333255723 31	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 14:51:00	11/09/2017 14:56:00	0	0,08333333255723 1	0,08333333255723 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149061	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050880 Status: FECHADA	Data Programada: 21/09/2017 08:00:00	Data Geração: 21/09/2017 08:00:00
---	---	--

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0012 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 14:54:00	18/09/2017 15:04:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149260	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050881 Status: FECHADA	Data Programada: 04/09/2017 00:00:00	Data Geração: 04/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0012 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	06/09/2017 10:27:00	06/09/2017 10:33:00	0	0,099999999976716	0,099999999976716	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	06/09/2017 10:27:00	06/09/2017 10:33:00	0	0,099999999976716	0,099999999976716	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149025	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050882 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
---	---	--

Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0012 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 14:50:00	18/09/2017 14:54:00	0	0,066666666709352 3	0,06666666670935 23	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149261	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050883 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0012 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 14:15:00	26/09/2017 14:35:00	0	0,33333333372138 8	0,33333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148701	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050884 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 08:00:00	Data Geração: 19/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0012 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	14/09/2017 15:20:00	14/09/2017 15:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149119	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050885 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 08:00:00	Data Geração: 19/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0012 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.3.0012 - ERPM CERÂMICA SERRA AZUL	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPEF	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPERACAO DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	21/09/2017 16:00:00	21/09/2017 16:35:00	0	0,583333333313931	0,583333333313931	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	21/09/2017 16:00:00	21/09/2017 16:35:00	0	0,583333333313931	0,583333333313931	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149306	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050886 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 310315002679 - FILTRO 3" X 150#	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 310315002679 - MYCHELL LIMA	Localização: FT-2.3.0012-A - Filtro 3" x 150#	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	26/09/2017 15:12:00	26/09/2017 15:25:00	0	0,2166666666674428	0,2166666666674428	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	26/09/2017 15:12:00	26/09/2017 15:25:00	0	0,2166666666674428	0,2166666666674428	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148702	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050887 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 310315002680 - FILTRO 3" X 150#	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2013 - CERÂMICA SERRA AZUL LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 310315002680 - MYCHELL LIMA	Localização: FT-2.3.0012-B - Filtro 3" x 150#	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	26/09/2017 15:00:00	26/09/2017 15:12:00	0	0,1999999999953434	0,1999999999953434	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	26/09/2017 15:00:00	26/09/2017 15:12:00	0	0,1999999999953434	0,1999999999953434	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148703	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050888 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: RES-1.4.0132 - CRM COND. HARMONIE JARDINS

Solicitante: -

Responsável: RES-1.4.0132 - MYCHELL LIMA

Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS

Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO

Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA

Funcionamento:

Cliente: 2021 - CONDOMINIO HARMONIE JARDINS RE-

Interf. (HS): 0

Localização: 1.4.0132 - CRM COND. HARMONIE JARDINS

Interf. Real%: 0

Dias Prev.: 0

Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00

Horas Prev.: 0

Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA

Inter. Prev.: 0

Produto: -

Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D

Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 10:13:00	05/09/2017 10:18:00	0	0,083333333430346 1	0,083333333430346 61	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148925	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050889 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.1.0017 - ERP COROA DO MEIO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.1.0017 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 1.1.0017 - ERP COROA DO MEIO	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 10:35:00	01/09/2017 10:45:00	0	0,166666666686069 9	0,166666666686066	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 10:35:00	01/09/2017 10:45:00	0	0,166666666686069 9	0,166666666686066	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148779	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050890 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: RES-1.4.0134 - CRM COND. VEREDAS DO ATLÂNTICO

Solicitante: -

Responsável: RES-1.4.0134 - ALEXANDRE AMADO FRANCA

Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS

Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO

Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA

Funcionamento:

Cliente: 2025 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VEREDAS

Interf. (HS): 0

Localização: 1.4.0134 - CRM COND. VEREDAS DO ATLANTI

Interf. Real%: 0

Dias Prev.: 0

Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00

Horas Prev.: 0

Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA

Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D

Produto: -

Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 10:56:00	14/09/2017 11:01:00	0	0,083333333255723 1	0,083333333255723 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149125	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050891 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0135 - CRM COND. VIZCAYA RESIDENCE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2024 - CONDOMINIO VIZCAYA RESIDENCE	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0135 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0135 - CRM COND. VIZCAYA RESIDENCE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 15:40:00	04/09/2017 15:50:00	0	0,166666666511446 6	0,166666666511446 6	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 15:40:00	04/09/2017 15:50:00	0	0,166666666511446 6	0,166666666511446 6	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148808	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050892 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: RES-1.4.0136 - CRM COND. TYROL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0300 - CONDOMÍNIO TYROL	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0136 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0136 - CRM COND. TYROL	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 13:50:00	04/09/2017 14:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 13:50:00	04/09/2017 14:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148803	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050893 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0084 - CRM HIPER BOPRECO JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2028 - SUPERMERCADOS BAHIA LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável: COM-1.10.0084 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0084 - CRM HIPER BOPRECO JARDINS	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 14:10:00	04/09/2017 14:20:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 14:10:00	04/09/2017 14:20:00	0	0,166666666511446	0,166666666511446	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148804	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050894 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0139 - CRM COND. MANSAO BENJAMIM DE CARVALHO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2031 - EDIFICIO MANSÃO BENJAMIM DE CAR	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0139 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0139 - CRM COND. MANSAO BENJAMIM D	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 10:40:00	20/09/2017 10:50:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149280	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050895 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.9.0030 - ERPM POSTO JC (ANTIGO POSTO ANDES)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2234 - AUTO POSTO JC LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.9.0030 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0030 - ERPM POSTO JC (ANTIGO POSTO /	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	13/09/2017 15:45:00	13/09/2017 15:50:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	13/09/2017 15:45:00	13/09/2017 15:50:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149097	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050896 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
---	---	--

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0145 - ERPM COND. RESIDENCIAL PORTAL DA CIDADE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2039 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL I	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0145 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0145 - ERPM COND. RESIDENCIAL PORTA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 10:09:00	14/09/2017 10:13:00	0	0,0666666666534729 3	0,066666666653472 93	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149122	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050897 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0087 - CRM HOTEL QUALITY	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0495 - CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIRC	Interf. (HS): 0
Responsável: COM-1.10.0087 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.10.0087 - CRM HOTEL QUALITY	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	22/09/2017 15:30:00	22/09/2017 15:50:00	0	0,333333333197515 5	0,333333333197515	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	22/09/2017 15:30:00	22/09/2017 15:50:00	0	0,333333333197515 5	0,333333333197515	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148704	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDICAO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 42000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050898 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00
---	---	--

Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE069 - VALVULA DO RAMAL PADRE ARNÓBIO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE069 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 11:30:00	12/09/2017 11:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149073	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050899 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE070 - VÁLVULA DE BLOQUEIO DO RAMAL TANCREDO NEVES E BR235	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE070 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 15:00:00	12/09/2017 15:05:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149084	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050900 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE045 - VALVULA DO RAMAL COND. CAMINHO DAS AGUAS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE045 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 15:10:00	12/09/2017 15:20:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149074	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050901 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0147 - ERPM COND. GRAND PARC JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2044 - CONDOMÍNIO GRAND PARC JARDINS	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0147 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0147 - ERPM COND. GRAND PARC JARDIN	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 15:00:00	04/09/2017 15:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 15:00:00	04/09/2017 15:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148806	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050902 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.9.0031 - ERPM POSTO PRESIDENTE VIII (LARANJEIRAS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 1294 - DE PAULA E MASSOTTI LTDA.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.9.0031 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.9.0031 - ERPM POSTO LARANJEIRAS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	13/09/2017 10:15:00	13/09/2017 10:20:00	0	0,083333333255723 1	0,083333333255723 31	0	0
03150-MYCHELL LIMA	13/09/2017 10:15:00	13/09/2017 10:20:00	0	0,083333333255723 1	0,083333333255723 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149092	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050903 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE051 - VALVULA DO RAMAL DA FÁBRICA DE SORVETE NA TANCREDO NEVE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE051 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	11/09/2017 10:20:00	11/09/2017 10:25:00	0	0,083333333430346 1	0,083333333430346 61	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149041	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050904 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE076 - VALVULA EM FREnte DO FERRO VELHO NA TANCREDO NEVES	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE076 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 10:10:00	12/09/2017 10:20:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149069	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050905 Status: FECHADA	Data Programada: 07/09/2017 08:30:00	Data Geração: 07/09/2017 08:30:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS (ERP CARMOPOLIS / (PR DE CARMOPOLIS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 6.0.0002 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0,16	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	04/09/2017 14:30:00	04/09/2017 14:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	04/09/2017 14:30:00	04/09/2017 14:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148705	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050906 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:30:00	Data Geração: 14/09/2017 08:30:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS (ERP CARMOPOLIS / (PR DE CARMOPOLIS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 6.0.0002 - MYCHELL LIMA	Localização: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 11:37:00	11/09/2017 11:47:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 11:37:00	11/09/2017 11:47:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148706	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050907 Status: FECHADA	Data Programada: 21/09/2017 08:30:00	Data Geração: 21/09/2017 08:30:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS (ERP CARMOPOLIS / (PR DE CARMOPOLIS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 6.0.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 11:28:00	18/09/2017 11:38:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148707	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050908 Status: FECHADA	Data Programada: 28/09/2017 08:30:00	Data Geração: 28/09/2017 08:30:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS (ERP CARMOPOLIS / (PR DE CARMOPOLIS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 6.0.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0,16	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0,16	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ODO.QUINTA - COPEM - PLANO DE ODORIZACAO (QUINTA-FEIRA)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 09:50:00	26/09/2017 10:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 10:55:00	26/09/2017 11:05:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148708	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_025_Fornec_e_controle_ajuste de gotejamento	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050909 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS (ERP CARMOPOLIS / (PR DE CARMOPOLIS)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 6.0.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 6.0.0002 - ETC DE CARMOPOLIS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	18/09/2017 11:20:00	18/09/2017 11:25:00	0	0,0833333334303461	0,0833333334303461	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149264	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050910 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0095 - CRM BAR DO LUIZ	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 2060 - LUIZ CARLOS DA SILVA SANTANA	Interf. (HS): 0
Responsável: COM-1.10.0095 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0095 - CRM BAR DO LUIZ	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	19/09/2017 15:50:00	19/09/2017 16:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	19/09/2017 15:50:00	19/09/2017 16:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149268	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050911 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0098 - CRM LA BELLA DELICATESSEN (NEFERTITI)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2065 - ALEXANDRE AZEVEDO ALVES DOS SA	Interf. (HS): 0
Responsável: COM-1.10.0098 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0098 - CRM PANIFICAÇÃO NEFERTITI	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 10:40:00	05/09/2017 10:45:00	0	0,08333333255723	0,08333333255723	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148912	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050912 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0155 - ERPM COND. VIDA BELA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 2075 - VIDA BELA CONDOMÍNIO CLUBE ARAC	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0155 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0155 - ERPM COND. VIDA BELA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	22/09/2017 16:50:00	22/09/2017 17:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149316	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050913 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 5.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE IV (ANTIGO PATY)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2076 - MEGA POSTO PRESIDENTE IV	Interf. (HS): 0
Responsável: 5.9.0001 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 5.9.0001 - ERPM POSTO PRESIDENTE IV (ANT	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	04/09/2017 11:50:00	04/09/2017 12:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	04/09/2017 11:50:00	04/09/2017 12:00:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148794	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050914 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.12.0080 - CXA0080 - VA34	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.12.0080 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 10:50:00	01/09/2017 11:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 10:50:00	01/09/2017 11:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148791	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050915 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0160 - CRM COND. RIVERSIDE RESIDENCE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2086 - CONDOMINIO RIVERSIDE RESIDENCE	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0160 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0160 - CRM COND. RIVERSIDE RESIDENC	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	15/09/2017 14:15:00	15/09/2017 14:35:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	15/09/2017 14:15:00	15/09/2017 14:35:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148709	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDIDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050916 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: RES-1.4.0160 - CRM COND. RIVERSIDE RESIDENCE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2086 - CONDOMINIO RIVERSIDE RESIDENCE	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0160 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 1.4.0160 - CRM COND. RIVERSIDE RESIDENC	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	14/09/2017 16:20:00	14/09/2017 16:28:00	0	0,133333333418705	0,133333333418705 5	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149120	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050917 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0162 - CRM COND. GREEN PARK	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2093 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GREEN PARK	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0162 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0162 - CRM COND. GREEN PARK	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 11:00:00	04/09/2017 11:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 11:00:00	04/09/2017 11:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148800	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050918 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					

Aplicação: RES-1.4.0165 - CRM COND. ANTONIO FONSECA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2096 - CONDOMÍNIO ANTÔNIO FONSECA	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0165 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0165 - CRM COND. ANTONIO FONSECA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 11:13:00	14/09/2017 11:18:00	0	0,083333333255723 1	0,08333333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149127	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050919 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0110 - CRM PANIFICADORA SÃO PEDRO III	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2098 - PEDRO TELES MOTA ME	Interf. (HS): 0					
Responsável: COM-1.10.0110 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.10.0110 - CRM PANIFICADORA SÃO PEDRO	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	22/09/2017 16:25:00	22/09/2017 16:45:00	0	0,333333333197515 5	0,333333333197515 5	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	22/09/2017 16:25:00	22/09/2017 16:45:00	0	0,333333333197515 5	0,333333333197515 5	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148710	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050920 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					

Aplicação: COM-1.10.0114 - CRM INDUSTRIA FESTA FACIL (FESTA DELIVERY)

Solicitante: -

Responsável: COM-1.10.0114 - MYCHELL LIMA

Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS

Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO

Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES

Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA

Funcionamento: Cliente: 0348 - FESTA FÁCIL INDÚSTRIA COMÉRCIO

Interf. (HS): 0

Localização: 1.10.0114 - CRM INDUSTRIA FESTA FACIL

Interf. Real%: 0

Dias Prev.: 0

Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00

Horas Prev.: 0

Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA

Inter. Prev.: 0

Produto: -

Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D

Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 14:05:00	05/09/2017 14:10:00	0	0,083333333430346 1	0,083333333430346 61	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148924	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050921 Status: FECHADA	Data Programada: 07/09/2017 00:00:00	Data Geração: 07/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: AEIT-1.14.0001 - CROMATOGRAFO DO PR ATALAIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: AEIT-1.14.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: AEIT-1.14.0001 - CROMATOGRAFO DO PR AT	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 15:00:00	05/09/2017 15:15:00	0	0,249999999941792 2	0,249999999941792	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 15:00:00	05/09/2017 15:15:00	0	0,249999999941792 2	0,249999999941792	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148905	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00050922 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: AEIT-1.14.0001 - CROMATOGRAFO DO PR ATALAIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: AEIT-1.14.0001 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: AEIT-1.14.0001 - CROMATOGRAFO DO PR AT,	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	14/09/2017 16:00:00	14/09/2017 16:15:00	0	0,250000000116415	0,250000000116415	0	0
03150-MYCHELL LIMA	14/09/2017 16:00:00	14/09/2017 16:15:00	0	0,250000000116415	0,250000000116415	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149112	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050923 Status: FECHADA	Data Programada: 21/09/2017 00:00:00	Data Geração: 21/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: AEIT-1.14.0001 - CROMATOGRAFO DO PR ATALAIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: AEIT-1.14.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: AEIT-1.14.0001 - CROMATOGRAFO DO PR AT,	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	21/09/2017 13:30:00	21/09/2017 13:45:00	0	0,24999999941792	0,24999999941792	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	21/09/2017 13:30:00	21/09/2017 13:45:00	0	0,24999999941792	0,24999999941792	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149297	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050924 Status: FECHADA	Data Programada: 28/09/2017 00:00:00	Data Geração: 28/09/2017 00:00:00					

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: AEIT-1.14.0001 - CROMATOGRAFO DO PR ATALAIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: AEIT-1.14.0001 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização: AEIT-1.14.0001 - CROMATOGRAFO DO PR AT,	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 29/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
Plano Manut.: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	29/09/2017 10:30:00	29/09/2017 10:45:00	0	0,249999999941792	0,249999999941792	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149423	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050925 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0125 - CRM ITA BOLOS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2120 - ITA BOLOS LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: COM-1.10.0125 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.10.0125 - CRM ITA BOLOS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	22/09/2017 16:50:00	22/09/2017 17:10:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	22/09/2017 16:50:00	22/09/2017 17:10:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148711	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 42000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050926 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00
---	---	--

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.3.0015 - CRM INDUSTRIA YAZAKI	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2124 - YAZAKI DO BRASIL LTDA.	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.3.0015 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 2.3.0015 - CRM INDUSTRIA YAZAKI	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	21/09/2017 15:00:00	21/09/2017 15:20:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	21/09/2017 15:00:00	21/09/2017 15:20:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148712	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050927 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 2.12.0028 - CXS0028 - VS08	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 2.12.0028 - MYCHELL LIMA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 16:10:00	11/09/2017 16:15:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346 1 61	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 16:10:00	11/09/2017 16:15:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346 1 61	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149063	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050928	Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: RES-1.4.0181 - CRM CONDOMINIO VAN GOGH	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 2133 - CONDOMINIO DO EDIFICO VAN GOGH	Interf. (HS): 0	
Responsável: RES-1.4.0181 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0181 - CRM CONDOMINIO VAN GOGH	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA	
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	15/09/2017 15:50:00	15/09/2017 16:10:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	15/09/2017 15:50:00	15/09/2017 16:10:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148713	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050929	Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:	
Aplicação: 1.9.0032 - ERPM POSTO PIRANEMA I	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente: 2134 - POSTO PIRANEMA LTDA	Interf. (HS): 0	
Responsável: 1.9.0032 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.9.0032 - ERPM POSTO PIRANEMA I	Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA	
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -	

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	25/09/2017 10:00:00	25/09/2017 10:20:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	25/09/2017 10:00:00	25/09/2017 10:20:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148714	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço							
O.S: 00050930	Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 00:00:00	Parada:	Data Geração:	19/09/2017 00:00:00	
Filial:1 - SERGAS		Conta Contábil:	-		Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Aplicação: 1.9.0032 - ERPM POSTO PIRANEMA I		Cliente:	2134 - POSTO PIRANEMA LTDA		Interf. (HS):	0	
Solicitante: -		Localização:	1.9.0032 - ERPM POSTO PIRANEMA I		Interf. Real%:	0	
Responsável: 1.9.0032 - MYCHELL LIMA		Dias Prev.:	0		Data Recebido:	13/09/2017 00:00:00	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Horas Prev.:	0		Recebido por:	03150 - MYCHELL LIMA	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA					Produto:	-	
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.:	0			Motivo Atraso:	-	
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	13/09/2017 09:45:00	13/09/2017 09:50:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	13/09/2017 09:45:00	13/09/2017 09:50:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149091		Causa:				Tempo:	0
Descrição:		Serviço:				Executado:	SIM
Aplicação:		Defeito:				Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050931	Status: FECHADA	Data Programada:	20/09/2017 08:00:00	Parada:	Data Geração:	20/09/2017 08:00:00	
Filial:1 - SERGAS		Conta Contábil:	-		Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Aplicação: 1.9.0032 - ERPM POSTO PIRANEMA I		Cliente:	2134 - POSTO PIRANEMA LTDA		Interf. (HS):	0	
Solicitante: -		Localização:	1.9.0032 - ERPM POSTO PIRANEMA I		Interf. Real%:	0	
Responsável: 1.9.0032 - MAGNO SANTOS DA SILVA		Dias Prev.:	0		Data Recebido:	27/09/2017 00:00:00	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS		Horas Prev.:	1		Recebido por:	03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA		Inter. Prev.:	0		Produto:	-	
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES							
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES					Motivo Atraso:	-	
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	27/09/2017 14:00:00	27/09/2017 14:20:00	0	0,33333333197515 5	0,33333333197515 5	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	27/09/2017 14:00:00	27/09/2017 14:20:00	0	0,33333333197515 5	0,33333333197515 5	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149345		Causa:				Tempo:	0
Descrição:		Serviço:				Executado:	SIM

Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050932 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 310215003619 - FILTRO 2" X 150# Solicitante: - Responsável: 310215003619 - MAGNO SANTOS DA SILVA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT) Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 2134 - POSTO PIRANEMA LTDA Localização: FT-1.9.0032 - Filtro 2" x 150# Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	27/09/2017 14:20:00	27/09/2017 14:46:00	0	0,433333333348855	0,433333333348855	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	27/09/2017 14:20:00	27/09/2017 14:46:00	0	0,433333333348855	0,433333333348855	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148715 Descrição: 001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050933 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 1.1.0019 - ERP CENTRO-BAIRRO INDUSTRIAL Solicitante: - Responsável: 1.1.0019 - MARCIO MARTINS DA SILVA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0 Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 1.1.0019 - ERP CENTRO-BAIRRO INDUSTRIAL Dias Prev.: 1 Ioras Prev.: 0 Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	01/09/2017 14:30:00	01/09/2017 14:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	01/09/2017 14:30:00	01/09/2017 14:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148780	Causa:	Tempo: 0					

Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050934 Status: FECHADA	Data Programada: 19/09/2017 00:00:00	Data Geração: 19/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.1.0019 - ERP CENTRO-BAIRRO INDUSTRIAL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.1.0019 - MARCIO MARTINS DA SILVA	Localização: 1.1.0019 - ERP CENTRO-BAIRRO INDUSTRIAL	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03119 - MARCIO MARTINS DA SILVA					
Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	06/09/2017 10:40:00	06/09/2017 10:50:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	06/09/2017 10:40:00	06/09/2017 10:50:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149032	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050935 Status: FECHADA	Data Programada: 08/09/2017 00:00:00	Data Geração: 08/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0183 - CRM CONDOMINIO JARDIM TROPICAL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2110 - CONDOMINIO JARDIM TROPICAL RESI	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0183 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0183 - CRM CONDOMINIO JARDIM TROPIC	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL							
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	15/09/2017 16:35:00	15/09/2017 16:55:00	0	0,333333333721388	0,333333333721388	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	15/09/2017 16:35:00	15/09/2017 16:55:00	0	0,333333333721388	0,333333333721388	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 148716	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050936 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0185 - CRM CONDOMINIO EDIFICIO CARVALHO DEDA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2145 - CONDOMINIO EDIFICIO CARVALHO DE	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0185 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 1.4.0185 - CRM CONDOMINIO EDIFICIO CARV.	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	14/09/2017 16:05:00	14/09/2017 16:10:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Ordem de Serviço							
R.S.: 149121	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Registro de Funcionário							
O.S: 00050937 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE105 - VALVULA NA TANCREDO NEVES COM A RUA D	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE105 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	11/09/2017 09:35:00	11/09/2017 09:45:00	0	0,166666666686069 9	0,16666666668606 9	0	0
Ordem de Serviço							
R.S.: 149042	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					

Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050938 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: VPE113 - VALVULA NA ESTRADA DA JABOTIANA PROXIMO DO COND. RESERV/ Solicitante: - Responsável: VPE113 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A. Localização: - Dias Prev.: 0 Horas Prev.: 1 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 09:35:00	11/09/2017 09:40:00	0	0,083333333430346 1	0,08333333343034 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149045 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050939 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: COM-1.10.0134 - CRM CHURRASCARIA E PIZZARIA JANAINA II Solicitante: - Responsável: COM-1.10.0134 - MAGNO SANTOS DA SILVA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 2154 - PIZZARIA JANAINA II Localização: 1.10.0134 - CRM CHURRASCARIA E PIZZARIA Dias Prev.: 0 Horas Prev.: 0 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 14:20:00	20/09/2017 14:30:00	0	0,1666666666686069 9	0,166666666668606 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149274 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							

O.S: 00050940 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0190 - ERPM RESIDENCIAL DR CARLOS MELO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2151 - RESIDENCIAL DR. CARLOS MELO	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0190 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0190 - ERPM RESIDENCIAL DR CARLOS M	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 16:10:00	20/09/2017 16:20:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149286	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050941 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0193 - ERPM CONDOMINIO ECOVILLE PARK	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2162 - CONDOMNIO ECOVILLE PARK	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0193 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0193 - ERPM CONDOMINIO ECOVILLE PAF	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	22/09/2017 15:30:00	22/09/2017 15:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149313	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050942 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: RES-1.4.0194 - ERPM CONDOMINIO ECOVILLE PARK II	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2163 - CONDOMINIO ECOVILLE PARK	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0194 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0194 - ERPM CONDOMINIO ECOVILLE PAF	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 22/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	22/09/2017 15:50:00	22/09/2017 16:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149314	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050943 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0196 - ERPM CONDOMINIO L'ESSENCE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2126 - CONDOMINIO L'ESSENCE	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0196 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0196 - ERPM CONDOMINIO L'ESSENCE	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 09:50:00	05/09/2017 09:55:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148926	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050944 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0198 - ERPM COND. FLORATA JARDINS CLUBE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2166 - CONDOMINIO FLORATA JARDINS CLUE	Interf. (HS): 0					

Responsável: RES-1.4.0198 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0198 - ERPM COND. FLORATA JARDINS C	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 14:30:00	04/09/2017 14:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 14:30:00	04/09/2017 14:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148805	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050945 Status: FECHADA	Data Programada: 13/09/2017 00:00:00	Data Geração: 13/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0141 - CRM PARADINHA VB	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2168 - MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIÊNC	Interf. (HS): 0					
Responsável: COM-1.10.0141 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.10.0141 - CRM PARADINHA VB	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GA	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.ANAL.ODORA - COPEM - PLANO DE ANALISE DO TEOR DE ODORANTE NO GAS NATURAL		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	01/09/2017 16:00:00	01/09/2017 16:20:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148717	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PO.DIOPEM.18 - MEDAÇÃO DO TEOR DE ODORANTE NO GN	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação: 420000002531-CONVERSOR DE VOLUME	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050946 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0143 - CRM PAO DE ACUCAR	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2167 - SE SUPERMERCADOS LTDA.	Interf. (HS): 0					

Responsável: COM-1.10.0143 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0143 - CRM PAO DE ACUCAR	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	04/09/2017 09:50:00	04/09/2017 10:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	04/09/2017 09:50:00	04/09/2017 10:00:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148798	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050947 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0203 - ERPM COND. HORIZON JARDINS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2178 - CONDOMÍNIO HORIZON JARDINS	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0203 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0203 - ERPM COND. HORIZON JARDINS	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 11:00:00	20/09/2017 11:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149281	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050948 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0205 - CRM COND. ATLANTIC TOWER	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2179 - CONDOMÍNIO ATLANTIC TOWER	Interf. (HS): 0

Responsável: RES-1.4.0205 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0205 - CRM COND. ATLANTIC TOWER	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 11:20:00	14/09/2017 11:25:00	0	0,08333333430346 1	0,0833333343034 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149128	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050949 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE132 - VALVULA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COM AV. AUGUSTO FRANCC	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE132 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	12/09/2017 09:30:00	12/09/2017 09:40:00	0	0,166666666686069 9	0,16666666668606 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149068	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050950 Status: FECHADA	Data Programada: 15/09/2017 00:00:00	Data Geração: 15/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0211 - CRM COND. VAN DICK	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2189 - CONDOMINIO DO EDIFICO VAN DICK	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0211 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0211 - CRM COND. VAN DICK	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00					

Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0,5	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM E	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.VER.PRES.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE VERIFICACAO DE PRESSAO EM ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	13/09/2017 10:10:00	13/09/2017 10:19:00	0	0,1499999999965075	0,1499999999965075	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149088	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050951 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0212 - ERPM COND. PREMIERE RESIDENCE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2190 - CONDOMÍNIO PREMIERE RESIDENCE	Interf. (HS): 0					
Responsável:RES-1.4.0212 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0212 - ERPM COND. PREMIERE RESIDENCE	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	19/09/2017 14:40:00	19/09/2017 14:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	19/09/2017 14:40:00	19/09/2017 14:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149266	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050952 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0213 - ERPM COND. HORIZONTE ATALAIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2181 - HORIZONTE RESIDENCE	Interf. (HS): 0					
Responsável:RES-1.4.0213 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0213 - ERPM COND. HORIZONTE ATALAIA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					

Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 14:40:00	20/09/2017 14:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149275	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050953 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE143 - VALVULA NA RUA JOAO GENITON DA COSTA PROXIMO AO COND CAI	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE143 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	11/09/2017 16:05:00	11/09/2017 16:10:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149039	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050954 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE144 - VALVULA DO RAMAL DO COND. PRIVILLEGE RESIDENCE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE144 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					

Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)					Motivo Atraso: -		
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	11/09/2017 16:25:00	11/09/2017 16:30:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149038	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050955 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE146 - VALVULA NA RUA FARIMA MARIA CHAGAS PROXIMO AO COND. PRIVI	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G·S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE146 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	11/09/2017 16:41:00	11/09/2017 16:46:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149037	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050956 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE145 - VALVULA DO RAMAL COND. BOSSA NOVA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G·S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE145 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -					

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	25/09/2017 15:25:00	25/09/2017 15:35:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149325	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050961 Status: FECHADA		Data Programada: 24/09/2017 00:00:00				Data Geração: 24/09/2017 00:00:00	
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: RES-1.4.0226 - ERPM COND. ALAMEDAS DE ARACAJU (ED. ALAMEDAS DOS JAF	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	2212 - CONDOMINIO ALAMEDAS DE ARACAJU				Interf. (HS): 0	
Responsável: RES-1.4.0226 - JOSE □ DOS SANTOS FILHO	Localização:	1.4.0226 - ERPM COND. ALAMEDAS DE ARAC.				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.:	0				Recebido por: 03113 - JOSE □ DOS SANTOS FILHO	
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.:	0				Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D						Motivo Atraso: 009 - FALTA DE EQUIPAMENTO / INSTRU	
Registro de Serviço							
Ordem de Serviço							
O.S: 00050962 Status: FECHADA		Data Programada: 24/09/2017 00:00:00				Data Geração: 24/09/2017 00:00:00	
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: RES-1.4.0231 - CRM COND. MARINAS ART RESIDENCE	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	2219 - CONDOMINIO MARINAS ART RESIDEN				Interf. (HS): 0	
Responsável: RES-1.4.0231 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	1.4.0231 - CRM COND. MARINAS ART RESIDE				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.:	0				Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.:	0				Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D						Motivo Atraso: -	
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 11:05:00	14/09/2017 11:10:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149126	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050963 Status: FECHADA		Data Programada: 02/09/2017 08:00:00				Data Geração: 02/09/2017 08:00:00	

Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 3.3.0013 - ERPM INDUSTRIA VIDREIRA DO NORDESTE (IVN)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2220 - INDUSTRIA VIDREIRA DO NORDESTE I	Interf. (HS): 0
Responsável: 3.3.0013 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 3.3.0013 - ERPM INDUSTRIA VIDREIRA DO NC	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 14:45:00	05/09/2017 14:50:00	0	0,08333333255723	0,0833333325572	0	0
				1	31		
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 14:45:00	05/09/2017 14:50:00	0	0,08333333255723	0,0833333325572	0	0
				1	31		

Registro de Serviço

R.S.: 148908	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050964 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0235 - ERPM COND. KENOA RESIDENCE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2237 - KENOA RESIDENCE	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0235 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0235 - ERPM COND. KENOA RESIDENCE	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 10:45:00	14/09/2017 10:50:00	0	0,08333333430346	0,0833333343034	0	0
				1	61		

Registro de Serviço

R.S.: 149124	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050965 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
---	---	--

Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0241 - CRM COND. RESIDENCIAL EL VISO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2245 - COND RESIDENCIAL EL VISO	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0241 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0241 - CRM COND. RESIDENCIAL EL VISO	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 11:25:00	14/09/2017 11:28:00	0	0,049999999988358 5	0,04999999998835 85	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149129	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050966 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0245 - CRM COND. ELDORADO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2246 - ELDORADO CONDOMÍNIO	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0245 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0245 - CRM COND. ELDORADO	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	21/09/2017 15:50:00	21/09/2017 16:00:00	0	0,166666666686069 9	0,16666666668606 9	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149304	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050967 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COM-1.10.0177 - CRM RANGO BOM	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: -	Cliente: 2254 - RESTAURANTE RANGO BOM LTDA - M	Interf. (HS): 0
Responsável: COM-1.10.0177 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.10.0177 - CRM RANGO BOM	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	21/09/2017 14:30:00	21/09/2017 14:40:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149303	Causa:	Tempo: 0
Descrição:		Executado: SIM
Aplicação:		Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050968 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: COG-1.11.0179 - ERPM PIRANEMA (COGERACAO)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2255 - POSTO PIRANEMA LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: COG-1.11.0179 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.11.0179 - ERPM PIRANEMA (COGERACAO)	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	21/09/2017 15:00:00	21/09/2017 15:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149302	Causa:	Tempo: 0
Descrição:		Executado: SIM
Aplicação:		Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050969 Status: FECHADA	Data Programada: 01/09/2017 08:00:00	Data Geração: 01/09/2017 08:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.1.0021 - ERP ARUANDA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.1.0021 - JAILSON XAVIER DA SILVA	Localização: 1.1.0021 - ERP ARUANDA	Interf. Real%: 0

Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 13/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA					
Plano Manut.: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPEF	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPERACAO DE ESTACOES CATEGORIAS B E C		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	13/09/2017 15:00:00	13/09/2017 16:34:00	0	1,56666666670935	1,56666666670935	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149098	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050970 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0248 - CRM DU TRIOMPHE MANSAO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2266 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MANSAO D	Interf. (HS): 0					
Responsável:RES-1.4.0248 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.4.0248 - CRM DU TRIOMPHE MANSAO	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 14:45:00	05/09/2017 14:50:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148918	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050971 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 00:00:00	Data Geração: 14/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.3.0026 - ERPM INDUSTRIA ORIENTAL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2265 - INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável:1.3.0026 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.3.0026 - ERPM INDUSTRIA ORIENTAL	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					

Plano Manut.: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECAO VISUAL DE ESTACOES C Inter. Prev.: 0						Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C						Motivo Atraso: -	
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	12/09/2017 15:28:00	12/09/2017 15:37:00	0	0,1499999999965075	0,1499999999965075	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149081	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050972 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:00:00	Data Geração: 14/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.3.0026 - ERPM INDUSTRIA ORIENTAL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2265 - INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.3.0026 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.3.0026 - ERPM INDUSTRIA ORIENTAL	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	21/09/2017 11:00:00	21/09/2017 11:20:00	0	0,333333333197515	0,333333333197515	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149307	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050973 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:00:00	Data Geração: 14/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.3.0026 - ERPM INDUSTRIA ORIENTAL	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2265 - INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.3.0026 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.3.0026 - ERPM INDUSTRIA ORIENTAL	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 21/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPEF	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.PER.TR.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE PERMUTA DOS TRAMOS EM OPERACAO DE ESTACOES CATEGORIAS B E		Motivo Atraso: -					

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	21/09/2017 10:30:00	21/09/2017 10:40:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148719	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050976 Status: FECHADA	Data Programada:	14/09/2017 00:00:00				Data Geração:	14/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: 310215004368 - Filtro 2" x 150#	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:				
Solicitante: -	Cliente:	2265 - INDUSTRIA ORIENTAL LTDA				Interf. (HS):	0
Responsável:310215004368 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização:	FT-1.3.0026-B - Filtro 2" x 150#				Interf. Real%:	0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	21/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.:	0				Recebido por:	03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.:P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Executar Plano: P.MAN.FILTRO - COPEM - PLANO DE MANUTENCAO DE FILTROS (FT)						Motivo Atraso:	-
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	21/09/2017 10:40:00	21/09/2017 10:50:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148720	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:001-PS_097_Manutenção_manutenção em filtros	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050977 Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 00:00:00				Data Geração:	19/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: 1.1.0022 - ERP SANTA MARIA II	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:				
Solicitante: -	Cliente:	0000 - SERGIPE G-S S. A.				Interf. (HS):	0
Responsável:1.1.0022 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	1.1.0022 - ERP SANTA MARIA II				Interf. Real%:	0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.:	0				Recebido por:	03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES C	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Executar Plano: P.IN.VIS.EST.CAT.B.C - COPEM - PLANO DE INSPECÃO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIAS B E C						Motivo Atraso:	-
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	12/09/2017 15:16:00	12/09/2017 15:21:00	0 1	0,08333333255723 0,0833333325572 31	0,08333333255723 0,0833333325572 31	0	0
------------------------------	---------------------	---------------------	--------	---	---	---	---

Registro de Serviço

R.S.: 149082	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050978 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0252 - ERPM COND. ALAMEDA DAS AGUAS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2271 - CONDOMÍNIO ALAMEDA DAS ÁGUAS	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0252 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0252 - ERPM COND. ALAMEDA DAS AGUA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	25/09/2017 15:37:00	25/09/2017 15:47:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149326	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050979 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE166 - VALVULA NA LUZ ANTONIO S TEIXEIRA COM ANTONIO JOSE DOS SA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável:VPE166 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 10:03:00	11/09/2017 10:08:00	0	0,08333333430346 1	0,08333333430346 61	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149050	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050980 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE167 - VALVULA NA ANTONIO JOSE DOS SANTOS COM JOSEFINA RIBEIRO C	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE167 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 10:09:00	11/09/2017 10:14:00	0	0,08333333255723 1	0,08333333255723 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149051	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050981 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE168 - VALVULA NA ANTONIO JOSE DOS SANTOS COM RUA C	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE168 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 10:16:00	11/09/2017 10:21:00	0	0,08333333430346 1	0,08333333430346 61	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149052	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					

Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050982 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: VPE169 - VALVULA NA ANTONIO JOSE DOS SANTOS COM MARIA HELENA MAN Solicitante: - Responsável: VPE169 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: - Dias Prev.: 0 Horas Prev.: 1	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 10:25:00	11/09/2017 10:30:00	0	0,08333333255723 1	0,0833333325572 31	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149053 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050983 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: VPE170 - VALVULA NA AVENIDA QUIRINO FUNDOS DA ERP DIA Solicitante: - Responsável: VPE170 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA Plano Manut.:P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: - Dias Prev.: 0 Horas Prev.: 1	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	04/09/2017 15:50:00	04/09/2017 16:00:00	0	0,166666666686069 9	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148797 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							

O.S: 00050984 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE172 - VALVULA NA AV. ESCRITO GRACILIANO RAMOS (BLOQUEIO MOTANT)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE172 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 09:41:00	11/09/2017 09:46:00	0	0,083333333430346	0,08333333343034	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149046	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050985 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE173 - VALVULA NA AV. ESCRITO GRACILIANO RAMOS (BLOQUEIO JUSANTE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE173 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 09:46:00	11/09/2017 09:50:00	0	0,066666666534729	0,06666666653472	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149047	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050986 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:

Aplicação: VPE174 - VALVULA NA AV. ESCRITO GRACILIANO RAMOS COM JASIEL DE BRIT	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE174 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 09:50:00	11/09/2017 09:54:00	0	0,066666666709352 3	0,06666666670935 23	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149048	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050987 Status: FECHADA	Data Programada: 20/09/2017 00:00:00	Data Geração: 20/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: VPE176 - VALVULA NA AVENIDA JASIEL DE BRITO CORTES	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0
Responsável: VPE176 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 1	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (F	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.TEST.VALV - COPEM - PLANO DE TESTE DE VALVULAS DE REDE EM PEAD (FECHA E ABRE)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	11/09/2017 09:55:00	11/09/2017 10:00:00	0	0,08333333255723 1	0,08333333255723 31	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149049	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050988 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0264 - CRM COND. ALAMEDA DOS PASSAROS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2288 - ALAMEDA DOS PASSAROS	Interf. (HS): 0

Responsável: RES-1.4.0264 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0264 - CRM COND. ALAMEDA DOS PASSA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 25/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	25/09/2017 15:54:00	25/09/2017 16:04:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149327	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050989 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0265 - CRM GOLDEN PRIME ATALAIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2290 - CONDOMINIO GOLDEN PRIME ATALAI/	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0265 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0265 - CRM GOLDEN PRIME ATALAIA	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 15:10:00	20/09/2017 15:20:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149276	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050990 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: SDO-1.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE ARACAJU	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: SDO-1.6.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: SDO-1.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE /	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00					

Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A Inter. Prev.: 0	Produto: -						
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 16:40:00	26/09/2017 17:00:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149344	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050991 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: SDO-2.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE SOCORRO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:SDO-2.6.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: SDO-2.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE S	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A Inter. Prev.: 0	Produto: -						
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 13:50:00	26/09/2017 14:10:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149342	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050992 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: SDO-3.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE ESTANCIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:SDO-3.6.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: SDO-3.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE E	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A Inter. Prev.: 0	Produto: -						

Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA	Motivo Atraso: -						
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 14:06:00	27/09/2017 14:36:00	0	0,49999999983585	0,49999999983585 5	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149352	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050993 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: SDO-3.6.0002 - SISTEMA DE ODORACAO DE AGUAS CLARAS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: SDO-3.6.0002 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: SDO-3.6.0002 - SISTEMA DE ODORACAO DE /	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 11:15:00	27/09/2017 11:45:00	0	0,500000000058208	0,500000000058208 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149353	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050994 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 00:00:00	Data Geração: 11/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: SDO-4.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE ITAPORANGA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: SDO-4.6.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: SDO-4.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE I	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	27/09/2017 10:35:00	27/09/2017 10:56:00	0	0,350000000093132	0,350000000093132 2	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149354	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050995 Status: FECHADA	Data Programada:	11/09/2017 00:00:00				Data Geração: 11/09/2017 00:00:00	
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: SDO-6.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE CARMOPOLIS	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	0000 - SERGIPE G-S S. A.				Interf. (HS): 0	
Responsável: SDO-6.6.0001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	SDO-6.6.0001 - SISTEMA DE ODORACAO DE C				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.:	0				Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	
Plano Manut.: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA A	Inter. Prev.:	0				Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.COLET.AMOSTRA.CROM - COPEM - PLANO DE COLETA DE AMOSTRA PARA ANALISE CROMATOGRAFICA						Motivo Atraso: -	
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	26/09/2017 11:40:00	26/09/2017 12:00:00	0	0,333333333372138	0,333333333372138 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149341	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00050996 Status: FECHADA	Data Programada:	19/09/2017 08:00:00				Data Geração: 19/09/2017 08:00:00	
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: RES-1.4.0266 - CRM COND. ATLANTIC BLUE	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: -	Cliente:	2297 - CONDOMÍNIO ATLANTIC BLUE				Interf. (HS): 0	
Responsável: RES-1.4.0266 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização:	1.4.0266 - CRM COND. ATLANTIC BLUE				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00	
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.:	1				Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.:	0				Produto: -	
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES						Motivo Atraso: -	
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total

03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 10:35:00	14/09/2017 10:39:00	0 3	0,066666666709352 0,06666666670935 23	0	0	
Registro de Serviço							
R.S.: 149133	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050997 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0266 - CRM COND. ATLANTIC BLUE	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2297 - CONDOMÍNIO ATLANTIC BLUE	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0266 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0266 - CRM COND. ATLANTIC BLUE	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 10:39:00	14/09/2017 10:42:00	0 5	0,04999999998358 0,0499999999835 85	0	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149132	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00050998 Status: FECHADA	Data Programada: 29/09/2017 08:00:00	Data Geração: 29/09/2017 08:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RES-1.4.0268 - ERPM MANSAO MARGARIDA DINIZ FRANCO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 2300 - CONDOMINIO MANSAO MARGARIDA D	Interf. (HS): 0					
Responsável: RES-1.4.0268 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0268 - ERPM MANSAO MARGARIDA DINIZ	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 1	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA					
Plano Manut.: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.LUB.MEDID - COPEM - PLANO DE LUBRIFICACAO DOS MEDIDORES		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	27/09/2017 09:20:00	27/09/2017 09:30:00	0 9	0,166666666686069 0,16666666668606 9	0	0	0

03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	27/09/2017 09:20:00	27/09/2017 09:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
-------------------------------	---------------------	---------------------	---	-------------------	-------------------	---	---

Registro de Serviço

R.S.: 149346	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00050999 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0268 - ERPM MANSAO MARGARIDA DINIZ FRANCO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2300 - CONDOMINIO MANSAO MARGARIDA D	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0268 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.4.0268 - ERPM MANSAO MARGARIDA DINIZ	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 20/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	20/09/2017 09:20:00	20/09/2017 09:30:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149277	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00051000 Status: FECHADA	Data Programada: 24/09/2017 00:00:00	Data Geração: 24/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0271 - CRM RESIDENCIAL ALTO BELO	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: -	Cliente: 2306 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO BEL	Interf. (HS): 0
Responsável: RES-1.4.0271 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0271 - CRM RESIDENCIAL ALTO BELO	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 07 - CALIBRACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.VIS.EST.CAT.D - COPEM - PLANO DE INSPECACAO VISUAL DE ESTACOES CATEGORIA D		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	14/09/2017 16:40:00	14/09/2017 16:48:00	0	0,13333333244082	0,13333333244082	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149253	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051001 Status: FECHADA	Data Programada: 14/09/2017 08:00:00	Data Geração: 14/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.12.0087 - CXA0087 - CLIENTE POSTO JC	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S.A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.12.0087 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 15/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: P.INSP.CAIXA - COPEM - PLANO DE INSPECACAO DE CAIXAS ENTERRADAS	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.INSP.CAIXA - COPEM - PLANO DE INSPECACAO DE CAIXAS ENTERRADAS		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	15/09/2017 15:10:00	15/09/2017 15:20:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148721	Causa:	Tempo: 0					
Descrição: 001-PS_095 inspecaco de caixas de passagem e de lancadores.recebedores	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051016 Status: FECHADA	Data Programada: 06/09/2017 00:00:00	Data Geração: 06/09/2017 00:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.3.0017 - ERPM ARGAFORT	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03123 - ALBERTO MAGNO MENEZES VIEIRA	Cliente: 0221 - ABREU E SANTOS COMERCIO DE AR	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.3.0017 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.3.0017 - ERPM ARGAFORT	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 06/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	06/09/2017 14:00:00	06/09/2017 15:05:00	0	1,0833333319752	1,0833333319752	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	06/09/2017 14:00:00	06/09/2017 15:05:00	0	1,0833333319752	1,0833333319752	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 149020	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051029 Status: FECHADA	Data Programada: 01/09/2017 08:12:43	Data Geração: 01/09/2017 08:12:43					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.1.0013 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD I (G. BARBOSA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03162 - JOAO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.1.0013 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.1.0013 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: REALIZAR AJUSTE DE CONJUNTO DE CONTROLE E SEGURANÇA EM BANCADA (REGULADORA= 1,0 KGF/ CM ² - BLOQUEIO AUTOMÁTICO= 2,5 KGF/ CM ²)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	01/09/2017 09:30:00	01/09/2017 11:20:00	0	1,83333333319752	1,83333333319752	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	01/09/2017 09:30:00	01/09/2017 11:20:00	0	1,83333333319752	1,83333333319752	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148781	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051031 Status: FECHADA	Data Programada: 01/09/2017 08:49:51	Data Geração: 01/09/2017 08:49:51					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.1.0013 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD I (G. BARBOSA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03162 - JOAO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.1.0013 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.1.0013 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: REALIZAR DRENAGEM DA CAIXA		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	01/09/2017 09:15:00	01/09/2017 09:30:00	0	0,250000000116415	0,250000000116415	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	01/09/2017 09:15:00	01/09/2017 09:30:00	0	0,250000000116415	0,250000000116415	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148782 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051032 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 1.1.0013 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD I (G. BARBOSA) Solicitante: 03162 - JOAO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS Responsável: 1.1.0013 - MYCHELL LIMA Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 06 - OPERACAO Plano Manut.: - Solicitação: REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE CONTROLE E SEGURANÇA COM FALHA DO BLOQUEIO AUTOMÁTICO	Data Programada: 01/09/2017 08:51:22 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A. Localização: 1.1.0013 - ERP DESEMBARGADOR MAYNARD Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 01/09/2017 08:51:22 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	01/09/2017 14:00:00	01/09/2017 15:40:00	0	1,66666666668607	1,66666666668607	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	01/09/2017 14:00:00	01/09/2017 15:40:00	0	1,66666666668607	1,66666666668607	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148783 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051033 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: COM-1.10.0001 - CRM RESTAURANTE TREVO Solicitante: 03123 - ALBERTO MAGNO MENEZES VIEIRA Responsável: COM-1.10.0001 - JOSE DOS SANTOS FILHO Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.: 01 - CORRETIVA NAO PLANEJADA Plano Manut.: - Solicitação: 1- Retirar medidor diafragma/ ITRON/ ACD G1.6/ 3/4"/ Nº de série C13I0048982 D; 2- Instalar medidor diafragma/ ITRON/ ACD G1.6/ 3/4"/ Nº de série C17I0007925 D.	Data Programada: 01/09/2017 00:00:00 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0246 - FELIZOLA SOARES LTDA. Localização: 1.10.0001 - CRM RESTAURANTE TREVO Dias Prev.: 0 Ioras Prev.: 0,5 Inter. Prev.: 0 Recebido por: 03113 - JOSE DOS SANTOS FILHO Produto: - Motivo Atraso: -	Data Geração: 01/09/2017 00:00:00 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 01/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03113 - JOSE DOS SANTOS FILHO Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03113-JOSE DOS SANTOS FILHO	01/09/2017 15:00:00	01/09/2017 15:30:00	0	0,500000000058208	0,500000000058208 8	0	0

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03113-JOSE DOS SANTOS FILHO	01/09/2017 15:00:00	01/09/2017 15:30:00	0	0,500000000058208	0,500000000058208 8	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149033	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00051058 Status: FECHADA	Data Programada: 05/09/2017 11:00:00	Data Geração: 05/09/2017 11:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: _	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03124 - ANDRE □ MORAES	Cliente: 2328 - PALAZZO FONTANA DI TREVI	Interf. (HS): 0
Responsável: - MYCHELL LIMA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: COLOCAÇÃO DE GÁS EM CARGA - PALAZZO FONTANA DI TREVI		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	05/09/2017 11:00:00	05/09/2017 11:30:00	0	0,499999999983585	0,499999999983585	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	05/09/2017 11:00:00	05/09/2017 11:30:00	0	0,499999999983585	0,499999999983585	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149034	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00051060 Status: FECHADA	Data Programada: 04/09/2017 09:08:21	Data Geração: 04/09/2017 09:08:21
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: RES-1.4.0151 - ERPM COND. CLUBE ATALAIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03162 - JOAO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS	Cliente: 2062 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUBE A	Interf. (HS): 0
Responsável:RES-1.4.0151 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: 1.4.0151 - ERPM COND. CLUBE ATALAIA	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: REALIZAR MANUTENÇÃO DE INTEGRIDADE OPERACIONAL		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	04/09/2017 14:15:00	04/09/2017 15:00:00	0	0,75	0,75	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 148796	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051061 Status: FECHADA	Data Programada: 04/09/2017 09:40:08	Data Geração: 04/09/2017 09:40:08					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: VPE001 - VALVULA GERAL DA REDE JARDINS E 13 DE JULHO	Centro Custo: 003 - ENGENHARIA - GEREN	Funcionamento:					
Solicitante: 03162 - JOAO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável: VPE001 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 04/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: REALIZAR GASEIFICAÇÃO DA ALAMEDA B (VPE 12)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	04/09/2017 10:20:00	04/09/2017 11:30:00	0	1,16666666662786	1,16666666662786	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 148795	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051062 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 2.3.0001 - ERPM SANTISTA-DIS (TAVEX)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0240 - TAVEX BRASIL S/A	Interf. (HS): 0					
Responsável: 2.3.0001 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.3.0001 - ERPM SANTISTA-DIS (TAVEX)	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 16:30:00	11/09/2017 16:35:00	0	0,08333333255723 1 31	0,08333333255723 1 31	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 16:30:00	11/09/2017 16:35:00	0	0,08333333255723 1 31	0,08333333255723 1 31	0	0
Registro de Serviço							

R.S.: 149064	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051063 Status: FECHADA	Data Programada: 02/09/2017 08:00:00	Data Geração: 02/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: RA 13-2.3 - DERIVACAO ERM GUF	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0000 - SERGIPE G-S S. A.	Interf. (HS): 0					
Responsável:RA 13-2.3 - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA					
Plano Manut.:P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	05/09/2017 11:40:00	05/09/2017 11:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
03119-MARCIO MARTINS DA SILVA	05/09/2017 11:40:00	05/09/2017 11:50:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149036	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051064 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:00:00	Data Geração: 11/09/2017 08:00:00					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 2.1.0004 - ERP ITAGUASSU	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: -	Cliente: 0967 - ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	Interf. (HS): 0					
Responsável:2.1.0004 - MYCHELL LIMA	Localização: 2.1.0004 - ERP ITAGUASSU	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 1	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.:P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO- Inter. Prev.: 0		Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: P.MED.POT.TUB.SOL.ON - COPEM - PLANO DE MEDICAO DE POTENCIAL TUBO-SOLO EM ON		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	11/09/2017 09:48:00	11/09/2017 09:53:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	11/09/2017 09:48:00	11/09/2017 09:53:00	0	0,08333333430346	0,08333333430346	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149062	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00051114 Status: FECHADA	Data Programada: 05/09/2017 16:00:00	Data Geração: 05/09/2017 16:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: _	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03124 - ANDRE □ MORAES	Cliente: 1306 - CONDOMINIO SPRING VILLAGE	Interf. (HS): 0
Responsável: - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 05/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: COLOCAÇÃO DE GÁS EM CARGA - CONDOMINIO SPRING VILLAGE		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	05/09/2017 16:00:00	05/09/2017 16:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149035	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00051251 Status: FECHADA	Data Programada: 28/09/2017 08:00:00	Data Geração: 28/09/2017 08:00:00
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: Totalizador de Vazão - RESIDENCIAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03123 - ALBERTO MAGNO MENEZES VIEIRA	Cliente: 2136 - MENSAL	Interf. (HS): 0
Responsável: Totalizador de Vazão - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 28/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: PMMV OPER - PLANO DE MEDIDAÇĀO MENSAL DE VOLUMES-OPER	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: PMMV OPER - PLANO DE MEDIDAÇĀO MENSAL DE VOLUMES-OPER		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	29/09/2017 08:40:00	29/09/2017 11:40:00	0	3	3	0	0
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	29/09/2017 14:00:00	29/09/2017 17:20:00	0	3,33333333319752	3,33333333319752	0	0
03150-MYCHELL LIMA	29/09/2017 08:40:00	29/09/2017 11:40:00	0	3	3	0	0

03150-MYCHELL LIMA	29/09/2017 14:00:00	29/09/2017 17:20:00	0	3,33333333319752	3,33333333319752	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	29/09/2017 08:40:00	29/09/2017 11:00:00	0	2,33333333343035	2,33333333343035	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	29/09/2017 14:00:00	29/09/2017 17:20:00	0	3,33333333319752	3,33333333319752	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	29/09/2017 08:40:00	29/09/2017 11:40:00	0	3	3	0	0
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	29/09/2017 14:00:00	29/09/2017 17:20:00	0	3,33333333319752	3,33333333319752	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	29/09/2017 08:40:00	29/09/2017 11:40:00	0	3	3	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	29/09/2017 14:00:00	29/09/2017 17:20:00	0	3,33333333319752	3,33333333319752	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149019	Causa:	Tempo: 0
Descrição: 001-PS_XX - LEITURAS DE ROTAS DA MEDAÇÃO MENSAL	Serviço: 014-MEDICAÇÃO	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00051252 Status: FECHADA	Data Programada: 12/09/2017 15:00:00	Data Geração: 12/09/2017 15:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: -	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03124 - ANDRE □ MORAES	Cliente: 2329 - VIAMONTE CONDOMÍNIO CLUBE	Interf. (HS): 0
Responsável: - ALEXANDRE AMADO FRANCA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 12/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03121 - ALEXANDRE AMADO FRANCA
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: COLOCAÇÃO DE GÁS EM CARGA - VIAMONTE CONDOMINIO CLUBE		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03121-ALEXANDRE AMADO FRANCA	12/09/2017 16:00:00	12/09/2017 16:30:00	0	0,500000000058208	0,500000000058208	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149108	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00051253 Status: FECHADA	Data Programada: 30/09/2017 00:00:00	Data Geração: 30/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.9.0019 - ERPM POSTO BEL SANTA RITA (ANTIGO SARAMUNETE/WALMIR ROD	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03123 - ALBERTO MAGNO MENEZES VIEIRA	Cliente: 2072 - POSTO BEL SANTA RITA LTDA.	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.9.0019 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0019 - ERPM POSTO BEL SANTA RITA	Interf. Real%: 0

Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 19/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	19/09/2017 09:16:00	19/09/2017 10:31:00	0	1,25000000005821	1,25000000005821	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	19/09/2017 09:16:00	19/09/2017 10:31:00	0	1,25000000005821	1,25000000005821	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149265	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051254 Status: FECHADA	Data Programada: 30/09/2017 00:00:00	Data Geração: 30/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.9.0024 - ERPM POSTO ALPHA V (MOTINHA)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03123 - ALBERTO MAGNO MENEZES VIEIRA	Cliente: 1411 - ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	Interf. (HS): 0					
Responsável: 1.9.0024 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0024 - ERPM POSTO ALPHA-5 (MOTINHA)	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: Executar Plano: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	26/09/2017 10:00:00	26/09/2017 10:53:00	0	0,88333333418705	0,88333333418705	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	26/09/2017 10:00:00	26/09/2017 10:53:00	0	0,88333333418705	0,88333333418705	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149331	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051255 Status: FECHADA	Data Programada: 30/09/2017 00:00:00	Data Geração: 30/09/2017 00:00:00					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: 1.9.0025 - ERPM POSTO ARACAJU	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03123 - ALBERTO MAGNO MENEZES VIEIRA	Cliente: 1464 - PETROX COMERCIAL LTDA	Interf. (HS): 0					

Responsável: 1.9.0025 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.9.0025 - ERPM POSTO ARACAJU	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA
Plano Manut.: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	27/09/2017 15:00:00	27/09/2017 16:30:00	0	1,5	1,5	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	27/09/2017 15:00:00	27/09/2017 16:30:00	0	1,5	1,5	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149351	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00051256 Status: FECHADA	Data Programada: 30/09/2017 00:00:00	Data Geração: 30/09/2017 00:00:00
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: 1.9.0030 - ERPM POSTO JC (ANTIGO POSTO ANDES)	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03123 - ALBERTO MAGNO MENEZES VIEIRA	Cliente: 2234 - AUTO POSTO JC LTDA	Interf. (HS): 0
Responsável: 1.9.0030 - MAGNO SANTOS DA SILVA	Localização: 1.9.0030 - ERPM POSTO JC (ANTIGO POSTO /	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 26/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 03 - PREVENTIVA	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03147 - MAGNO SANTOS DA SILVA
Plano Manut.: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: Executar Plano: PSM - PLANO DE SUBSTITUICAO DE MEDIDOR ROTATIVO/TURBINA (PSM)		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03147-MAGNO SANTOS DA SILVA	26/09/2017 10:30:00	26/09/2017 11:30:00	0	0,9999999999941792	0,9999999999941792	0	0
03171-GUSTAVO DOS SANTOS ROSA	26/09/2017 10:30:00	26/09/2017 11:30:00	0	0,9999999999941792	0,9999999999941792	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149332	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00051257 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 08:56:44	Data Geração: 11/09/2017 08:56:44
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: _	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:

Solicitante: 03161 - VICTOR BARBOSA	Cliente: -	Interf. (HS): 0
Responsável: - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 24/08/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE SOLDA E FURO DO TÊ DE SERVIÇO DO CLIENTE PÉROLAS DO ATALAIA.		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	24/08/2017 11:44:00	24/08/2017 11:55:00	0	0,183333333407063	0,183333333407063 3	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149103	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00051258 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 09:03:19	Data Geração: 11/09/2017 09:03:19
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: -	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03161 - VICTOR BARBOSA	Cliente: -	Interf. (HS): 0
Responsável: - JOSE□ DOS SANTOS FILHO	Localização: -	Interf. Real%: 0
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03113 - JOSE□ DOS SANTOS FILHO
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -
Solicitação: ACOMPANHAMENTO DE SOLDA E FURO DE TÊ DE SERVIÇO DO CLIENTE VILLA ASTURIAS		Motivo Atraso: -

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03113-JOSE□ DOS SANTOS FILHO	11/09/2017 14:00:00	11/09/2017 14:10:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686066 9	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149360	Causa:	Tempo: 0
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM
Aplicação:	Defeito:	Planejado:

Ordem de Serviço

O.S: 00051259 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 09:10:19	Data Geração: 11/09/2017 09:10:19
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:
Aplicação: -	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:
Solicitante: 03161 - VICTOR BARBOSA	Cliente: -	Interf. (HS): 0
Responsável: - JOSE□ DOS SANTOS FILHO	Localização: -	Interf. Real%: 0

Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 31/08/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03113 - JOSE □ DOS SANTOS FILHO					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: ACOMPANHAMENTO DA SOLDA E FURO DO TÊ DE SERVIÇO DO CLIENTE AÇAI AJU.		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03113-JOSE □ DOS SANTOS FILHO	31/08/2017 13:30:00	31/08/2017 13:43:00	0	0,216666666674428	0,216666666674428 8	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149104	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051260 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 09:14:54	Data Geração: 11/09/2017 09:14:54					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: _	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03161 - VICTOR BARBOSA	Cliente: -	Interf. (HS): 0					
Responsável: - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 29/08/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: ACOMPANHAMENTO DA SOLDA E FURO DO TÊ DE SERVIÇO DO RAMAL SANTA LÚCIA (FASE 2)		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	29/08/2017 15:00:00	29/08/2017 15:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069 9	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149105	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051261 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 09:16:29	Data Geração: 11/09/2017 09:16:29					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: _	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03161 - VICTOR BARBOSA	Cliente: -	Interf. (HS): 0					
Responsável: - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 29/08/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA					

Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: ACOMPANHAMENTO DA SOLDA E FURO DO TÊ DE SERVIÇO DO CLIENTE CALLES BAR DE TAPAS		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	29/08/2017 14:10:00	29/08/2017 14:20:00	0	0,1666666666511446	0,1666666666511446	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149106	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051262 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 09:17:38	Data Geração: 11/09/2017 09:17:38					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: _	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03161 - VICTOR BARBOSA	Cliente: -	Interf. (HS): 0					
Responsável: - JOSE□ DOS SANTOS FILHO	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 18/08/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03113 - JOSE□ DOS SANTOS FILHO					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: ACOMPANHAMENTO DA SOLDA E FURO DO TÊ DE SERVIÇO DO CLIENTE ORION EXPRESS.		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03113-JOSE□ DOS SANTOS FILHO	18/08/2017 15:00:00	18/08/2017 15:10:00	0	0,166666666686069	0,166666666686069	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149107	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051263 Status: FECHADA	Data Programada: 11/09/2017 09:18:49	Data Geração: 11/09/2017 09:18:49					
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: _	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03161 - VICTOR BARBOSA	Cliente: -	Interf. (HS): 0					
Responsável: - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização: -	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 11/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Horas Prev.: 0	Recebido por: 03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: ACOMPANHAMENTO DA SOLDA E FURO DO TÊ DE SERVIÇO DO CLIENTE ÚNICO ASFALTO.		Motivo Atraso: -					

Registro de Funcionário

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	11/09/2017 15:20:00	11/09/2017 15:30:00	0	0,1666666666686069	0,1666666666686069	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149309 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051264 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: _ Solicitante: 03161 - VICTOR BARBOSA Responsável: - JAILSON XAVIER DA SILVA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:06 - OPERACAO Plano Manut.: - Solicitação: AJUSTE DE PRESSÃO PARA 2 KGF/ CM² DA REGULADORA AP 1392 DO CLIENTE UNICO ASFALTOS	Data Programada: 13/09/2017 17:07:14 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: - Localização: - Dias Prev.: 0 Horas Prev.: 0 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 13/09/2017 17:07:14 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 18/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03156 - JAILSON XAVIER DA SILVA Produto: - Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	18/09/2017 10:00:00	18/09/2017 11:50:00	0	1,8333333337214	1,8333333337214	0	0

Registro de Serviço

R.S.: 149294 Descrição: Aplicação:	Causa: Serviço: Defeito:	Tempo: 0 Executado: SIM Planejado:
Ordem de Serviço		
O.S: 00051265 Status: FECHADA Filial:1 - SERGAS Aplicação: 4.3.0002 - ERPM MARATÁ ALIMENTOS Solicitante: 03162 - JOAO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS Responsável:4.3.0002 - MYCHELL LIMA Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS Tipo Manut.:06 - OPERACAO Plano Manut.: - Solicitação: REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO - TROCA DE CONEXÕES DETERIORADAS PELA CORROSÃO.	Data Programada: 14/09/2017 08:39:39 Conta Contábil: - Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA Cliente: 0231 - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ L Localização: 4.3.0002 - ERPM MARATÁ ALIMENTOS Dias Prev.: 0 Horas Prev.: 0 Inter. Prev.: 0	Data Geração: 14/09/2017 08:39:39 Parada: Funcionamento: Interf. (HS): 0 Interf. Real%: 0 Data Recebido: 14/09/2017 00:00:00 Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA Produto: - Motivo Atraso: -
Registro de Funcionário		

Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	20/09/2017 14:15:00	20/09/2017 15:20:00	0	1,08333333337214	1,08333333337214	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149293	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00051585 Status: FECHADA	Data Programada:	21/09/2017 08:20:30				Data Geração: 21/09/2017 08:20:30	
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: _	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: 03152 - GUSTAVO LIMA CRUZ	Cliente:	-				Interf. (HS): 0	
Responsável: -	Localização:	-				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	
Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Horas Prev.:	0				Recebido por:	-
Plano Manut.: -	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: solicitacao de acompanhamento para operação de trepanação de rede no cliente concept tower.situado na av. desembargador joão bosco de andrade, no bairro atalaia.	Motivo Atraso:	-					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051590 Status: FECHADA	Data Programada:	25/09/2017 16:00:00				Data Geração: 25/09/2017 16:00:00	
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	
Aplicação: _	Centro Custo:	001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA				Funcionamento:	
Solicitante: 03152 - GUSTAVO LIMA CRUZ	Cliente:	-				Interf. (HS): 0	
Responsável: - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	Localização:	-				Interf. Real%: 0	
Setor Exec.:001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.:	0				Data Recebido:	27/09/2017 00:00:00
Tipo Manut.:06 - OPERACAO	Horas Prev.:	0				Recebido por:	03112 - AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
Plano Manut.: -	Inter. Prev.:	0				Produto:	-
Solicitação: Acompanhamento de solda e furo de 2 têxtes de serviço no ramal Fechamento de anel da AV. Rio de Janeiro.	Motivo Atraso:	-					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03112-AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA	27/09/2017 09:20:00	27/09/2017 10:00:00	0	0,6666666666569654	0,6666666666569654	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149359	Causa:					Tempo: 0	
Descrição:	Serviço:					Executado: SIM	
Aplicação:	Defeito:					Planejado:	
Ordem de Serviço							
O.S: 00051591 Status: FECHADA	Data Programada:	26/09/2017 17:26:13				Data Geração: 26/09/2017 17:26:13	
Filial:1 - SERGAS	Conta Contábil:	-				Parada:	

Aplicação: COM-1.10.0106 - CRM RESTAURANTE CANTINA D'ITALIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03169 - AFONSO AGRA	Cliente: 2089 - RESTAURANTE CANTINA D'ITALIA LTD.	Interf. (HS): 0					
Responsável: COM-1.10.0106 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0106 - CRM RESTAURANTE CANTINAD'IT	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE CONTROLE E SEGURANÇA AP 40 E ELEMENTO FILTRANTE.		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	27/09/2017 09:00:00	27/09/2017 09:40:00	0	0,666666666744277 7	0,666666666744277 7	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	27/09/2017 09:00:00	27/09/2017 09:40:00	0	0,666666666744277 7	0,666666666744277 7	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149349	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					
Ordem de Serviço							
O.S: 00051592 Status: FECHADA	Data Programada: 26/09/2017 17:29:23	Data Geração: 26/09/2017 17:29:23					
Filial: 1 - SERGAS	Conta Contábil: -	Parada:					
Aplicação: COM-1.10.0106 - CRM RESTAURANTE CANTINA D'ITALIA	Centro Custo: 001 - OPERACAO MANUTENCAO ODORIZACA	Funcionamento:					
Solicitante: 03169 - AFONSO AGRA	Cliente: 2089 - RESTAURANTE CANTINA D'ITALIA LTD.	Interf. (HS): 0					
Responsável: COM-1.10.0106 - MYCHELL LIMA	Localização: 1.10.0106 - CRM RESTAURANTE CANTINAD'IT	Interf. Real%: 0					
Setor Exec.: 001 - OPERACAO - MANUTENCAO - SERGAS	Dias Prev.: 0	Data Recebido: 27/09/2017 00:00:00					
Tipo Manut.: 06 - OPERACAO	Ioras Prev.: 0	Recebido por: 03150 - MYCHELL LIMA					
Plano Manut.: -	Inter. Prev.: 0	Produto: -					
Solicitação: REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO ESFERA À JUSANTE.		Motivo Atraso: -					
Registro de Funcionário							
Funcionário	Data\Hora Início	Data\Hora Término	% Hora Extra	Horas(HH:MM)	Horas (Num)	Valor Hora	Valor Total
03150-MYCHELL LIMA	27/09/2017 09:40:00	27/09/2017 10:20:00	0	0,666666666569654 4	0,666666666569654 4	0	0
03156-JAILSON XAVIER DA SILVA	27/09/2017 09:40:00	27/09/2017 10:20:00	0	0,666666666569654 4	0,666666666569654 4	0	0
Registro de Serviço							
R.S.: 149350	Causa:	Tempo: 0					
Descrição:	Serviço:	Executado: SIM					
Aplicação:	Defeito:	Planejado:					



BOLETIM
MENSAL DE
DESEMPENHO
DOS
INDICADORES
DE QUALIDADE
E SEGURANÇA

PERÍODO: 01/09/17 até 30/09/17

**BOLETIM MENSAL DOS INDICADORES DE QUALIDADE E SEGURANÇA
DO GÁS CANALIZADO DO ESTADO DE SERGIPE**



agrese
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

Aracaju/SE

Setembro/2017

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, por meio da Câmara de Gás Natural Canalizado, fiscaliza os serviços de distribuição de gás natural canalizado prestados pela concessionária Gás de Sergipe S.A. – SERGAS. Essa fiscalização é exercida por ações que visam verificar o efetivo cumprimento da legislação, regulamentos e especificações técnicas do produto fornecido, mediante o monitoramento de indicadores de desempenho.

Nesse sentido, os indicadores de desempenho são instrumentos essenciais para o gerenciamento da eficiência e efetividade do serviço de distribuição de gás natural, pois permitem o acompanhamento e a análise crítica dos resultados obtidos, o embasamento do processo de tomada decisão e o planejamento das atividades. O presente boletim técnico tem como objetivo fornecer informações atualizadas sobre os principais indicadores do sistema de distribuição de gás canalizado de Sergipe.

Mensalmente, são mostrados 07 indicadores de desempenho. Sendo 03 indicadores de qualidade e 04 indicadores de segurança, conforme discriminados na tabela abaixo:

Tabela 01- Indicadores Monitorados

INDICADORES MONITORADOS (SEGURANÇA)	
INDICADOR	DESCRIÇÃO
COG	Concentração de Odorante no Gás
IVAZ	Índice de Vazamentos no Sistema de Distribuição
TAE	Tempo de Atendimento de Emergência por Vazamento e Falta de Gás
FMPP	Frequência de Manutenção Preditiva e Preventiva

INDICADORES MONITORADOS (QUALIDADE)	
INDICADOR	DESCRIÇÃO
PRESSÃO	Pressão
PCS	Poder Calorífico Superior
PPTG	Porcentagem de Perdas Totais de Gás

As informações acerca desses indicadores são apresentados a seguir:

Concentração de Odorante no Gás: COG

O odor é a característica conferida ao gás, de forma a permitir a percepção da presença do mesmo no ambiente, em uma concentração mínima de 20 por cento do seu limite inferior de explosividade, condição esta que deverá ficar assegurada, a qualquer momento e em qualquer ponto do Sistema de Distribuição.

Os padrões deste indicador são apresentados na Tabela 02 a seguir e os gráficos 01 e 02 fornecem os valores auferidos para a concentração de odorante no gás - COG, mediante o emprego de odorímetro e por análise cromatográfica.

Tabela 02- Limites Máximo e Mínimo para o COG

ITEM	Gás Canalizado	
	Valor mínimo	Valor máximo
Concentração de Odorante no Gás - mg/m ³ de Gás Natural	10	20

Gráfico 01- Análise por Odorímetro (COG)





Gráfico 02- Análise Cromatográfica (COG)



Índice de Vazamentos no Sistema de Distribuição de Gás: IVAZ


O IVAZ representa a relação entre a quantidade de vazamentos, registrada no período de doze meses, reclamados por Usuários e/ou terceiros, efetivamente constatados, além dos identificados pela própria Concessionária em relação ao comprimento total da rede da Concessionária, por classe de pressão, por bairro, cidade e área de concessão.

Será considerado para efeito do cálculo deste indicador todo e qualquer vazamento, independente da sua vazão, no sistema de distribuição de gás da Concessionária. O limite máximo recomendado desse indicador é apresentado na Tabela 03 a seguir:

Tabela 03- Número Máximo de Vazamentos por km de Rede por Ano.

Descrição	Valor
Número Máximo de vazamentos em rede de polietileno e aço por Km de rede por ano	0,15

Gráfico 03- IVAZ Registrado x IVAZ Máximo Recomendado



Tempo de Atendimento de Emergência: TAE

O valor do TAE refere-se ao tempo transcorrido desde o recebimento da solicitação de atendimento de uma determinada emergência (vazamento ou falta de Gás), feita por Usuário ou não, até a interrupção da situação de risco detectada, quando da chegada da (s) equipe (s) da Concessionária.

Os limites máximos de TAE são os indicados na tabela 04 a seguir, para todos os grupos de Usuários.

Tabela 04- Padrões de TAE - Tempo de Atendimento de Emergência

TAE- (horas)	
Vazamento	Falta de Gás
1	4

Gráfico 04- TAE Vazamento Registrado x TAE Máximo Recomendado





Gráfico 05- TAE: Falta de Gás Registrado x TAE Máximo Recomendado



Poder Calorífico Superior: PCS


PCS é a quantidade de energia liberada na forma de calor, expressa em Kcal, na combustão completa de uma determinada quantidade unitária do gás com a correspondente quantidade de ar.

Os limites de PCS são especificados na resolução nº 16/2008 da Agência

Nacional do Petróleo – ANP. Quando o supridor comunicar que, eventualmente e por curto prazo, o gás não atenderá a especificação da ANP, a Concessionária deverá comunicar aos seus usuários a não conformidade, para que decidam se poderão utilizá-lo, devendo a Concessionária recusar o produto, interrompendo o fornecimento, quando julgar que o mesmo venha a trazer prejuízos os consumidores.


Os gráficos nº 06; 07 e o 08, a seguir demostra os valores de PCS registrados por cromatografia nas ETC's (Estação de Transferência de Custódia) de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Itaporanga.

Gráfico 06- PCS: ETC Aracaju




OBS 1: A cromatografia do gás natural distribuído em Aracaju é acompanhada através do cromatógrafo instalado na ETC de Atalaia.

Gráfico 07- PCS: ETC N.S. do Socorro



OBS 1: A cromatografia do gás natural distribuído em Carmópolis/Rosário e N. S. do Socorro é a mesma e esta é acompanhada através do cromatógrafo instalado na ETC de N. S. do Socorro.

Gráfico 08- PCS: ETC Itaporanga



OBS: A cromatografia do gás natural distribuído em Itaporanga, Águas Claras e Estância é a mesma.

Os dados utilizados nessa publicação foram fornecidos pela distribuidora SERGIPE GÁS S.A.

CÂMARA TÉCNICA DE GÁS NATURAL CANALIZADO




FATURAMENTO
SERGAS-
VENDA DE GÁS
NATURAL

PERÍODO: 01/09/17 até 30/09/17

VOLUME	VOLUME m ³ /mês	FATURAMENTO S/ IMPOSTOS	FATURAMENTO C/ IMPOSTOS	% VOLUME	% PREÇO
Discriminação	set-17	set-17	set-17	% volume	% faturamento
INDUSTRIAL	4.329.851,12	5.767.022,68	7.927.178,94	58,88%	58,26%
GNV	2.663.514,00	3.371.609,20	4.634.514,36	36,22%	34,06%
GNC					
COGERAÇÃO	44.537,53	57.180,94	78.599,23	0,61%	0,58%
RESIDENCIAL	195.294,00	480.189,79	660.054,69	2,66%	4,85%
COMERCIAL	121.113,30	222.072,26	305.253,97	1,65%	2,24%
TOTAL GERAL	7.354.309,95	R\$ 9.898.074,87	R\$ 13.605.601,19		

VALOR TOTAL VOLUME X	R\$ 10.009.215,84	R\$ 13.758.372,29
DIFERENÇA	-1,11%	-1,11%

VOLUME/AGOSTO



FATURAMENTO/AGOSTO

